

Абонент: ЖКЭС Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской фермы 5 / С/О-ГВС  
 Обслуживающая организация: АО "ДокТелеком"  
 Источник: Обуховский э-д.

Учет отопления по приборам УУТЭ за ноябрь 2015  
 Договор: 9137.038.1  
 Строит. адрес: Александровской фермы 5  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная  
 ВКГ7-208238-СР-1155.04

Узел учета: С/О-ГВС  
 Код УУТЭ:  
 Расчетная мощность совместно с УУТЭ:  
 график: 150/70  
 Тях. гр.С= 4,4

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие теплопотребл.		
			М1	М2	ДМ1	Т1	Т2	С	ДТ	ГТ	Р1	Р2	Qотопл	М3	М4	ДМ1	У3	У4	ДГВС	Упопл	Т3	Т4	Qвс.общ.	Qвс.квал.		Qвс.гвс.	Q.общ.
24.10.15	47.00	-	115.07	91.57	23.50	66.24	42.62	23.62	7.00	5.00	2.32	21.78	-	-	22.21	22.21	65.43	-	1.42	-	-	-	-	-	-	-	3.74
25.10.15	24.00	-	118.26	94.89	23.37	65.35	42.41	22.94	7.00	5.00	2.36	20.76	-	-	21.16	21.16	64.91	-	1.35	-	-	-	-	-	-	3.71	
26.10.15	24.00	-	121.40	96.76	24.64	65.82	43.03	22.79	7.00	5.00	2.38	22.14	-	-	22.59	22.59	65.72	-	1.45	-	-	-	-	-	-	3.83	
27.10.15	24.00	-	123.19	100.15	23.04	66.10	43.60	22.50	7.00	5.00	2.44	20.26	-	-	20.67	20.67	66.04	-	1.34	-	-	-	-	-	-	3.78	
28.10.15	30.00	-	115.07	91.57	23.50	66.24	42.62	23.62	7.00	5.00	2.32	21.78	-	-	22.21	22.21	65.43	-	1.42	-	-	-	-	-	-	3.82	
29.10.15	24.00	-	118.20	93.31	24.89	65.01	41.39	23.62	7.00	5.00	2.38	22.16	-	-	22.62	22.62	65.68	-	1.53	-	-	-	-	-	-	3.95	
30.10.15	24.00	-	120.86	95.06	25.80	65.76	42.94	23.72	7.00	5.00	2.43	22.23	-	-	23.32	23.32	64.94	-	1.49	-	-	-	-	-	-	3.87	
31.10.15	24.00	-	119.01	91.57	25.49	65.04	41.36	23.68	7.00	5.00	2.39	22.90	-	-	23.32	23.32	65.49	-	1.59	-	-	-	-	-	-	3.99	
01.11.15	24.00	-	121.68	94.71	26.97	65.79	42.46	23.33	7.00	5.00	2.40	24.19	-	-	24.67	24.67	66.39	-	1.37	-	-	-	-	-	-	3.77	
02.11.15	24.00	-	119.29	95.86	23.43	66.47	43.35	23.12	7.00	5.00	2.41	20.57	-	-	21.00	21.00	66.45	-	1.22	-	-	-	-	-	-	3.61	
03.11.15	24.00	-	117.54	96.33	21.21	66.51	43.65	22.86	7.00	5.00	2.40	18.28	-	-	18.67	18.67	66.45	-	1.40	-	-	-	-	-	-	3.78	
04.11.15	24.00	-	119.80	95.97	23.83	66.83	43.69	23.14	7.00	5.00	2.41	21.03	-	-	21.45	21.45	66.74	-	1.33	-	-	-	-	-	-	3.79	
05.11.15	24.00	-	119.00	96.38	22.62	66.87	43.42	23.45	7.00	5.00	2.45	19.86	-	-	20.26	20.26	65.95	-	1.35	-	-	-	-	-	-	3.81	
06.11.15	24.00	-	118.42	95.32	23.10	66.08	42.32	23.76	7.00	5.00	2.44	20.51	-	-	20.92	20.92	65.81	-	1.33	-	-	-	-	-	-	3.76	
07.11.15	24.00	-	120.50	94.37	26.13	65.75	41.88	23.35	7.00	5.00	2.43	23.35	-	-	23.81	23.81	65.61	-	1.53	-	-	-	-	-	-	4.21	
08.11.15	24.00	-	124.58	93.83	30.75	65.35	41.89	23.46	7.00	5.00	2.42	21.46	-	-	28.00	28.00	65.18	-	1.79	-	-	-	-	-	-	3.75	
09.11.15	24.00	-	119.17	94.95	24.22	64.76	41.86	22.90	7.00	5.00	2.36	19.20	-	-	19.59	19.59	65.26	-	1.25	-	-	-	-	-	-	3.62	
10.11.15	24.00	-	116.95	95.02	21.93	65.38	42.42	22.96	7.00	5.00	2.35	21.33	-	-	21.74	21.74	64.92	-	1.38	-	-	-	-	-	-	3.70	
11.11.15	24.00	-	117.79	94.10	23.69	65.05	42.13	22.92	7.00	5.00	2.32	20.11	-	-	20.50	20.50	64.62	-	1.30	-	-	-	-	-	-	3.59	
12.11.15	24.00	-	116.41	94.17	22.24	64.74	41.91	22.83	7.00	5.00	2.32	20.14	-	-	20.54	20.54	64.66	-	1.30	-	-	-	-	-	-	3.77	
13.11.15	24.00	-	116.88	94.44	22.44	64.80	41.84	22.96	7.00	5.00	2.31	20.14	-	-	20.50	20.50	64.62	-	1.47	-	-	-	-	-	-	3.62	
14.11.15	24.00	-	118.63	93.36	25.27	64.39	41.42	22.87	7.00	5.00	2.32	22.79	-	-	23.21	23.21	63.96	-	1.48	-	-	-	-	-	-	3.85	
15.11.15	24.00	-	117.15	91.57	23.69	64.19	40.95	23.24	7.00	5.00	2.29	23.17	-	-	22.89	22.89	65.77	-	1.48	-	-	-	-	-	-	4.07	
16.11.15	24.00	-	115.85	91.34	24.51	65.48	40.97	24.51	7.00	5.00	2.37	22.45	-	-	21.79	21.79	69.17	-	1.47	-	-	-	-	-	-	4.08	
17.11.15	24.00	-	116.52	93.29	23.23	69.29	42.96	26.33	7.00	5.00	2.60	20.48	-	-	20.91	20.91	70.34	-	1.44	-	-	-	-	-	-	4.08	
18.11.15	24.00	-	116.20	93.40	22.80	69.31	43.78	26.53	7.00	5.00	2.64	20.48	-	-	20.31	20.31	70.44	-	1.44	-	-	-	-	-	-	4.08	
19.11.15	24.00	-	118.44	96.15	22.29	70.67	44.67	26.00	7.00	5.00	2.68	19.87	-	-	20.31	20.31	72.16	-	1.44	-	-	-	-	-	-	3.85	
20.11.15	24.00	-	117.62	93.34	24.27	66.53	42.55	23.96	7.00	5.00	2.41	21.73	-	-	22.16	22.16	66.27	-	1.44	-	-	-	-	-	-	3.99	
21.11.15	24.00	-	89.73	65.20	24.53	67.83	41.33	26.50	7.00	5.00	1.91	22.90	-	-	23.35	23.35	64.57	-	1.48	-	-	-	-	-	-	4.56	
22.11.15	24.00	-	119.45	90.68	28.77	71.30	43.70	27.60	7.00	5.00	2.75	25.35	-	-	25.94	25.94	71.16	-	1.81	-	-	-	-	-	-	4.37	
23.11.15	24.00	-	117.51	93.06	24.45	72.48	44.60	27.88	7.00	5.00	2.84	21.10	-	-	21.61	21.61	72.45	-	1.53	-	-	-	-	-	-	3.85	
Среднее	24.94	-	117.62	93.34	24.27	66.53	42.55	23.98	7.00	5.00	2.41	21.23	-	-	22.16	22.16	66.27	-	1.44	-	-	-	-	-	-	3.85	
Итого	773.00	-	3646.18	2893.67	752.50	74.80	673.49	0.00	0.00	0.00	687.09	0.00	0.00	687.09	0.00	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.43	

Показники счетчиков на момент снятия данных:	Дата время		M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(K3)	V4(K3)	Q С/О (ккал)	Q ГВС (ккал)	Твсб. °С	
	09.11.15 20:00	24.11.15 02:00										2093.21
Период расчета по среднему:	09.11.15 20:00 - 24.11.15 02:00		2093.21	1819.46	378.39	385.84	64.87	16.85				
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:			2893.67	2896.79	688.28	701.78	16.85					
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:			752.50	752.50	752.50	752.50	752.50	752.50				
Период расчета по договору:			752.50	752.50	752.50	752.50	752.50	752.50				
Период превышения U2:			752.50	752.50	752.50	752.50	752.50	752.50				
Корректировка на температурную холодной воды:			752.50	752.50	752.50	752.50	752.50	752.50				
Итого по приборам учета:			752.50	752.50	752.50	752.50	752.50	752.50				
Итого по приборам учета:			752.50	752.50	752.50	752.50	752.50	752.50				
Итого по приборам учета:			752.50	752.50	752.50	752.50	752.50	752.50				

Учет отопления по приборам УУТЭ за ноябрь 2015  
 Договор: 9137.038.1  
 Строит. адрес: Александровской фермы 5  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная  
 ВКГ7-208238-СР-1155.04

Узел учета: С/О-ГВС  
 Код УУТЭ:  
 Расчетная мощность совместно с УУТЭ:  
 график: 150/70  
 Тях. гр.С= 4,4

АО "ДокТелеком"  
 Филиал "Энергосбыт"  
 Управление приборостроения  
 Санкт-Петербург  
 30 НОЯ 2015