Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207961-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207961 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	47,00	-	82,61	60,67	21,94	66,62	37,45	29,17	7,00	5,00	1,78	23,33	-	-	23,81	-	23,81	-	65,96	-	1,54	-	-	3,25
25.10.15	24,00	-	86,40	62,46	23,94	65,55	37,21	28,34	7,00	5,00	1,78	24,04	-	-	24,52	-	24,52	-	65,06	-	1,56			3,34
26.10.15	24,00	-	85,78	63,69	22,09	66,11	37,74	28,37	7,00	5,00	1,80	22,30	-	-	22,77	-	22,77	-	66,04	-	1,47			3,27
27.10.15	24,00	-	86,23	66,15	20,08	66,41	38,40	28,01	7,00	5,00	1,83	20,41	-	-	20,81	-	20,81	-	66,37	-	1,36			3,19
28.10.15	30,00	-	82,61	60,67	21,94	66,62	37,45	29,17	7,00	5,00	1,78	23,33	-	-	23,81	-	23,81	-	65,96	-	1,54	-	-	3,25
29.10.15	24,00	-	84,59	61,39	23,20	65,33	36,24	29,09	7,00	5,00	1,78	23,35	-	-	23,84	-	23,84	-	65,31	-	1,53			3,30
30.10.15	24,00	-	82,89	62,59	20,30	66,08	36,74	29,34	7,00	5,00	1,82	20,55	-	-	20,96	-	20,96	-	66,02	-	1,36			3,18
31.10.15	24,00	-	84,84	61,51	23,33	65,36	36,10	29,26	7,00	5,00	1,79	23,49	-	-	23,97	-	23,97	-	65,23	-	1,53			3,32
01.11.15	24,00	-	87,92	62,33	25,59	66,12	37,21	28,91	7,00	5,00	1,80	25,76	-	-	26,29	-	26,29	-	65,92	-	1,70			3,49
02.11.15	24,00	-	85,72	63,09	22,63	66,81	38,15	28,66	7,00	5,00	1,79	22,90	-	-	23,35	-	23,35	-	66,72	-	1,53			3,32
03.11.15	24,00	-	84,71	63,41	21,30	66,85	38,58	28,27	7,00	5,00	1,78	21,52	-	-	21,96	-	21,96	-	66,80	-	1,44			3,22
04.11.15	24,00	-	85,22	63,24	21,98	67,15	38,76	28,39	7,00	5,00	1,78	22,21	-	-	22,66	-	22,66	-	67,05	-	1,49			3,27
05.11.15	24,00	-	85,26	63,42	21,84	67,18	38,43	28,75	7,00	5,00	1,81	22,07	-	-	22,53	-	22,53	-	67,00	-	1,48			3,29
06.11.15	24,00	-	85,96	62,66	23,30	66,40	37,30	29,10	7,00	5,00	1,81	23,50	-	-	23,98	-	23,98	-	66,29	-	1,56			3,37
07.11.15	24,00	-	84,73	62,13	22,60	66,06	36,83	29,23	7,00	5,00	1,80	22,81	-	-	23,25	-	23,25	-	65,88	-	1,50			3,31
08.11.15	24,00	-	87,71	61,91	25,80	65,62	36,69	28,93	7,00	5,00	1,79	25,96	-	-	26,50	-	26,50	-	65,40	-	1,70			3,48
09.11.15	24,00	-	84,33	62,53	21,80	65,08	36,69	28,39	7,00	5,00	1,76	22,02	-	-	22,46	-	22,46	-	65,05	-	1,43			3,19
10.11.15	24,00	-	85,13	62,51	22,62	65,67	37,03	28,64	7,00	5,00	1,78	22,82	-	-	23,28	-	23,28	-	65,54	-	1,50			3,28
11.11.15	24,00	-	84,74	61,97	22,77	65,34	36,88	28,46	7,00	5,00	1,76	22,92	-	-	23,37	-	23,37	-	65,19	-	1,49			3,25
12.11.15	24,00	-	87,70	61,87	25,83	65,02	36,74	28,28	7,00	5,00	1,75	25,88	-	-	26,39	-	26,39	-	64,89	-	1,68			3,43
13.11.15	24,00	-	84,78	61,90	22,88	65,08	36,72	28,36	7,00	5,00	1,78	22,61	-	-	23,07	-	23,07	-	64,91	-	1,47			3,24
14.11.15	24,00	-	86,08	61,47	24,61	64,67	36,13	28,54	7,00	5,00	1,77	24,46	-	-	24,94	-	24,94	-	64,52	-	1,58			3,34
15.11.15	24,00	-	85,15	60,46	24,69	64,49	35,62	28,87	7,00	5,00	1,75	24,67	-	-	25,14	-	25,14	-	64,32	-	1,59			3,34
16.11.15	24,00	-	84,16	60,24	23,92	65,87	35,54	30,33	7,00	5,00	1,83	23,84	-	-	24,30	-	24,30	-	66,11	-	1,58			3,40
17.11.15	24,00	-	84,96	61,39	23,57	69,64	37,21	32,43	7,00	5,00	2,00	23,41	-	-	23,95	-	23,95	-	69,53	-	1,63			3,63
18.11.15	24,00	-	84,74	61,51	23,23	70,73	37,91	32,82	7,00	5,00	2,03	23,09	-	-	23,61	-	23,61	-	70,83	-	1,64			3,66
19.11.15	24,00	-	85,26	62,74	22,52	71,08	38,76	32,32	7,00	5,00	2,04	22,37	-	-	22,90	-	22,90	-	70,83	-	1,59			3,63
20.11.15	24,00	ОТМ	27,90	34,57	-6,67	59,37	43,44	15,93	7,00	5,00	1,04	25,84	-	-	26,12	-	26,12	-	46,56	-	1,21			0,17
21.11.15	24,00	Рк	65,14	44,49	20,65	68,34	36,30	32,04	7,00	5,00	1,27	24,11	-	-	24,61	-	24,61	-	65,15	-	1,57			2,84
22.11.15	24,00		86,01	60,13	25,88	71,69	38,00	33,69	7,00	5,00	1,95	26,96	-	-	27,62	-	27,62	-	71,58	-	1,93			3,88
23.11.15	24,00	-	81,59	61,74	19,85	72,88	38,60	34,28	7,00	5,00	2,05	20,75	-	-	21,26	-	21,26	-	72,87	-	1,51			3,56
Среднее	24,94	-	82,61	60,67	21,94	66,62	37,45	29,17	7,00	5,00	1,78	23,33	-	-	23,81	-	23,81	-	65,96	-	1,54	-	-	3,25
Итого	773,00		2560,85	1880,84	680,00						55,27	723,28	0,00	0,00	738,02	0,00	738,02	0,00			47,66	0,00	0,00	100,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	09.11.15 20:00	1457,32	1067,47	394,33	-	402,18	-	55,87	-	-
	24.11.15 04:00	2600,22	1905,11	737,08	-	751,96	-	101,77	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = -3,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **97,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **738,02** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
«____» _____ г.