Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 9 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 9
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207225-ч(с)-1115.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207225 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	96,01	69,18	26,83	57,23	35,50	21,73	7,00	5,00	1,40	28,43	-	-	28,86	-	28,86	-	57,49	-	1,64			3,04
25.10.15	24,00	-	95,94	70,72	25,22	65,94	39,36	26,58	7,00	5,00	1,76	27,12	-	-	27,65	-	27,65	-	65,65	-	1,78			3,55
26.10.15	24,00	-	95,00	75,69	19,31	66,24	40,37	25,87	7,00	5,00	1,82	21,47	-	-	21,87	-	21,87	-	66,30	-	1,42			3,24
27.10.15	24,00	-	94,95	73,65	21,30	65,21	39,55	25,66	7,00	5,00	1,78	23,24	-	-	23,67	-	23,67	-	64,86	-	1,51			3,28
28.10.15	24,00	-	94,05	73,62	20,43	65,46	38,91	26,55	7,00	5,00	1,84	22,27	-	-	22,68	-	22,68	-	65,49	-	1,46			3,29
29.10.15	24,00	-	93,15	70,34	22,81	64,86	38,11	26,75	7,00	5,00	1,78	24,40	-	-	24,88	-	24,88	-	64,78	-	1,58			3,36
30.10.15	24,00	-	92,90	71,92	20,98	65,60	38,64	26,96	7,00	5,00	1,82	22,87	-	-	23,32	-	23,32	-	65,46	-	1,50			3,32
31.10.15	24,00	-	95,21	70,33	24,88	64,90	37,95	26,95	7,00	5,00	1,78	26,73	-	-	27,24	-	27,24	-	64,72	-	1,73			3,51
01.11.15	24,00	-	95,17	71,53	23,64	65,68	39,11	26,57	7,00	5,00	1,79	25,55	-	-	26,06	-	26,06	-	65,38	-	1,67			3,46
02.11.15	24,00	-	93,12	72,59	20,53	66,36	40,15	26,21	7,00	5,00	1,77	22,57	-	-	23,02	-	23,02	-	66,22	-	1,49			3,27
03.11.15	24,00	-	92,22	73,05	19,17	66,40	40,45	25,95	7,00	5,00	1,76	21,30	-	-	21,75	-	21,75	-	66,28	-	1,41			3,17
04.11.15	24,00	-	93,41	72,72	20,69	66,70	40,46	26,24	7,00	5,00	1,77	22,79	-	-	23,25	-	23,25	-	66,53	-	1,52			3,29
05.11.15	24,00	-	93,07	72,94	20,13	66,71	40,16	26,55	7,00	5,00	1,80	22,23	-	-	22,69	-	22,69	-	66,46	-	1,48			3,28
06.11.15	24,00	-	93,08	72,00	21,08	65,93	39,16	26,77	7,00	5,00	1,80	23,13	-	-	23,59	-	23,59	-	65,75	-	1,52			3,32
07.11.15	24,00	-	92,96	71,33	21,63	65,60	38,72	26,88	7,00	5,00	1,79	23,64	-	-	24,11	-	24,11	-	65,37	-	1,55			3,33
08.11.15	24,00	-	95,52	70,89	24,63	65,19	38,59	26,60	7,00	5,00	1,77	26,49	-	-	27,02	-	27,02	-	64,93	-	1,72			3,49
09.11.15	24,00	-	93,06	71,76	21,30	64,64	38,69	25,95	7,00	5,00	1,74	23,27	-	-	23,73	-	23,73	-	64,52	-	1,50			3,24
10.11.15	24,00	-	92,37	71,85	20,52	65,22	39,07	26,15	7,00	5,00	1,75	22,56	-	-	23,01	-	23,01	-	64,99	-	1,47			3,22
11.11.15	24,00	-	93,94	70,98	22,96	64,89	38,76	26,13	7,00	5,00	1,73	24,93	-	-	25,40	-	25,40	-	64,69	-	1,61			3,35
12.11.15	24,00	-	94,86	70,91	23,95	64,59	38,54	26,05	7,00	5,00	1,74	25,77	-	-	26,28	-	26,28	-	64,38	-	1,66			3,40
13.11.15	24,00	-	92,92	71,33	21,59	64,63	38,51	26,12	7,00	5,00	1,75	23,50	-	-	23,94	-	23,94	-	64,40	-	1,51			3,26
14.11.15	24,00	-	92,36	70,63	21,73	64,21	38,08	26,13	7,00	5,00	1,75	23,38	-	-	23,83	-	23,83	-	63,99	-	1,50			3,24
15.11.15	24,00	-	97,21	68,56	28,65	64,05	37,55	26,50	7,00	5,00	1,74	30,02	-	-	30,58	-	30,58	-	63,81	-	1,92			3,65
16.11.15	24,00	-	91,76	68,94	22,82	65,38	37,62	27,76	7,00	5,00	1,81	24,35	-	-	24,82	-	24,82	-	65,57	-	1,60			3,41
17.11.15	24,00	-	92,04	70,49	21,55	69,12	39,41	29,71	7,00	5,00	1,99	23,11	-	-	23,60	-	23,60	-	68,96	-	1,59			3,58
18.11.15	24,00	-	93,82	70,41	23,41	70,21	40,03	30,18	7,00	5,00	2,02	24,96	-	-	25,53	-	25,53	-	70,24	-	1,75			3,77
19.11.15	24,00	-	96,90	71,43	25,47	70,67	40,80	29,87	7,00	5,00	2,04	26,93	-	-	27,55	-	27,55	-	70,38	-	1,90			3,93
20.11.15	24,00	-	32,60	31,20	1,40	57,17	43,13	14,04	7,00	5,00	-0,65	27,07	-	-	27,32	-	27,32	-	43,43	-	1,18			0,53
21.11.15	24,00	-	82,17	48,93	33,24	68,09	37,77	30,32	7,00	5,00	1,36	36,53	-	-	37,26	-	37,26	-	65,49	-	2,39			3,75
22.11.15	24,00	-	104,03	67,70	36,33	71,15	40,03	31,12	7,00	5,00	2,00	37,95	-	-	38,82	-	38,82	-	70,95	-	2,69			4,69
23.11.15	24,00	-	92,03	70,65	21,38	71,94	40,87	31,07	7,00	5,00	2,09	22,89	-	-	23,43	-	23,43	-	71,84	-	1,65			3,74
Среднее	24,00	-	91,87	69,30	22,57	65,81	39,16	26,64	7,00	5,00	1,71	25,21	-	-	25,70	-	25,70	-	65,14	-	1,64	-	-	3,35
Итого	744,00		2847,83	2148,27	699,56						53,05	781,45	0,00	0,00	796,76	0,00	796,76	0,00			50,88	0,00	0,00	103,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 01:00	19972,57	15455,74	5397,58	-	5509,69	-	561,98	-	-
	24.11.15 07:00	22840,18	17622,55	6180,81	-	6308,26	-	666,58	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = -3,44 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **796,76** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать по требованию ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 30 НОЯ 2015
«____» _____ г.