Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Бабушкина 101-1
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14799-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14799
Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=145,38 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=2,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00		139,75	107,57	32,18	56,05	31,91	24,14	5,00	4,00	2,61	31,98	0,00	0,00	32,45	0,00	32,45	-	56,02	0,00	1,79			4,40
25.10.15	25,00		147,67	113,78	33,89	65,72	35,58	30,14	5,00	4,00	3,48	33,36	0,00	0,00	34,02	0,00	34,02	-	65,31	0,00	2,18			5,66
26.10.15	24,00	*	95,61	81,23	14,38	63,75	36,58	27,17	5,00	4,00	4,68	31,74	0,00	0,00	32,19	0,00	32,19	-	53,73	0,00	1,70			6,38
27.10.15	24,00	*	139,73	113,10	26,64	65,64	36,24	29,40	5,00	4,00	3,60	28,03	-	-	28,57	-	28,57	-	64,19	-	1,79	-	-	5,39
28.10.15	24,00		152,14	123,15	28,99	65,15	35,60	29,55	5,00	4,00	3,67	28,62	0,00	0,00	29,18	0,00	29,18	-	64,98	0,00	1,86			5,53
29.10.15	24,00		146,37	120,71	25,66	64,75	35,47	29,27	5,00	4,00	3,56	25,38	0,00	0,00	25,87	0,00	25,87	-	64,56	0,00	1,64			5,20
30.10.15	24,00		148,61	122,11	26,50	65,51	36,07	29,44	5,00	4,00	3,63	26,07	0,00	0,00	26,59	0,00	26,59	-	65,23	0,00	1,70			5,33
31.10.15	24,00		151,30	120,03	31,27	64,83	35,43	29,39	5,00	4,00	3,56	30,95	0,00	0,00	31,55	0,00	31,55	-	64,55	0,00	2,00			5,56
01.11.15	24,00		150,72	120,48	30,24	65,55	36,33	29,23	5,00	4,00	3,56	29,83	0,00	0,00	30,41	0,00	30,41	-	65,15	0,00	1,94			5,50
02.11.15	24,00		148,32	121,08	27,24	66,22	37,34	28,88	5,00	4,00	3,53	26,92	0,00	0,00	27,46	0,00	27,46	-	65,93	0,00	1,77			5,30
03.11.15	24,00		144,78	120,51	24,27	66,21	37,65	28,56	5,00	4,00	3,47	24,00	0,00	0,00	24,49	0,00	24,49	-	65,92	0,00	1,58			5,05
04.11.15	24,00		148,08	119,62	28,46	66,59	37,82	28,77	5,00	4,00	3,48	28,06	0,00	0,00	28,63	0,00	28,63	-	66,29	0,00	1,86			5,34
05.11.15	24,00		146,73	120,43	26,31	66,66	37,58	29,08	5,00	4,00	3,54	25,92	0,00	0,00	26,45	0,00	26,45	-	66,27	0,00	1,72			5,26
06.11.15	24,00		144,89	119,92	24,97	65,85	36,78	29,08	5,00	4,00	3,51	24,74	0,00	0,00	25,23	0,00	25,23	-	65,50	0,00	1,62			5,13
07.11.15	24,00		147,22	119,00	28,22	65,54	36,18	29,36	5,00	4,00	3,53	27,90	0,00	0,00	28,45	0,00	28,45	-	65,14	0,00	1,82			5,34
08.11.15	24,00		149,49	118,07	31,42	65,17	35,95	29,21	5,00	4,00	3,49	31,01	0,00	0,00	31,62	0,00	31,62	-	64,83	0,00	2,01			5,50
09.11.15	24,00	*	122,85	98,53	24,32	64,44	35,80	28,64	5,00	4,00	2,85	23,99	0,00	0,00	24,45	0,00	24,45	-	64,19	0,00	1,54			4,39
10.11.15	24,00		145,24	119,18	26,06	65,14	36,39	28,75	5,00	4,00	3,46	25,66	0,00	0,00	26,16	0,00	26,16	-	64,78	0,00	1,66			5,13
11.11.15	24,00		145,02	118,41	26,61	64,83	36,22	28,61	5,00	4,00	3,42	26,29	0,00	0,00	26,80	0,00	26,80	-	64,45	0,00	1,69			5,11
12.11.15	24,00		143,83	118,75	25,07	64,51	36,04	28,47	5,00	4,00	3,41	24,83	0,00	0,00	25,30	0,00	25,30	-	64,14	0,00	1,59			5,00
13.11.15	24,00		146,55	118,66	27,89	64,57	36,00	28,57	5,00	4,00	3,42	27,61	0,00	0,00	28,14	0,00	28,14	-	64,23	0,00	1,77			5,19
14.11.15	24,00		145,39	117,77	27,62	64,10	35,45	28,66	5,00	4,00	3,40	27,43	0,00	0,00	27,95	0,00	27,95	-	63,76	0,00	1,75			5,15
15.11.15	24,00		146,38	115,25	31,13	63,97	34,87	29,10	5,00	4,00	3,39	30,82	0,00	0,00	31,40	0,00	31,40	-	63,61	0,00	1,96			5,35
16.11.15	24,00		144,01	115,94	28,08	64,82	34,57	30,26	5,00	4,00	3,51	27,97	0,00	0,00	28,51	0,00	28,51	-	65,01	0,00	1,82			5,33
17.11.15	24,00		145,93	117,38	28,55	68,99	36,20	32,79	5,00	4,00	3,88	28,20	0,00	0,00	28,81	0,00	28,81	-	68,67	0,00	1,94			5,82
18.11.15	24,00		142,77	117,81	24,96	69,93	36,95	32,98	5,00	4,00	3,91	24,68	0,00	0,00	25,23	0,00	25,23	-	69,84	0,00	1,72			5,63
19.11.15	24,00		143,01	118,35	24,66	70,62	37,69	32,93	5,00	4,00	3,94	24,32	0,00	0,00	24,87	0,00	24,87	-	70,07	0,00	1,70			5,64
20.11.15	24,00	*	48,03	43,71	4,32	61,59	38,64	22,95	5,00	4,00	4,90	31,22	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50	-	42,87	0,00	1,34			6,23
21.11.15	24,00		111,35	84,01	27,34	65,15	34,44	30,71	5,00	4,00	2,92	34,26	0,00	0,00	34,83	0,00	34,83	-	58,12	0,00	1,99			4,91
22.11.15	24,00		151,15	119,60	31,54	71,06	37,48	33,57	5,00	4,00	4,06	31,15	0,00	0,00	31,86	0,00	31,86	-	70,73	0,00	2,20			6,26
23.11.15	24,00		148,81	121,86	26,95	72,04	38,21	33,83	5,00	4,00	4,20	25,92	0,00	0,00	26,53	0,00	26,53	-	71,90	0,00	1,86			6,07
Среднее	24,03	-	139,73	113,10	26,64	65,64	36,24	29,40	5,00	4,00	3,60	28,03	-	-	28,57	-	28,57	-	64,19	-	1,79	-	-	5,39
Итого	745,00		4331,73	3506,00	825,74						111,54	868,84	0,00	0,00	885,52	0,00	885,52	0,00			55,53	0,00	0,00	167,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 01:00	108763,61	88696,87	23551,97	0,00	24079,77	0,00	4130,04	1633,40	-
	24.11.15 07:00	113040,33	92164,97	24428,19	0,00	24972,51	0,00	4302,20	1688,79	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = -3,82 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **163,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **885,52** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ГЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 НОЯ 2015 «___» _____ г.
печать энергосбыта