Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8819.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 101-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207262-ч(с)-1115.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207262 Режим (схема): 3003 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12144
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0552
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	117,48	102,62	14,86	56,73	43,55	13,18	7,00	5,00	1,55	75,83	63,76	12,07	76,92	64,49	12,43	-	56,59	50,05	0,65			2,20
25.10.15	24,00	-	117,89	103,03	14,86	65,91	49,54	16,37	7,00	5,00	1,94	76,26	64,02	12,24	77,76	65,02	12,74	-	65,71	57,52	0,73			2,67
26.10.15	24,00	-	57,93	62,76	-4,83	64,37	48,01	16,36	7,00	5,00	0,88	44,50	33,03	11,47	45,26	33,51	11,75	-	59,79	56,98	-0,15			0,73
27.10.15	24,00	-	89,58	66,88	22,70	65,37	45,34	20,03	7,00	5,00	1,77	51,00	40,00	10,99	52,00	40,58	11,42	-	64,81	52,62	1,04	-	-	2,82
28.10.15	24,00	-	85,36	71,42	13,94	64,43	42,02	22,41	7,00	5,00	1,95	39,51	27,48	12,03	40,25	27,85	12,40	-	64,11	52,75	0,55			2,50
29.10.15	24,00	-	64,97	50,67	14,30	63,82	36,68	27,14	7,00	5,00	1,76	16,08	3,67	12,41	16,38	3,67	12,71	-	63,50	31,88	0,52			2,29
30.10.15	24,00	-	64,92	51,78	13,14	64,57	37,40	27,17	7,00	5,00	1,77	15,01	3,77	11,24	15,30	3,77	11,53	-	64,11	32,30	0,49			2,26
31.10.15	24,00	-	70,11	50,04	20,07	64,06	36,85	27,21	7,00	5,00	1,91	21,79	3,62	18,17	22,21	3,62	18,59	-	63,77	33,31	0,74			2,65
01.11.15	24,00	-	66,57	50,87	15,70	64,70	37,76	26,94	7,00	5,00	1,80	17,75	3,70	14,05	18,06	3,70	14,36	-	64,32	33,73	0,59			2,39
02.11.15	24,00	-	83,33	71,84	11,49	65,77	44,52	21,25	7,00	5,00	1,78	38,23	28,90	9,33	38,99	29,29	9,70	-	65,71	54,31	0,50			2,28
03.11.15	24,00	-	99,39	89,49	9,90	66,05	47,74	18,31	7,00	5,00	1,82	58,90	51,35	7,55	60,10	52,07	8,03	-	65,85	56,03	0,47			2,30
04.11.15	24,00	-	100,87	87,06	13,81	66,41	47,88	18,53	7,00	5,00	1,87	61,13	49,45	11,68	62,39	50,18	12,21	-	66,21	56,35	0,66			2,53
05.11.15	24,00	-	99,45	87,06	12,39	66,48	47,59	18,89	7,00	5,00	1,88	59,86	49,59	10,27	61,07	50,33	10,74	-	66,27	56,24	0,59			2,47
06.11.15	24,00	-	97,63	86,97	10,66	65,68	46,73	18,95	7,00	5,00	1,85	58,57	49,66	8,91	59,78	50,38	9,40	-	65,48	55,52	0,50			2,35
07.11.15	24,00	-	98,40	85,79	12,61	65,36	46,29	19,07	7,00	5,00	1,88	59,27	48,73	10,54	60,47	49,45	11,02	-	65,15	55,16	0,58			2,46
08.11.15	24,00	-	97,82	84,11	13,71	64,96	45,98	18,98	7,00	5,00	1,86	59,35	47,67	11,68	60,53	48,33	12,20	-	64,75	54,77	0,63			2,49
09.11.15	24,00	-	96,29	85,73	10,56	64,29	45,91	18,38	7,00	5,00	1,77	57,46	48,94	8,52	58,55	49,64	8,91	-	64,09	54,20	0,48			2,25
10.11.15	24,00	-	96,67	85,46	11,21	64,97	46,46	18,51	7,00	5,00	1,79	58,10	48,67	9,43	59,28	49,38	9,90	-	64,76	54,91	0,52			2,31
11.11.15	24,00	-	96,53	42,07	54,46	64,64	46,38	18,26	7,00	5,00	1,78	57,80	48,13	9,67	58,91	48,81	10,10	-	64,43	54,94	2,51			4,29
12.11.15	24,00	-	96,18	76,43	19,75	64,32	46,01	18,31	7,00	5,00	1,76	57,62	48,30	9,32	58,71	49,00	9,71	-	64,11	54,64	0,91			2,67
13.11.15	24,00	-	96,22	64,30	31,92	64,39	45,96	18,43	7,00	5,00	1,79	57,83	48,62	9,21	58,95	49,34	9,61	-	64,18	54,50	1,46			3,24
14.11.15	24,00	-	96,58	67,77	28,81	63,96	45,39	18,57	7,00	5,00	1,79	58,90	46,96	11,94	60,00	47,62	12,38	-	63,74	54,04	1,31			3,11
15.11.15	24,00	-	96,49	76,73	19,76	63,81	45,03	18,78	7,00	5,00	1,81	59,05	46,05	13,00	60,17	46,69	13,48	-	63,59	53,79	0,89			2,70
16.11.15	24,00	-	95,55	37,27	58,28	64,77	45,48	19,29	7,00	5,00	1,86	57,67	46,47	11,20	58,77	47,16	11,61	-	64,59	54,24	2,64			4,50
17.11.15	24,00	-	95,47	35,13	60,34	68,75	47,57	21,18	7,00	5,00	2,02	57,36	47,23	10,13	58,60	47,95	10,65	-	68,53	57,39	2,88			4,90
18.11.15	24,00	-	95,86	71,58	24,28	69,62	48,03	21,59	7,00	5,00	2,07	57,42	47,41	10,01	58,68	48,13	10,55	-	69,42	57,95	1,17			3,24
19.11.15	24,00	-	96,79	42,37	54,42	69,82	48,39	21,43	7,00	5,00	2,06	58,01	47,69	10,32	59,28	48,45	10,83	-	69,58	58,42	2,66			4,71
20.11.15	24,00	-	27,38	12,30	15,08	61,11	46,49	14,62	7,00	5,00	0,39	23,26	11,03	12,23	23,59	11,22	12,37	-	55,50	58,11	0,72			1,10
21.11.15	24,00	-	74,19	44,14	30,05	65,94	45,71	20,23	7,00	5,00	1,48	45,38	34,61	10,77	46,28	35,10	11,18	-	65,63	55,60	1,39			2,87
22.11.15	24,00	-	102,35	63,11	39,24	70,14	48,87	21,27	7,00	5,00	2,16	61,36	49,82	11,54	62,71	50,64	12,07	-	69,92	59,03	1,94			4,10
23.11.15	24,00	-	102,68	66,38	36,30	71,24	49,88	21,36	7,00	5,00	2,19	60,65	51,81	8,84	62,08	52,72	9,36	-	71,04	59,99	1,82			4,01
Среднее	24,00	-	89,58	66,88	22,70	65,37	45,34	20,03	7,00	5,00	1,77	51,00	40,00	10,99	52,00	40,58	11,42	-	64,81	52,62	1,04	-	-	2,82
Итого	744,00		2776,93	2073,16	703,77						55,00	1580,91	1240,14	340,76	1612,03	1258,09	353,94	0,00			32,38	0,00	0,00	87,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	09.11.15 20:00	8022,76	4310,93	4956,47	4043,40	5050,14	4098,93	311,13	-	-
	24.11.15 04:00	9324,72	5115,33	5746,69	4682,55	5856,38	4747,74	360,21	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = -1,50 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **353,94** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись потребителя
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» _____ г.