Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8820.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 103
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206091-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206091 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1188
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,054
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=21,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	86,63	64,70	21,93	57,07	34,05	23,02	7,00	5,00	1,54	21,01	-	-	21,33	-	21,33	-	56,95	-	1,20			2,74
25.10.15	24,00	-	85,82	65,46	20,36	66,51	37,81	28,70	7,00	5,00	1,95	19,35	-	-	19,73	-	19,73	-	66,28	-	1,29			3,23
26.10.15	24,00	-	55,37	46,86	8,51	63,88	38,69	25,19	7,00	5,00	0,78	18,13	-	-	18,38	-	18,38	-	52,16	-	0,94			1,73
27.10.15	24,00	-	36,41	28,48	7,93	57,60	32,80	24,80	7,00	5,00	0,19	20,87	-	-	21,12	-	21,12	-	47,12	-	0,98			1,17
28.10.15	24,00	-	89,50	71,10	18,40	65,89	37,37	28,52	7,00	5,00	2,05	17,97	-	-	18,31	-	18,31	-	65,95	-	1,19			3,24
29.10.15	24,00	-	87,08	69,54	17,54	65,41	37,11	28,30	7,00	5,00	2,00	17,04	-	-	17,38	-	17,38	-	65,46	-	1,12			3,12
30.10.15	24,00	-	87,05	70,73	16,32	66,16	37,81	28,35	7,00	5,00	2,04	15,76	-	-	16,08	-	16,08	-	66,08	-	1,04			3,08
31.10.15	24,00	-	88,06	69,56	18,50	65,44	37,25	28,19	7,00	5,00	2,01	17,87	-	-	18,22	-	18,22	-	65,31	-	1,17			3,17
01.11.15	24,00	-	92,12	69,65	22,47	66,18	38,05	28,13	7,00	5,00	2,00	21,88	-	-	22,31	-	22,31	-	65,97	-	1,45			3,45
02.11.15	24,00	-	85,90	69,88	16,02	66,88	38,85	28,03	7,00	5,00	1,99	15,56	-	-	15,88	-	15,88	-	66,78	-	1,04			3,03
03.11.15	24,00	-	84,30	69,43	14,87	66,88	39,02	27,86	7,00	5,00	1,95	14,58	-	-	14,84	-	14,84	-	66,79	-	0,98			2,93
04.11.15	24,00	-	86,87	69,07	17,80	67,22	39,18	28,04	7,00	5,00	1,96	17,41	-	-	17,77	-	17,77	-	67,10	-	1,17			3,13
05.11.15	24,00	-	86,65	69,45	17,20	67,30	39,01	28,29	7,00	5,00	1,99	16,86	-	-	17,22	-	17,22	-	67,14	-	1,13			3,12
06.11.15	24,00	-	85,15	69,10	16,05	66,50	38,31	28,19	7,00	5,00	1,98	15,65	-	-	15,98	-	15,98	-	66,32	-	1,04			3,02
07.11.15	24,00	-	86,55	68,69	17,86	66,17	37,81	28,36	7,00	5,00	1,98	17,38	-	-	17,73	-	17,73	-	65,96	-	1,15			3,13
08.11.15	24,00	-	87,84	68,20	19,64	65,77	37,42	28,35	7,00	5,00	1,98	19,07	-	-	19,46	-	19,46	-	65,62	-	1,25			3,23
09.11.15	24,00	-	87,84	68,61	19,23	65,13	37,38	27,75	7,00	5,00	1,94	18,63	-	-	19,02	-	19,02	-	65,11	-	1,21			3,16
10.11.15	24,00	-	85,51	68,78	16,73	65,80	37,78	28,02	7,00	5,00	1,96	16,28	-	-	16,61	-	16,61	-	65,67	-	1,07			3,03
11.11.15	24,00	-	86,44	68,35	18,09	65,45	37,63	27,82	7,00	5,00	1,94	17,58	-	-	17,93	-	17,93	-	65,28	-	1,15			3,09
12.11.15	24,00	-	85,00	68,34	16,66	65,13	37,44	27,69	7,00	5,00	1,93	16,15	-	-	16,46	-	16,46	-	65,00	-	1,05			2,98
13.11.15	24,00	-	85,16	68,49	16,67	65,19	37,44	27,75	7,00	5,00	1,93	16,14	-	-	16,45	-	16,45	-	65,02	-	1,05			2,99
14.11.15	24,00	-	88,82	67,80	21,02	64,74	36,83	27,91	7,00	5,00	1,94	20,39	-	-	20,77	-	20,77	-	64,63	-	1,32			3,26
15.11.15	24,00	-	87,31	66,70	20,61	64,58	36,37	28,21	7,00	5,00	1,93	19,96	-	-	20,35	-	20,35	-	64,36	-	1,28			3,21
16.11.15	24,00	-	83,98	67,10	16,88	65,65	36,36	29,29	7,00	5,00	2,00	16,27	-	-	16,59	-	16,59	-	65,90	-	1,07			3,07
17.11.15	24,00	-	83,06	67,72	15,34	69,69	37,89	31,80	7,00	5,00	2,20	14,80	-	-	15,14	-	15,14	-	69,51	-	1,03			3,22
18.11.15	24,00	-	83,42	67,67	15,75	70,71	38,41	32,30	7,00	5,00	2,22	15,20	-	-	15,54	-	15,54	-	70,87	-	1,08			3,30
19.11.15	24,00	-	82,78	67,86	14,92	71,29	39,05	32,24	7,00	5,00	2,24	14,28	-	-	14,59	-	14,59	-	70,97	-	1,01			3,25
20.11.15	24,00	-	28,45	23,32	5,13	59,63	40,52	19,11	7,00	5,00	0,06	19,24	-	-	19,42	-	19,42	-	42,15	-	0,81			0,76
21.11.15	24,00	-	64,52	48,99	15,53	67,15	35,88	31,27	7,00	5,00	1,47	17,38	-	-	17,73	-	17,73	-	63,62	-	1,11			2,58
22.11.15	24,00	-	86,71	68,24	18,47	71,74	38,87	32,87	7,00	5,00	2,26	18,23	-	-	18,64	-	18,64	-	71,59	-	1,31			3,57
23.11.15	24,00	-	85,62	69,67	15,95	72,82	39,65	33,17	7,00	5,00	2,35	15,35	-	-	15,72	-	15,72	-	72,80	-	1,12			3,47
Среднее	24,00	-	81,16	64,44	16,72	65,99	37,68	28,31	7,00	5,00	1,83	17,49	-	-	17,83	-	17,83	-	64,50	-	1,12	-	-	2,95
Итого	744,00		2515,92	1997,54	518,38						56,77	542,27	0,00	0,00	552,70	0,00	552,70	0,00			34,78	0,00	0,00	91,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	4038,17	2843,91	1407,44	-	1434,90	-	113,59	-	-
	24.11.15 04:00	6560,76	4847,73	1950,08	-	1987,98	-	205,30	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = -2,39 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **89,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **552,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя
АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» ноя 2015 г.