Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015
Договор: 8821.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 105-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207725
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207725-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 4,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14806
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0673
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00	-	99,03	73,11	25,92	55,89	35,82	20,07	7,00	5,00	1,36	27,85	-	-	28,23	-	28,23	-	55,71	-	1,55			2,92
25.10.15	24,00	-	95,10	74,66	20,44	64,60	40,09	24,51	7,00	5,00	1,74	21,97	-	-	22,36	-	22,36	-	64,25	-	1,41			3,15
26.10.15	24,00	-	97,24	79,28	17,96	65,00	41,10	23,90	7,00	5,00	1,80	19,39	-	-	19,78	-	19,78	-	65,03	-	1,26			3,06
27.10.15	24,00	-	95,92	77,81	18,11	63,95	40,39	23,56	7,00	5,00	1,75	19,54	-	-	19,89	-	19,89	-	63,61	-	1,24			2,99
28.10.15	24,00	-	96,65	77,90	18,75	64,11	39,76	24,35	7,00	5,00	1,80	20,30	-	-	20,67	-	20,67	-	64,08	-	1,30			3,10
29.10.15	24,00	-	93,91	75,05	18,86	63,46	38,98	24,48	7,00	5,00	1,74	20,37	-	-	20,75	-	20,75	-	63,32	-	1,29			3,03
30.10.15	24,00	-	94,57	75,96	18,61	64,24	39,40	24,84	7,00	5,00	1,79	20,19	-	-	20,55	-	20,55	-	64,09	-	1,29			3,08
31.10.15	24,00	-	95,84	75,42	20,42	63,46	38,84	24,62	7,00	5,00	1,77	21,95	-	-	22,34	-	22,34	-	63,23	-	1,39			3,15
01.11.15	24,00	-	95,92	75,78	20,14	64,35	39,68	24,67	7,00	5,00	1,78	21,68	-	-	22,08	-	22,08	-	64,05	-	1,39			3,17
02.11.15	24,00	-	94,11	76,64	17,47	65,09	40,64	24,45	7,00	5,00	1,78	18,91	-	-	19,27	-	19,27	-	64,91	-	1,23			3,01
03.11.15	24,00	-	94,41	76,76	17,65	65,15	41,00	24,15	7,00	5,00	1,77	19,06	-	-	19,41	-	19,41	-	65,00	-	1,24			3,01
04.11.15	24,00	-	96,81	76,32	20,49	65,43	41,12	24,31	7,00	5,00	1,77	21,92	-	-	22,35	-	22,35	-	65,22	-	1,43			3,20
05.11.15	24,00	-	94,63	77,12	17,51	65,37	41,04	24,33	7,00	5,00	1,79	18,88	-	-	19,24	-	19,24	-	65,05	-	1,23			3,02
06.11.15	24,00	-	93,95	76,64	17,31	64,56	40,19	24,37	7,00	5,00	1,78	18,81	-	-	19,20	-	19,20	-	64,34	-	1,21			2,99
07.11.15	24,00	-	95,07	75,78	19,29	64,21	39,61	24,60	7,00	5,00	1,78	20,74	-	-	21,14	-	21,14	-	63,93	-	1,32			3,10
08.11.15	24,00	-	97,42	75,17	22,25	63,82	39,35	24,47	7,00	5,00	1,75	23,82	-	-	24,26	-	24,26	-	63,51	-	1,51			3,26
09.11.15	24,00	-	93,72	75,81	17,91	63,30	39,31	23,99	7,00	5,00	1,72	19,45	-	-	19,80	-	19,80	-	63,18	-	1,23			2,95
10.11.15	24,00	-	93,35	75,93	17,42	63,90	39,78	24,12	7,00	5,00	1,74	18,92	-	-	19,26	-	19,26	-	63,63	-	1,21			2,95
11.11.15	24,00	-	93,82	75,59	18,23	63,51	39,49	24,02	7,00	5,00	1,73	19,68	-	-	20,04	-	20,04	-	63,24	-	1,25			2,98
12.11.15	24,00	-	93,19	75,55	17,64	63,23	39,41	23,82	7,00	5,00	1,71	19,08	-	-	19,44	-	19,44	-	62,97	-	1,20			2,92
13.11.15	24,00	-	94,69	75,29	19,40	63,29	39,29	24,00	7,00	5,00	1,72	20,82	-	-	21,19	-	21,19	-	63,02	-	1,31			3,03
14.11.15	24,00	-	96,82	75,10	21,72	62,80	38,96	23,84	7,00	5,00	1,70	23,24	-	-	23,68	-	23,68	-	62,56	-	1,46			3,16
15.11.15	24,00	-	98,06	73,38	24,68	62,57	38,36	24,21	7,00	5,00	1,69	26,23	-	-	26,73	-	26,73	-	62,30	-	1,63			3,32
16.11.15	24,00	-	93,80	73,94	19,86	63,75	38,34	25,41	7,00	5,00	1,78	21,41	-	-	21,80	-	21,80	-	63,87	-	1,36			3,14
17.11.15	24,00	-	94,30	74,19	20,11	67,49	40,10	27,39	7,00	5,00	1,94	21,59	-	-	22,04	-	22,04	-	67,29	-	1,46			3,39
18.11.15	24,00	-	92,73	74,57	18,16	68,52	40,79	27,73	7,00	5,00	1,97	19,58	-	-	20,03	-	20,03	-	68,48	-	1,35			3,31
19.11.15	24,00	-	95,40	74,74	20,66	69,07	41,37	27,70	7,00	5,00	1,98	22,06	-	-	22,57	-	22,57	-	68,78	-	1,52			3,50
20.11.15	24,00	-	30,08	36,45	-6,37	56,99	41,98	15,01	7,00	5,00	0,71	22,13	-	-	22,33	-	22,33	-	40,99	-	0,91			0,20
21.11.15	24,00	-	58,84	46,41	12,43	65,63	37,66	27,97	7,00	5,00	1,00	19,91	-	-	20,24	-	20,24	-	56,45	-	1,12			2,12
22.11.15	24,00	-	94,27	73,25	21,02	69,41	40,63	28,78	7,00	5,00	1,96	23,27	-	-	23,77	-	23,77	-	69,19	-	1,61			3,57
23.11.15	24,00	-	93,95	72,65	21,30	70,62	41,07	29,55	7,00	5,00	1,99	23,46	-	-	23,96	-	23,96	-	70,64	-	1,66			3,65
Среднее	24,00	-	91,86	73,30	18,56	64,41	39,79	24,62	7,00	5,00	1,72	21,17	-	-	21,56	-	21,56	-	63,42	-	1,34	-	-	3,01
Итого	744,00		2847,60	2272,25	575,35						53,28	656,21	0,00	0,00	668,40	0,00	668,40	0,00			41,56	0,00	0,00	93,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	5226,83	3549,38	1789,21	-	1820,46	-	139,83	-	-
	24.11.15 05:00	8083,89	5831,17	2445,53	-	2488,97	-	233,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = -2,89 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **90,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **668,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ГЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» НОЯ 2015 г.
печать энергосбыта