Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 107 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8562.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 107
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207709-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 207709

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 4,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1518
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,069
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	253,29	237,53	15,76	56,67	47,82	8,85	7,00	5,00	2,11	15,76	-	-	16,99		16,99	-	56,71	-	0,89			3,00
25.10.15	24,00	-	256,65	239,61	17,04	65,58	54,56	11,02	7,00	5,00	2,65	17,04	-	-	18,76		18,76	-	65,60	-	1,12			3,77
26.10.15	24,00	-	270,39	256,56	13,83	65,85	55,31	10,54	7,00	5,00	2,71	13,83	-	-	15,52		15,52	-	65,87	-	0,91			3,62
27.10.15	24,00	-	265,55	250,82	14,73	64,91	54,48	10,43	7,00	5,00	2,62	14,73	-	-	16,40		16,40	-	64,93	-	0,96			3,58
28.10.15	24,00	-	266,87	250,56	16,31	65,04	54,28	10,76	7,00	5,00	2,70	16,31	-	-	18,05		18,05	-	65,07	-	1,06			3,77
29.10.15	24,00	-	256,54	242,38	14,16	64,42	53,59	10,83	7,00	5,00	2,63	14,16	-	-	15,79		15,79	-	64,45	-	0,91			3,55
30.10.15	24,00	-	259,27	245,07	14,20	65,21	54,26	10,95	7,00	5,00	2,69	14,20	-	-	15,91		15,91	-	65,23	-	0,93			3,62
31.10.15	24,00	-	257,75	242,77	14,98	64,47	53,52	10,95	7,00	5,00	2,66	14,98	-	-	16,65		16,65	-	64,49	-	0,97			3,63
01.11.15	24,00	-	259,15	243,50	15,65	65,32	54,39	10,93	7,00	5,00	2,67	15,65	-	-	17,35		17,35	-	65,34	-	1,02			3,69
02.11.15	24,00	-	260,72	246,22	14,50	66,02	55,25	10,77	7,00	5,00	2,66	14,50	-	-	16,18		16,18	-	66,04	-	0,96			3,62
03.11.15	24,00	-	260,92	247,09	13,83	66,06	55,45	10,61	7,00	5,00	2,63	13,83	-	-	15,51		15,51	-	66,08	-	0,91			3,54
04.11.15	24,00	-	261,10	245,29	15,81	66,35	55,62	10,73	7,00	5,00	2,64	15,81	-	-	17,53		17,53	-	66,37	-	1,05			3,69
05.11.15	24,00	-	261,62	247,65	13,97	66,34	55,62	10,72	7,00	5,00	2,66	13,97	-	-	15,68		15,68	-	66,37	-	0,93			3,59
06.11.15	24,00	-	259,55	245,70	13,85	65,53	54,74	10,79	7,00	5,00	2,66	13,85	-	-	15,54		15,54	-	65,55	-	0,91			3,56
07.11.15	24,00	-	258,53	244,33	14,20	65,20	54,32	10,88	7,00	5,00	2,66	14,20	-	-	15,89		15,89	-	65,22	-	0,93			3,59
08.11.15	24,00	-	259,40	241,12	18,28	64,80	53,98	10,82	7,00	5,00	2,61	18,28	-	-	19,98		19,98	-	64,82	-	1,18			3,80
09.11.15	24,00	-	259,15	242,98	16,17	64,24	53,63	10,61	7,00	5,00	2,59	16,17	-	-	17,80		17,80	-	64,26	-	1,04			3,63
10.11.15	24,00	-	258,59	244,11	14,48	64,85	54,19	10,66	7,00	5,00	2,61	14,48	-	-	16,15		16,15	-	64,87	-	0,94			3,55
11.11.15	24,00	-	257,27	242,65	14,62	64,48	53,94	10,54	7,00	5,00	2,56	14,62	-	-	16,20		16,20	-	64,50	-	0,94			3,51
12.11.15	24,00	-	257,23	241,46	15,77	64,18	53,67	10,51	7,00	5,00	2,55	15,77	-	-	17,35		17,35	-	64,20	-	1,01			3,56
13.11.15	24,00	-	256,71	242,22	14,49	64,25	53,70	10,55	7,00	5,00	2,56	14,49	-	-	16,06		16,06	-	64,27	-	0,93			3,49
14.11.15	24,00	-	256,59	239,36	17,23	63,75	53,16	10,59	7,00	5,00	2,54	17,23	-	-	18,85		18,85	-	63,78	-	1,10			3,64
15.11.15	24,00	-	252,24	234,10	18,14	63,55	52,75	10,80	7,00	5,00	2,53	18,14	-	-	19,77		19,77	-	63,57	-	1,15			3,69
16.11.15	24,00	-	252,23	237,90	14,33	64,73	53,43	11,30	7,00	5,00	2,69	14,33	-	-	16,00		16,00	-	64,75	-	0,93			3,62
17.11.15	24,00	-	255,73	239,89	15,84	68,59	56,37	12,22	7,00	5,00	2,94	15,84	-	-	17,77		17,77	-	68,61	-	1,09			4,03
18.11.15	24,00	-	254,35	240,06	14,29	69,62	57,26	12,36	7,00	5,00	2,98	14,29	-	-	16,23		16,23	-	69,65	-	1,00			3,97
19.11.15	24,00	-	254,64	240,20	14,44	70,21	57,89	12,32	7,00	5,00	2,97	14,44	-	-	16,39		16,39	-	70,23	-	1,01			3,98
20.11.15	24,00	-	254,56	239,44	15,12	65,71	54,61	11,10	7,00	5,00	2,65	15,12	-	-	16,82	-	16,82	-	65,73	-	0,99	-	-	3,65
21.11.15	24,00	-	151,14	141,70	9,44	68,61	54,61	14,00	7,00	5,00	2,00	9,44	-	-	10,72		10,72	-	68,71	-	0,65			2,65
22.11.15	24,00	-	251,76	232,59	19,17	70,58	57,64	12,94	7,00	5,00	3,02	19,17	-	-	21,26		21,26	-	70,60	-	1,35			4,37
23.11.15	24,00	-	251,81	237,63	14,18	71,76	58,74	13,02	7,00	5,00	3,10	14,18	-	-	16,24		16,24	-	71,78	-	1,02			4,12
Среднее	24,00	-	254,56	239,44	15,12	65,71	54,61	11,10	7,00	5,00	2,65	15,12	-	-	16,82	-	16,82	-	65,73	-	0,99	-	-	3,65
Итого	744,00		7891,30	7422,49	468,81						82,27	468,81	0,00	0,00	521,34	0,00	521,34	0,00			30,79	0,00	0,00	113,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	8688,15	7296,80	5869,44	-	5975,88	-	139,83	-	-
	24.11.15 05:00	16416,65	14587,36	12759,88	-	13004,45	-	249,73	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = -2,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 110,99 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 521,34 куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
«____» _____ г.