Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 109-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14806
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14806-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 4,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,501 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,089
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=150,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00		193,14	163,85	29,28	56,15	37,48	18,67	5,00	4,00	3,08	28,61	0,00	0,00	29,04	0,00	29,04	-	56,67	0,00	1,62			4,70
25.10.15	25,00		206,78	172,69	34,10	65,60	42,23	23,37	5,00	4,00	4,12	32,85	0,00	0,00	33,51	0,00	33,51	-	65,54	0,00	2,15			6,28
26.10.15	24,00		200,47	174,98	25,50	65,91	43,16	22,75	5,00	4,00	4,06	24,25	0,00	0,00	24,74	0,00	24,74	-	66,19	0,00	1,61			5,66
27.10.15	24,00		198,43	172,42	26,00	64,98	42,60	22,38	5,00	4,00	3,93	24,99	0,00	0,00	25,48	0,00	25,48	-	64,93	0,00	1,62			5,55
28.10.15	24,00		199,51	172,51	27,00	65,05	41,97	23,08	5,00	4,00	4,04	26,11	0,00	0,00	26,63	0,00	26,63	-	65,25	0,00	1,70			5,74
29.10.15	24,00		191,90	166,23	25,67	64,51	41,19	23,33	5,00	4,00	3,94	24,64	0,00	0,00	25,12	0,00	25,12	-	64,74	0,00	1,60			5,54
30.10.15	24,00		195,46	168,14	27,32	65,28	41,72	23,56	5,00	4,00	4,03	26,25	0,00	0,00	26,78	0,00	26,78	-	65,44	0,00	1,72			5,75
31.10.15	24,00		194,73	166,79	27,94	64,53	41,10	23,43	5,00	4,00	3,97	26,94	0,00	0,00	27,46	0,00	27,46	-	64,62	0,00	1,74			5,71
01.11.15	24,00		195,65	167,74	27,91	65,34	41,90	23,43	5,00	4,00	4,00	26,99	0,00	0,00	27,52	0,00	27,52	-	65,26	0,00	1,76			5,76
02.11.15	24,00		196,01	168,90	27,11	66,09	42,90	23,19	5,00	4,00	3,98	26,17	0,00	0,00	26,70	0,00	26,70	-	66,22	0,00	1,73			5,71
03.11.15	24,00		195,20	169,26	25,94	66,10	43,25	22,86	5,00	4,00	3,93	24,99	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	-	66,27	0,00	1,66			5,59
04.11.15	24,00		196,96	169,06	27,90	66,40	43,48	22,92	5,00	4,00	3,93	27,03	0,00	0,00	27,58	0,00	27,58	-	66,51	0,00	1,80			5,73
05.11.15	24,00		193,94	169,93	24,01	66,42	43,38	23,05	5,00	4,00	3,98	23,04	0,00	0,00	23,52	0,00	23,52	-	66,46	0,00	1,53			5,51
06.11.15	24,00		194,33	168,77	25,56	65,61	42,51	23,10	5,00	4,00	3,96	24,62	0,00	0,00	25,11	0,00	25,11	-	65,72	0,00	1,62			5,58
07.11.15	24,00		198,15	167,84	30,31	65,27	41,95	23,31	5,00	4,00	3,97	29,43	0,00	0,00	30,01	0,00	30,01	-	65,28	0,00	1,92			5,89
08.11.15	24,00		199,97	167,36	32,61	64,88	41,73	23,15	5,00	4,00	3,94	31,64	0,00	0,00	32,26	0,00	32,26	-	64,93	0,00	2,05			5,99
09.11.15	24,00		194,64	167,05	27,59	64,26	41,54	22,72	5,00	4,00	3,90	25,94	0,00	0,00	26,44	0,00	26,44	-	64,42	0,00	1,67			5,57
10.11.15	24,00		193,95	165,67	28,28	64,92	41,97	22,96	5,00	4,00	4,01	25,06	0,00	0,00	25,56	0,00	25,56	-	65,02	0,00	1,63			5,64
11.11.15	24,00		195,39	164,93	30,46	64,56	41,78	22,78	5,00	4,00	3,96	27,27	0,00	0,00	27,80	0,00	27,80	-	64,64	0,00	1,76			5,73
12.11.15	24,00		194,13	164,78	29,35	64,25	41,64	22,61	5,00	4,00	3,93	26,19	0,00	0,00	26,69	0,00	26,69	-	64,33	0,00	1,68			5,61
13.11.15	24,00		193,62	165,01	28,60	64,32	41,64	22,68	5,00	4,00	3,95	25,43	0,00	0,00	25,92	0,00	25,92	-	64,38	0,00	1,64			5,58
14.11.15	24,00		195,25	164,43	30,82	63,81	41,11	22,69	5,00	4,00	3,94	27,58	0,00	0,00	28,10	0,00	28,10	-	63,86	0,00	1,76			5,70
15.11.15	24,00		200,07	161,31	38,76	63,63	40,58	23,05	5,00	4,00	3,93	35,47	0,00	0,00	36,14	0,00	36,14	-	63,66	0,00	2,26			6,19
16.11.15	24,00		191,93	162,20	29,73	64,68	40,61	24,07	5,00	4,00	4,09	26,76	0,00	0,00	27,28	0,00	27,28	-	65,14	0,00	1,74			5,83
17.11.15	24,00		191,43	164,75	26,68	68,68	42,67	26,01	5,00	4,00	4,47	24,02	0,00	0,00	24,54	0,00	24,54	-	68,80	0,00	1,65			6,12
18.11.15	24,00		193,47	165,71	27,76	69,72	43,42	26,30	5,00	4,00	4,43	26,63	0,00	0,00	27,23	0,00	27,23	-	70,01	0,00	1,86			6,30
19.11.15	24,00		189,84	166,51	23,33	70,34	44,07	26,27	5,00	4,00	4,44	22,51	0,00	0,00	23,03	0,00	23,03	-	70,30	0,00	1,58			6,02
20.11.15	24,00	*	195,47	167,15	28,32	65,65	42,11	23,54	5,00	4,00	4,04	26,75	-	-	27,28	-	27,28	-	65,78	-	1,76	-	-	5,79
21.11.15	24,00	*	195,47	167,15	28,32	65,65	42,11	23,54	5,00	4,00	4,04	26,75	-	-	27,28	-	27,28	-	65,78	-	1,76	-	-	5,79
22.11.15	24,00		195,71	163,80	31,91	70,76	43,40	27,36	5,00	4,00	4,52	31,36	0,00	0,00	32,09	0,00	32,09	-	70,88	0,00	2,22			6,74
23.11.15	24,00		188,49	164,77	23,73	71,87	44,16	27,71	5,00	4,00	4,63	22,88	0,00	0,00	23,42	0,00	23,42	-	72,11	0,00	1,65			6,27
Среднее	24,03	-	195,47	167,15	28,32	65,65	42,11	23,54	5,00	4,00	4,04	26,75	-	-	27,28	-	27,28	-	65,78	-	1,76	-	-	5,79
Итого	745,00		6059,50	5181,71	877,80						125,13	829,15	0,00	0,00	845,77	0,00	845,77	0,00			54,46	0,00	0,00	179,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 01:00	128519,39	105538,63	20592,69	0,00	21045,28	0,00	3775,05	1413,69	-
	24.11.15 07:00	134404,21	110576,40	21427,71	0,00	21896,64	0,00	3964,00	1467,64	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = -3,65 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **175,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **845,77** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел организации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ печать энергосбыта
30 НОЯ 2015
«_____» _____ г.