Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15831-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 15831 Режим (схема): 2;7
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 4,4
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00		157,89	125,69	32,20	57,74	36,05	21,70	7,20	3,90	2,73	32,20			33,88		33,88	-	57,91		1,86			4,59
25.10.15	25,00		166,64	133,24	33,40	67,34	40,09	27,25	7,20	3,90	3,65	33,40			35,85		35,85	-	66,96		2,24			5,89
26.10.15	24,00		165,10	135,12	29,97	67,59	40,91	26,68	7,20	3,90	3,62	29,97			32,36		32,36	-	67,52		2,02			5,64
27.10.15	24,00		160,92	127,06	33,86	66,62	40,15	26,47	7,20	3,90	3,39	33,86			36,17		36,17	-	66,11		2,24			5,63
28.10.15	24,00	*	23,00	18,69	4,31	65,53	38,88	26,65	7,20	3,90	0,50	4,31			4,64		4,64	-	64,49		0,28			0,78
29.10.15	24,00	*	81,08	64,54	16,53	66,12	38,75	27,37	7,20	3,90	1,77	16,53			17,70		17,70	-	66,09		1,09			2,87
30.10.15	24,00		157,21	129,74	27,48	67,07	39,55	27,52	7,20	3,90	3,59	27,48			29,76		29,76	-	66,84		1,84			5,42
31.10.15	24,00		158,01	128,67	29,34	66,34	38,95	27,39	7,20	3,90	3,54	29,34			31,61		31,61	-	66,11		1,94			5,48
01.11.15	24,00		162,67	129,59	33,08	67,08	39,55	27,53	7,20	3,90	3,59	33,08			35,48		35,48	-	66,70		2,21			5,80
02.11.15	24,00		160,41	126,73	33,68	67,75	40,22	27,54	7,20	3,90	3,51	33,68			36,08		36,08	-	67,53		2,27			5,78
03.11.15	24,00		160,40	118,19	42,21	67,77	40,51	27,26	7,20	3,90	3,24	42,21			44,66		44,66	-	67,60		2,85			6,09
04.11.15	24,00		159,09	118,29	40,80	68,07	40,72	27,35	7,20	3,90	3,25	40,80			43,25		43,25	-	67,87		2,77			6,02
05.11.15	24,00		160,94	118,59	42,34	68,15	40,66	27,49	7,20	3,90	3,28	42,34			44,84		44,84	-	67,85		2,87			6,16
06.11.15	24,00		161,81	117,65	44,16	67,38	40,00	27,38	7,20	3,90	3,24	44,16			46,64		46,64	-	67,17		2,97			6,21
07.11.15	24,00		160,77	117,02	43,75	67,06	39,65	27,41	7,20	3,90	3,23	43,75			46,19		46,19	-	66,80		2,92			6,15
08.11.15	24,00		160,31	117,19	43,12	66,62	39,60	27,01	7,20	3,90	3,19	43,12			45,51		45,51	-	66,31		2,86			6,05
09.11.15	24,00		159,31	116,90	42,41	66,04	39,40	26,64	7,20	3,90	3,13	42,41			44,74		44,74	-	65,88		2,79			5,93
10.11.15	24,00	*	138,15	106,40	31,74	66,62	39,82	26,80	7,20	3,90	2,87	31,74			33,76		33,76	-	66,34		2,11			4,98
11.11.15	24,00	*	117,73	92,07	25,66	66,13	39,42	26,72	7,20	3,90	2,47	25,66			27,35		27,35	-	66,05		1,69			4,16
12.11.15	24,00		156,10	126,24	29,85	66,00	39,38	26,62	7,20	3,90	3,38	29,85			32,05		32,05	-	65,77		1,96			5,34
13.11.15	24,00		157,20	126,52	30,68	66,07	39,38	26,69	7,20	3,90	3,39	30,68			32,91		32,91	-	65,81		2,02			5,41
14.11.15	24,00		156,83	126,04	30,79	65,62	39,02	26,61	7,20	3,90	3,37	30,79			32,99		32,99	-	65,36		2,01			5,38
15.11.15	24,00		161,40	124,11	37,29	65,46	38,65	26,81	7,20	3,90	3,35	37,29			39,59		39,59	-	65,20		2,43			5,78
16.11.15	24,00		154,76	114,34	40,42	66,80	38,68	28,12	7,20	3,90	3,22	40,42			42,79		42,79	-	66,98		2,71			5,92
17.11.15	24,00		154,68	108,79	45,89	70,75	40,20	30,56	7,20	3,90	3,35	45,89			48,58		48,58	-	70,47		3,23			6,58
18.11.15	24,00		155,06	108,73	46,33	71,81	40,66	31,15	7,20	3,90	3,40	46,33			49,11		49,11	-	71,76		3,32			6,73
19.11.15	24,00	*	117,64	84,74	32,90	72,29	40,87	31,42	7,20	3,90	2,70	32,90			35,02		35,02	-	71,42		2,35			5,05
20.11.15	24,00	*	50,66	31,61	19,05	63,27	44,15	19,11	7,20	3,90	0,97	19,05			19,72		19,72	-	44,05		0,84			1,81
21.11.15	24,00	*	102,53	78,80	23,73	70,58	37,41	33,17	7,20	3,90	3,34	23,73			25,54		25,54	-	67,45		1,60			4,94
22.11.15	24,00		142,01	114,84	27,17	72,81	39,23	33,59	7,20	3,90	3,87	27,17			29,75		29,75	-	72,58		1,97			5,84
23.11.15	24,00		139,47	116,83	22,64	74,04	39,82	34,22	7,20	3,90	4,01	22,64			25,22		25,22	-	73,85		1,67			5,68
Среднее	24,03	-	142,57	109,77	32,80	67,37	39,69	27,68	7,20	3,90	3,10	32,80	-	-	34,96	-	34,96	-	66,41	-	2,19	-	-	5,29
Итого	745,00		4419,77	3402,97	1016,80						96,15	1016,80	0,00	0,00	1083,71	0,00	1083,71	0,00			67,95	0,00	0,00	164,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	3430,00	2725,97	498,07	0,00	507,54	0,00	111,39	31,84	-
	24.11.15 04:00	7846,73	6127,76	1107,44	0,00	1129,46	0,00	276,62	72,42	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = -4,47 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **159,64** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1083,71** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 ИЮЯ 2015
«____» _____ г.
печать энергосбыта