Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 2;7
Вычислитель: СПТ-943 № 10250

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 4,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	*	110,71	92,86	17,84	56,91	37,29	19,62	7,20	3,90	1,87	17,05	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31	-	56,90	0,00	0,97			2,84
25.10.15	25,00	*	118,03	98,26	19,77	66,48	41,64	24,83	7,20	3,90	2,52	18,88	0,00	0,00	19,26	0,00	19,26	-	65,84	0,00	1,24			3,76
26.10.15	24,00	*	114,79	99,06	15,74	66,78	42,52	24,26	7,20	3,90	2,46	14,95	0,00	0,00	15,26	0,00	15,26	-	66,62	0,00	1,00			3,46
27.10.15	24,00	*	111,98	97,26	14,72	65,83	42,01	23,83	7,20	3,90	2,40	13,75	0,00	0,00	14,02	0,00	14,02	-	65,14	0,00	0,90			3,29
28.10.15	24,00	*	113,04	97,63	15,41	65,97	41,65	24,32	7,20	3,90	2,45	14,38	0,00	0,00	14,67	0,00	14,67	-	65,63	0,00	0,94			3,40
29.10.15	24,00	*	110,46	94,27	16,19	65,47	40,88	24,59	7,20	3,90	2,38	15,43	0,00	0,00	15,74	0,00	15,74	-	65,20	0,00	1,01			3,38
30.10.15	24,00	*	110,34	95,62	14,72	66,20	41,29	24,91	7,20	3,90	2,44	13,99	0,00	0,00	14,27	0,00	14,27	-	65,74	0,00	0,92			3,36
31.10.15	24,00	*	110,90	94,66	16,24	65,49	40,68	24,81	7,20	3,90	2,40	15,58	0,00	0,00	15,89	0,00	15,89	-	65,01	0,00	1,01			3,42
01.11.15	24,00	*	112,26	95,21	17,05	66,24	41,33	24,92	7,20	3,90	2,44	16,28	0,00	0,00	16,61	0,00	16,61	-	65,63	0,00	1,07			3,51
02.11.15	24,00	*	111,84	95,93	15,91	66,90	42,11	24,78	7,20	3,90	2,45	15,03	0,00	0,00	15,34	0,00	15,34	-	66,42	0,00	1,00			3,45
03.11.15	24,00	*	110,18	95,77	14,41	66,88	42,44	24,44	7,20	3,90	2,43	13,24	0,00	0,00	13,51	0,00	13,51	-	66,44	0,00	0,88			3,31
04.11.15	24,00	*	113,16	95,67	17,48	67,22	42,65	24,57	7,20	3,90	2,45	16,23	0,00	0,00	16,57	0,00	16,57	-	66,78	0,00	1,08			3,53
05.11.15	24,00	*	111,16	95,94	15,22	67,28	42,58	24,71	7,20	3,90	2,47	13,94	0,00	0,00	14,23	0,00	14,23	-	66,75	0,00	0,93			3,40
06.11.15	24,00	*	110,34	95,39	14,95	66,49	41,91	24,58	7,20	3,90	2,44	13,75	0,00	0,00	14,02	0,00	14,02	-	66,05	0,00	0,91			3,35
07.11.15	24,00	*	110,70	94,90	15,79	66,18	41,58	24,60	7,20	3,90	2,43	14,59	0,00	0,00	14,88	0,00	14,88	-	65,61	0,00	0,96			3,39
08.11.15	24,00	*	111,63	94,84	16,79	65,78	41,46	24,32	7,20	3,90	2,40	15,54	0,00	0,00	15,85	0,00	15,85	-	65,22	0,00	1,01			3,42
09.11.15	24,00	*	111,74	94,72	17,03	65,16	41,17	23,99	7,20	3,90	2,37	15,72	0,00	0,00	16,02	0,00	16,02	-	64,80	0,00	1,02			3,39
10.11.15	24,00	*	110,10	95,29	14,80	65,82	41,55	24,28	7,20	3,90	2,38	14,03	0,00	0,00	14,31	0,00	14,31	-	65,35	0,00	0,92			3,29
11.11.15	24,00	*	109,90	95,11	14,80	65,48	41,29	24,19	7,20	3,90	2,34	14,39	0,00	0,00	14,67	0,00	14,67	-	65,04	0,00	0,94			3,28
12.11.15	24,00	*	110,61	94,94	15,67	65,18	40,61	24,57	7,20	3,90	2,37	15,24	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54	-	64,72	0,00	0,99			3,36
13.11.15	24,00	*	111,44	95,03	16,42	65,23	40,03	25,21	7,20	3,90	2,45	15,87	0,00	0,00	16,18	0,00	16,18	-	64,67	0,00	1,03			3,47
14.11.15	24,00	*	111,19	94,72	16,47	64,81	39,66	25,15	7,20	3,90	2,43	15,92	0,00	0,00	16,22	0,00	16,22	-	64,32	0,00	1,02			3,46
15.11.15	24,00	*	111,85	93,43	18,42	64,66	39,29	25,38	7,20	3,90	2,43	17,75	0,00	0,00	18,09	0,00	18,09	-	64,14	0,00	1,14			3,57
16.11.15	24,00	*	108,25	92,94	15,31	65,75	39,35	26,39	7,20	3,90	2,54	14,18	0,00	0,00	14,46	0,00	14,46	-	65,63	0,00	0,93			3,47
17.11.15	24,00	*	108,76	93,70	15,06	69,77	41,15	28,63	7,20	3,90	2,79	13,70	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	-	69,29	0,00	0,95			3,74
18.11.15	24,00	*	108,70	93,69	15,01	70,76	41,71	29,05	7,20	3,90	2,83	13,62	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	-	70,45	0,00	0,96			3,79
19.11.15	24,00	*	108,26	85,34	22,91	71,32	42,35	28,97	7,20	3,90	3,21	12,85	0,00	0,00	13,15	0,00	13,15	-	70,68	0,00	0,91			4,11
20.11.15	24,00	*	111,15	94,81	16,34	66,58	41,33	25,25	7,20	3,90	2,49	15,05	-	-	15,35	-	15,35	-	66,14	-	0,99	-	-	3,49
21.11.15	24,00	*	111,15	94,81	16,34	66,58	41,33	25,25	7,20	3,90	2,49	15,05	-	-	15,35	-	15,35	-	66,14	-	0,99	-	-	3,49
22.11.15	24,00	*	111,21	93,15	18,06	71,84	42,93	28,91	7,20	3,90	2,83	16,39	0,00	0,00	16,77	0,00	16,77	-	71,41	0,00	1,17			4,00
23.11.15	24,00	*	109,90	94,19	15,71	72,95	43,53	29,41	7,20	3,90	2,90	14,08	0,00	0,00	14,42	0,00	14,42	-	72,67	0,00	1,02			3,92
Среднее	24,03	-	111,15	94,81	16,34	66,58	41,33	25,25	7,20	3,90	2,49	15,05	-	-	15,35	-	15,35	-	66,14	-	0,99	-	-	3,49
Итого	745,00		3445,74	2939,17	506,58						77,29	466,44	0,00	0,00	475,87	0,00	475,87	0,00			30,82	0,00	0,00	108,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 01:00	2460,24	2073,17	352,78	0,00	359,30	0,00	69,77	22,22	-
	24.11.15 07:00	5822,89	4946,92	820,11	0,00	835,93	0,00	185,29	52,75	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = -2,05 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **475,87** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление энергосбыта учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ печать энергосбыта

«_____» 30 НОЯ 2015 г.