Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9895.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 113-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207735-ч(с)-1115.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207735 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 4,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19602
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0891
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,76

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	117,04	83,02	34,02	58,29	38,13	20,16	7,00	5,00	1,59	35,12	-	-	35,69	-	35,69	-	58,75	-	2,07			3,66
25.10.15	24,00	-	117,55	84,78	32,77	67,11	42,81	24,30	7,00	5,00	2,03	33,30	-	-	33,97	-	33,97	-	66,84	-	2,23			4,26
26.10.15	24,00	-	117,54	88,98	28,56	67,37	43,74	23,63	7,00	5,00	2,05	29,30	-	-	29,89	-	29,89	-	67,35	-	1,98			4,03
27.10.15	24,00	-	115,19	86,47	28,72	66,33	42,76	23,57	7,00	5,00	1,96	29,98	-	-	30,58	-	30,58	-	66,08	-	1,98			3,94
28.10.15	24,00	-	117,58	88,17	29,41	66,61	42,14	24,47	7,00	5,00	2,05	31,02	-	-	31,66	-	31,66	-	66,54	-	2,07			4,12
29.10.15	24,00	-	113,97	84,70	29,27	66,01	41,46	24,55	7,00	5,00	2,01	30,39	-	-	31,02	-	31,02	-	65,89	-	2,00			4,01
30.10.15	24,00	-	115,71	86,17	29,54	66,79	42,35	24,44	7,00	5,00	2,02	30,88	-	-	31,53	-	31,53	-	66,63	-	2,06			4,08
31.10.15	24,00	-	114,76	85,28	29,48	66,05	41,52	24,53	7,00	5,00	2,03	30,42	-	-	31,02	-	31,02	-	65,87	-	2,01			4,04
01.11.15	24,00	-	116,84	85,81	31,03	66,84	42,52	24,32	7,00	5,00	2,04	31,90	-	-	32,57	-	32,57	-	66,58	-	2,12			4,16
02.11.15	24,00	-	116,35	86,46	29,89	67,55	43,49	24,06	7,00	5,00	2,03	30,84	-	-	31,48	-	31,48	-	67,41	-	2,08			4,10
03.11.15	24,00	-	114,40	86,78	27,62	67,59	43,68	23,91	7,00	5,00	2,01	28,65	-	-	29,25	-	29,25	-	67,45	-	1,93			3,95
04.11.15	24,00	-	116,51	86,82	29,69	67,86	43,80	24,06	7,00	5,00	2,02	30,84	-	-	31,50	-	31,50	-	67,72	-	2,09			4,11
05.11.15	24,00	-	116,23	86,96	29,27	67,88	43,41	24,47	7,00	5,00	2,06	30,50	-	-	31,10	-	31,10	-	67,62	-	2,06			4,12
06.11.15	24,00	-	115,00	86,40	28,60	67,09	42,32	24,77	7,00	5,00	2,06	29,97	-	-	30,57	-	30,57	-	66,93	-	2,01			4,06
07.11.15	24,00	-	116,21	86,12	30,09	66,74	41,98	24,76	7,00	5,00	2,03	31,68	-	-	32,31	-	32,31	-	66,52	-	2,11			4,14
08.11.15	24,00	-	116,88	86,01	30,87	66,29	41,87	24,42	7,00	5,00	1,99	32,61	-	-	33,28	-	33,28	-	66,04	-	2,16			4,15
09.11.15	24,00	-	115,63	86,54	29,09	65,80	41,73	24,07	7,00	5,00	1,98	30,71	-	-	31,35	-	31,35	-	65,69	-	2,02			4,00
10.11.15	24,00	-	117,64	86,02	31,62	66,41	42,06	24,35	7,00	5,00	1,99	33,25	-	-	33,90	-	33,90	-	66,26	-	2,21			4,19
11.11.15	24,00	-	114,17	85,52	28,65	66,04	41,84	24,20	7,00	5,00	1,96	30,43	-	-	31,01	-	31,01	-	65,84	-	2,01			3,96
12.11.15	24,00	-	112,24	85,54	26,70	65,73	41,79	23,94	7,00	5,00	1,94	28,52	-	-	29,09	-	29,09	-	65,56	-	1,87			3,81
13.11.15	24,00	-	113,14	85,80	27,34	65,80	41,72	24,08	7,00	5,00	1,95	29,31	-	-	29,91	-	29,91	-	65,57	-	1,92			3,87
14.11.15	24,00	-	111,97	85,57	26,40	65,34	41,16	24,18	7,00	5,00	1,94	28,44	-	-	28,99	-	28,99	-	65,15	-	1,85			3,80
15.11.15	24,00	-	116,78	84,37	32,41	65,16	40,74	24,42	7,00	5,00	1,91	34,79	-	-	35,44	-	35,44	-	64,97	-	2,26			4,17
16.11.15	24,00	-	111,54	84,48	27,06	66,69	40,71	25,98	7,00	5,00	2,02	29,52	-	-	30,11	-	30,11	-	66,93	-	1,98			4,00
17.11.15	24,00	-	112,83	85,56	27,27	70,49	42,96	27,53	7,00	5,00	2,18	29,77	-	-	30,47	-	30,47	-	70,33	-	2,10			4,28
18.11.15	24,00	-	112,35	85,48	26,87	71,67	43,95	27,72	7,00	5,00	2,18	29,51	-	-	30,18	-	30,18	-	71,64	-	2,11			4,30
19.11.15	24,00	-	114,12	85,93	28,19	72,16	44,83	27,33	7,00	5,00	2,16	30,95	-	-	31,68	-	31,68	-	71,91	-	2,23			4,39
20.11.15	24,00	-	119,41	91,48	27,93	72,61	46,05	26,56	7,00	5,00	2,21	31,04	-	-	31,78	-	31,78	-	72,49	-	2,25			4,46
21.11.15	24,00	-	114,72	88,55	26,17	71,92	45,36	26,56	7,00	5,00	2,15	29,16	-	-	29,84	-	29,84	-	71,61	-	2,09			4,24
22.11.15	24,00	-	114,25	84,56	29,69	72,66	44,85	27,81	7,00	5,00	2,16	32,48	-	-	33,27	-	33,27	-	72,49	-	2,35			4,51
23.11.15	24,00	-	113,78	85,38	28,40	73,94	45,42	28,52	7,00	5,00	2,28	30,62	-	-	31,40	-	31,40	-	73,85	-	2,26			4,54
Среднее	24,00	-	115,24	86,12	29,12	67,57	42,68	24,89	7,00	5,00	2,03	30,84	-	-	31,48	-	31,48	-	67,44	-	2,08	-	-	4,11
Итого	744,00		3572,33	2669,71	902,62						62,99	955,90	0,00	0,00	975,84	0,00	975,84	0,00			64,44	0,00	0,00	127,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 01:00	9893,06	6752,59	2806,13	-	2859,28	-	241,31		-
	24.11.15 07:00	13492,21	9444,03	3767,66	-	3840,90	-	369,75	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = -4,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **123,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **975,84** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
30 ноя 2015 ПРИНЯТ
«____» _____ г.