Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9896.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 113-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207928-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 4,4

Вычислитель: ВКТ-7 № 207928				Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: ТСП-Н		Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=			

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2031
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0923
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	147,56	127,92	19,64	58,22	41,34	16,88	7,00	5,00	2,16	19,64	-	-	20,92		20,92	-	58,03	-	1,14			3,30
25.10.15	24,00	-	152,48	130,66	21,82	67,18	46,56	20,62	7,00	5,00	2,70	21,82	-	-	23,67		23,67	-	67,13	-	1,46			4,16
26.10.15	24,00	-	156,29	137,39	18,90	67,41	47,21	20,20	7,00	5,00	2,78	18,90	-	-	20,70		20,70	-	67,28	-	1,27			4,05
27.10.15	24,00	-	153,29	133,91	19,38	66,40	46,33	20,07	7,00	5,00	2,69	19,38	-	-	21,11		21,11	-	66,34	-	1,29			3,98
28.10.15	24,00	-	154,70	135,40	19,30	66,69	46,15	20,54	7,00	5,00	2,79	19,30	-	-	21,15		21,15	-	66,59	-	1,29			4,07
29.10.15	24,00	-	149,34	130,77	18,57	66,10	45,12	20,98	7,00	5,00	2,75	18,57	-	-	20,34		20,34	-	66,03	-	1,23			3,97
30.10.15	24,00	-	150,44	132,83	17,61	66,87	45,77	21,10	7,00	5,00	2,80	17,61	-	-	19,36		19,36	-	66,79	-	1,18			3,98
31.10.15	24,00	-	150,46	131,33	19,13	66,15	45,12	21,03	7,00	5,00	2,77	19,13	-	-	20,92		20,92	-	66,09	-	1,26			4,03
01.11.15	24,00	-	152,61	131,91	20,70	66,93	46,16	20,77	7,00	5,00	2,74	20,70	-	-	22,50		22,50	-	66,89	-	1,38			4,13
02.11.15	24,00	-	151,64	132,97	18,67	67,61	46,93	20,68	7,00	5,00	2,75	18,67	-	-	20,41		20,41	-	67,55	-	1,26			4,01
03.11.15	24,00	-	150,96	133,56	17,40	67,64	47,14	20,50	7,00	5,00	2,74	17,40	-	-	19,11		19,11	-	67,57	-	1,18			3,92
04.11.15	24,00	-	152,90	133,44	19,46	67,92	47,19	20,73	7,00	5,00	2,77	19,46	-	-	21,27		21,27	-	67,86	-	1,32			4,09
05.11.15	24,00	-	151,81	133,73	18,08	67,95	46,88	21,07	7,00	5,00	2,82	18,08	-	-	19,87		19,87	-	67,89	-	1,23			4,05
06.11.15	24,00	-	150,28	132,94	17,34	67,18	46,07	21,11	7,00	5,00	2,81	17,34	-	-	19,06		19,06	-	67,11	-	1,16			3,98
07.11.15	24,00	-	152,09	132,40	19,69	66,83	45,74	21,09	7,00	5,00	2,80	19,69	-	-	21,51		21,51	-	66,78	-	1,31			4,11
08.11.15	24,00	-	153,86	131,87	21,99	66,38	45,52	20,86	7,00	5,00	2,75	21,99	-	-	23,82		23,82	-	66,34	-	1,46			4,21
09.11.15	24,00	-	152,28	133,02	19,26	65,88	45,47	20,41	7,00	5,00	2,72	19,26	-	-	21,03		21,03	-	65,81	-	1,27			3,99
10.11.15	24,00	-	149,69	132,40	17,29	66,48	45,93	20,55	7,00	5,00	2,73	17,29	-	-	19,00		19,00	-	66,43	-	1,15			3,87
11.11.15	24,00	-	150,35	131,52	18,83	66,11	45,67	20,44	7,00	5,00	2,69	18,83	-	-	20,58		20,58	-	66,05	-	1,24			3,94
12.11.15	24,00	-	149,72	131,46	18,26	65,80	45,53	20,27	7,00	5,00	2,67	18,26	-	-	19,99		19,99	-	65,74	-	1,20			3,87
13.11.15	24,00	-	150,04	132,07	17,97	65,86	45,40	20,46	7,00	5,00	2,71	17,97	-	-	19,71		19,71	-	65,81	-	1,18			3,89
14.11.15	24,00	-	150,54	131,53	19,01	65,42	44,76	20,66	7,00	5,00	2,72	19,01	-	-	20,75		20,75	-	65,36	-	1,24			3,96
15.11.15	24,00	-	151,22	129,16	22,06	65,24	44,42	20,82	7,00	5,00	2,69	22,06	-	-	23,83		23,83	-	65,19	-	1,44			4,13
16.11.15	24,00	-	148,18	129,44	18,74	66,73	44,73	22,00	7,00	5,00	2,85	18,74	-	-	20,54		20,54	-	66,58	-	1,25			4,10
17.11.15	24,00	-	148,09	131,16	16,93	70,53	47,01	23,52	7,00	5,00	3,09	16,93	-	-	18,81		18,81	-	70,44	-	1,19			4,28
18.11.15	24,00	-	149,08	130,81	18,27	71,66	47,92	23,74	7,00	5,00	3,11	18,27	-	-	20,33		20,33	-	71,56	-	1,31			4,42
19.11.15	24,00	-	148,81	131,55	17,26	72,15	48,68	23,47	7,00	5,00	3,09	17,26	-	-	19,32		19,32	-	72,07	-	1,24			4,34
20.11.15	24,00	-	156,96	140,62	16,34	72,59	49,93	22,66	7,00	5,00	3,19	16,34	-	-	18,46		18,46	-	72,52	-	1,18			4,38
21.11.15	24,00	-	153,42	135,78	17,64	71,95	49,29	22,66	7,00	5,00	3,08	17,64	-	-	19,68		19,68	-	71,86	-	1,27			4,35
22.11.15	24,00	-	149,05	129,56	19,49	72,64	48,68	23,96	7,00	5,00	3,11	19,49	-	-	21,62		21,62	-	72,56	-	1,41			4,52
23.11.15	24,00	-	148,56	131,33	17,23	73,91	49,29	24,62	7,00	5,00	3,24	17,23	-	-	19,44		19,44	-	73,81	-	1,27			4,51
Среднее	24,00	-	151,18	132,40	18,78	67,63	46,39	21,24	7,00	5,00	2,82	18,78	-	-	20,61	-	20,61	-	67,55	-	1,27	-	-	4,08
Итого	744,00		4686,70	4104,44	582,26						87,31	582,26	0,00	0,00	638,81	0,00	638,81	0,00			39,27	0,00	0,00	126,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 04:00	12782,99	11342,39	0,00	-	0,00	-	178,51	-	-
	24.11.15 01:00	17451,90	15430,28	0,00	-	0,00		304,78	-	

Период расчета по среднему: сутки;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м.
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 4,4 °С = -2,56 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды 124,03 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 638,81 куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление учета Отделение по работе с КУУТЭ

печать энергосбыта

30 НОЯ 2015

«_____» _____ г.