Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9977.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219419-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219419 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	122,95	68,47	54,48	57,97	38,89	19,08	7,00	5,00	1,26	55,32	-	-	56,19	-	56,19	-	57,95	-	3,21			4,47
25.10.15	24,00	-	124,07	69,65	54,42	66,90	43,83	23,07	7,00	5,00	1,57	55,07	-	-	56,21	-	56,21	-	66,78	-	3,68			5,25
26.10.15	24,00	-	124,85	73,17	51,68	67,13	44,46	22,67	7,00	5,00	1,63	52,19	-	-	53,28	-	53,28	-	67,06	-	3,50			5,13
27.10.15	24,00	-	123,75	71,41	52,34	66,15	43,73	22,42	7,00	5,00	1,61	52,35	-	-	53,44	-	53,44	-	66,03	-	3,46			5,07
28.10.15	24,00	-	125,05	72,47	52,58	66,42	43,15	23,27	7,00	5,00	1,70	52,48	-	-	53,55	-	53,55	-	66,37	-	3,48			5,18
29.10.15	24,00	-	121,07	69,74	51,33	65,83	42,30	23,53	7,00	5,00	1,64	51,34	-	-	52,38	-	52,38	-	65,78	-	3,38			5,02
30.10.15	24,00	-	122,16	70,75	51,41	66,59	43,00	23,59	7,00	5,00	1,68	51,34	-	-	52,40	-	52,40	-	66,52	-	3,42			5,09
31.10.15	24,00	-	123,07	70,00	53,07	65,88	42,28	23,60	7,00	5,00	1,65	53,10	-	-	54,16	-	54,16	-	65,80	-	3,50			5,15
01.11.15	24,00	-	125,20	70,22	54,98	66,64	43,44	23,20	7,00	5,00	1,64	55,00	-	-	56,14	-	56,14	-	66,52	-	3,66			5,30
02.11.15	24,00	-	121,80	70,92	50,88	67,33	44,43	22,90	7,00	5,00	1,62	51,02	-	-	52,09	-	52,09	-	67,25	-	3,43			5,05
03.11.15	24,00	-	121,64	71,20	50,44	67,38	44,64	22,74	7,00	5,00	1,61	50,62	-	-	51,71	-	51,71	-	67,31	-	3,41			5,02
04.11.15	24,00	-	124,07	71,18	52,89	67,65	44,67	22,98	7,00	5,00	1,64	52,91	-	-	54,04	-	54,04	-	67,57	-	3,58			5,22
05.11.15	24,00	-	122,69	71,46	51,23	67,68	44,44	23,24	7,00	5,00	1,67	51,22	-	-	52,30	-	52,30	-	67,59	-	3,46			5,13
06.11.15	24,00	-	121,46	71,02	50,44	66,90	43,38	23,52	7,00	5,00	1,68	50,35	-	-	51,40	-	51,40	-	66,82	-	3,36			5,05
07.11.15	24,00	-	123,62	70,64	52,98	66,56	43,05	23,51	7,00	5,00	1,68	52,89	-	-	54,00	-	54,00	-	66,47	-	3,52			5,19
08.11.15	24,00	-	125,12	70,56	54,56	66,12	42,91	23,21	7,00	5,00	1,64	54,57	-	-	55,68	-	55,68	-	66,01	-	3,60			5,25
09.11.15	24,00	-	94,28	58,99	35,29	65,60	42,31	23,29	7,00	5,00	0,73	47,24	-	-	48,11	-	48,11	-	62,75	-	2,96			3,69
10.11.15	24,00	-	124,56	70,21	54,35	66,28	43,44	22,84	7,00	5,00	1,63	54,06	-	-	55,16	-	55,16	-	66,22	-	3,58			5,21
11.11.15	24,00	-	123,08	70,19	52,89	65,92	43,12	22,80	7,00	5,00	1,61	52,87	-	-	53,91	-	53,91	-	65,84	-	3,48			5,09
12.11.15	24,00	-	123,60	70,18	53,42	65,61	42,93	22,68	7,00	5,00	1,59	53,51	-	-	54,60	-	54,60	-	65,52	-	3,51			5,10
13.11.15	24,00	-	122,79	70,42	52,37	65,68	42,92	22,76	7,00	5,00	1,61	52,32	-	-	53,38	-	53,38	-	65,59	-	3,43			5,05
14.11.15	24,00	-	125,12	70,16	54,96	65,23	42,53	22,70	7,00	5,00	1,61	54,83	-	-	55,92	-	55,92	-	65,15	-	3,57			5,18
15.11.15	24,00	-	125,36	69,08	56,28	65,06	42,11	22,95	7,00	5,00	1,59	56,25	-	-	57,36	-	57,36	-	64,97	-	3,66			5,25
16.11.15	24,00	-	121,87	69,25	52,62	66,53	42,31	24,22	7,00	5,00	1,69	52,51	-	-	53,60	-	53,60	-	66,54	-	3,49			5,18
17.11.15	24,00	-	121,42	70,04	51,38	70,31	44,50	25,81	7,00	5,00	1,81	51,35	-	-	52,50	-	52,50	-	70,24	-	3,61			5,42
18.11.15	24,00	-	122,31	69,98	52,33	71,43	45,31	26,12	7,00	5,00	1,84	52,30	-	-	53,51	-	53,51	-	71,39	-	3,73			5,57
19.11.15	24,00	-	121,86	70,24	51,62	71,92	45,92	26,00	7,00	5,00	1,84	51,54	-	-	52,75	-	52,75	-	71,80	-	3,70			5,54
20.11.15	24,00	-	125,61	75,24	50,37	72,35	47,19	25,16	7,00	5,00	1,90	50,27	-	-	51,47	-	51,47	-	72,26	-	3,63			5,54
21.11.15	24,00	-	125,10	72,57	52,53	71,70	46,40	25,30	7,00	5,00	1,86	52,31	-	-	53,53	-	53,53	-	71,56	-	3,75			5,61
22.11.15	24,00	-	123,64	69,35	54,29	72,42	45,72	26,70	7,00	5,00	1,87	54,06	-	-	55,38	-	55,38	-	72,32	-	3,91			5,79
23.11.15	24,00	-	121,34	70,29	51,05	73,68	46,30	27,38	7,00	5,00	1,94	50,88	-	-	52,13	-	52,13	-	73,62	-	3,75			5,69
Среднее	24,00	-	122,40	70,29	52,11	67,38	43,73	23,65	7,00	5,00	1,65	52,52	-	-	53,62	-	53,62	-	67,21	-	3,53	-	-	5,18
Итого	744,00		3794,51	2179,05	1615,46						51,06	1628,07	0,00	0,00	1662,28	0,00	1662,28	0,00			109,42	0,00	0,00	160,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	26.10.15 12:00	16741,74	7681,98	9056,99	-	9239,43	-	685,92	-	-
	24.11.15 01:00	20234,69	9690,62	10552,21	-	10766,39	-	834,47	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = -7,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **153,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1662,28** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 11 15 г.