Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9978.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208211
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208211-ч(с)-1115.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 4,4

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14696
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0668
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	137,86	124,86	13,00	58,44	47,24	11,20	7,00	5,00	1,13	91,62	79,92	11,70	93,07	81,02	12,05	-	58,48	54,18	1,03			2,16
25.10.15	24,00	-	139,64	126,35	13,29	67,40	53,75	13,65	7,00	5,00	1,43	92,33	80,76	11,57	94,27	82,25	12,02	-	67,38	62,29	1,19			2,62
26.10.15	24,00	-	144,31	133,11	11,20	67,62	54,25	13,37	7,00	5,00	1,47	94,74	85,19	9,55	96,72	86,75	9,97	-	67,62	62,65	1,07			2,54
27.10.15	24,00	-	139,76	130,11	9,65	66,63	53,40	13,23	7,00	5,00	1,40	91,93	83,58	8,35	93,83	85,01	8,82	-	66,61	61,67	0,97			2,37
28.10.15	24,00	-	143,04	131,72	11,32	66,91	53,28	13,63	7,00	5,00	1,43	94,68	84,29	10,39	96,65	85,83	10,82	-	66,91	61,83	1,12			2,56
29.10.15	24,00	-	137,10	127,32	9,78	66,31	52,49	13,82	7,00	5,00	1,40	90,41	81,53	8,88	92,24	82,98	9,26	-	66,30	61,11	1,02			2,41
30.10.15	24,00	-	139,76	128,73	11,03	67,09	53,22	13,87	7,00	5,00	1,43	92,49	82,47	10,02	94,36	83,92	10,44	-	67,08	61,89	1,10			2,53
31.10.15	24,00	-	139,27	127,32	11,95	66,36	52,50	13,86	7,00	5,00	1,41	92,39	81,54	10,85	94,25	82,98	11,27	-	66,36	61,15	1,15			2,56
01.11.15	24,00	-	141,20	127,59	13,61	67,16	53,49	13,67	7,00	5,00	1,44	93,64	81,68	11,96	95,59	83,16	12,43	-	67,15	62,03	1,22			2,66
02.11.15	24,00	-	141,31	128,93	12,38	67,85	54,34	13,51	7,00	5,00	1,46	93,00	82,64	10,36	94,99	84,12	10,87	-	67,83	62,74	1,13			2,59
03.11.15	24,00	-	140,49	129,92	10,57	67,88	54,51	13,37	7,00	5,00	1,47	91,77	83,39	8,38	93,71	84,87	8,84	-	67,87	62,80	0,99			2,46
04.11.15	24,00	-	142,67	128,77	13,90	68,15	54,68	13,47	7,00	5,00	1,47	94,14	82,44	11,70	96,17	83,96	12,21	-	68,14	63,08	1,22			2,69
05.11.15	24,00	-	141,93	129,71	12,22	68,19	54,51	13,68	7,00	5,00	1,50	93,13	83,09	10,04	95,11	84,61	10,50	-	68,18	63,08	1,11			2,61
06.11.15	24,00	-	141,55	128,80	12,75	67,39	53,62	13,77	7,00	5,00	1,49	93,33	82,49	10,84	95,28	83,94	11,34	-	67,37	62,26	1,15			2,64
07.11.15	24,00	-	142,05	127,89	14,16	67,04	53,16	13,88	7,00	5,00	1,49	94,08	81,83	12,25	96,03	83,29	12,74	-	67,02	61,87	1,25			2,73
08.11.15	24,00	-	142,48	127,71	14,77	66,58	52,89	13,69	7,00	5,00	1,46	94,58	81,73	12,85	96,52	83,16	13,36	-	66,55	61,46	1,27			2,74
09.11.15	24,00	-	140,97	129,48	11,49	66,08	52,67	13,41	7,00	5,00	1,45	92,59	82,93	9,66	94,46	84,37	10,09	-	66,07	61,07	1,06			2,50
10.11.15	24,00	-	140,55	128,36	12,19	66,68	53,22	13,46	7,00	5,00	1,45	92,56	82,21	10,35	94,45	83,65	10,80	-	66,67	61,63	1,11			2,55
11.11.15	24,00	-	139,81	127,81	12,00	66,32	52,93	13,39	7,00	5,00	1,42	92,06	81,81	10,25	93,92	83,25	10,67	-	66,30	61,30	1,09			2,51
12.11.15	24,00	-	139,67	127,71	11,96	66,01	52,71	13,30	7,00	5,00	1,41	92,06	81,78	10,28	93,91	83,22	10,69	-	65,99	61,06	1,08			2,49
13.11.15	24,00	-	140,03	128,30	11,73	66,08	52,77	13,31	7,00	5,00	1,41	92,46	82,32	10,14	94,34	83,76	10,58	-	66,06	61,12	1,08			2,49
14.11.15	24,00	-	141,65	126,64	15,01	65,61	52,19	13,42	7,00	5,00	1,39	94,74	81,15	13,59	96,59	82,58	14,01	-	65,59	60,59	1,30			2,69
15.11.15	24,00	-	139,49	125,32	14,17	65,43	51,84	13,59	7,00	5,00	1,38	93,20	80,30	12,90	95,03	81,68	13,35	-	65,41	60,35	1,25			2,64
16.11.15	24,00	-	137,86	125,92	11,94	66,95	52,64	14,31	7,00	5,00	1,46	91,25	80,75	10,50	93,14	82,20	10,94	-	66,96	61,50	1,15			2,61
17.11.15	24,00	-	138,55	127,40	11,15	70,77	55,52	15,25	7,00	5,00	1,65	90,58	81,90	8,68	92,65	83,57	9,08	-	70,75	65,01	1,08			2,74
18.11.15	24,00	-	138,64	127,14	11,50	71,92	56,47	15,45	7,00	5,00	1,65	90,95	81,56	9,39	93,09	83,24	9,85	-	71,92	66,13	1,15			2,80
19.11.15	24,00	-	138,12	127,73	10,39	72,45	57,08	15,37	7,00	5,00	1,63	90,53	81,98	8,55	92,70	83,68	9,02	-	72,42	66,69	1,09			2,72
20.11.15	24,00	-	146,46	135,83	10,63	72,86	57,97	14,89	7,00	5,00	1,66	96,23	87,09	9,14	98,54	88,95	9,59	-	72,85	67,39	1,14			2,80
21.11.15	24,00	-	142,06	131,18	10,88	72,22	57,37	14,85	7,00	5,00	1,59	93,77	84,14	9,63	95,98	85,91	10,07	-	72,18	66,75	1,15			2,74
22.11.15	24,00	-	136,50	125,89	10,61	72,91	57,30	15,61	7,00	5,00	1,59	90,11	80,76	9,35	92,30	82,44	9,86	-	72,89	67,06	1,16			2,75
23.11.15	24,00		140,49	128,45	12,04	67,64	53,80	13,84	7,00	5,00	1,47	92,71	82,31	10,40	94,66	83,81	10,85	-	67,63	62,46	1,13	-	-	2,60
Среднее	24,00	-	140,49	128,45	12,04	67,64	53,80	13,84	7,00	5,00	1,47	92,71	82,31	10,40	94,66	83,81	10,85	-	67,63	62,46	1,13	-	-	2,60
Итого	744,00		4355,27	3982,00	373,27						45,45	2874,06	2551,56	322,50	2934,55	2598,16	336,39	0,00			35,01	0,00	0,00	80,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,65** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **67,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **336,39** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30 НОЯ 2015 г.