Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9071.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 42-1 / ТЦ-3 СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 42-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207775-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207775 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00		101,13	101,13	0,00	66,68	42,42	24,27	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,47
25.10.15	24,00		101,13	101,13	0,00	66,68	42,42	24,27	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,47
26.10.15	24,00		101,13	101,13	0,00	66,68	42,42	24,27	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,47
27.10.15	24,00		101,13	101,13	0,00	66,68	42,42	24,27	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,47
28.10.15	24,00		101,13	101,13	0,00	66,68	42,42	24,27	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,47
29.10.15	24,00		101,13	101,13	0,00	66,68	42,42	24,27	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,47
30.10.15	24,00		101,13	101,13	0,00	66,68	42,42	24,27	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,47
31.10.15	24,00		101,13	101,13	0,00	66,68	42,42	24,27	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,47
01.11.15	24,00		101,13	101,13	0,00	66,68	42,42	24,27	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,47
02.11.15	24,00		101,13	101,13	0,00	66,68	42,42	24,27	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,47
03.11.15	24,00		101,13	101,13	0,00	66,68	42,42	24,27	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,47
04.11.15	24,00		101,13	101,13	0,00	66,68	42,42	24,27	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,47
05.11.15	24,00		101,13	101,13	0,00	66,68	42,42	24,27	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,47
06.11.15	24,00		101,13	101,13	0,00	66,68	42,42	24,27	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,47
07.11.15	24,00		101,13	101,13	0,00	66,68	42,42	24,27	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,47
08.11.15	24,00		101,13	101,13	0,00	66,68	42,42	24,27	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,47
09.11.15	24,00	-	101,13	101,13	0,00	66,68	42,42	24,27	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,47
10.11.15	24,00	-	109,53	109,53	0,00	65,10	42,75	22,35	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
11.11.15	24,00	-	108,78	108,78	0,00	64,80	42,40	22,40	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
12.11.15	24,00	-	108,58	108,58	0,00	64,49	42,29	22,20	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
13.11.15	24,00	-	109,60	109,60	0,00	64,55	42,23	22,32	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
14.11.15	24,00	-	109,08	109,08	0,00	64,07	41,69	22,38	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
15.11.15	24,00	-	107,82	107,82	0,00	63,87	41,27	22,60	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
16.11.15	24,00	-	107,97	107,97	0,00	64,74	41,08	23,66	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
17.11.15	24,00	-	109,23	109,23	0,00	68,84	42,55	26,29	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,87
18.11.15	24,00	-	108,53	108,53	0,00	69,77	42,99	26,78	7,00	5,00	2,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,91
19.11.15	24,00	-	109,59	109,59	0,00	70,47	43,74	26,73	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
20.11.15	24,00	-	25,68	25,68	0,00	64,40	43,00	21,40	7,00	5,00	0,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,59
21.11.15	24,00	-	79,65	79,65	0,00	65,80	40,15	25,65	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
22.11.15	24,00	-	109,93	109,93	0,00	70,79	43,56	27,23	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
23.11.15	24,00	-	111,83	111,83	0,00	71,85	44,13	27,72	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
Среднее	24,00	-	101,13	101,13	-	66,68	42,42	24,27	7,00	5,00	2,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
Итого	744,00		3134,99	3134,99	0,00						76,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	~~76,67~~ 56,91

19,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	09.11.15 22:00	31,04	31,04	0,00	-	0,00	-	0,69	-	-
	24.11.15 02:00	1465,16	1465,16	0,00	-	0,00	-	35,75	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~76,67~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м. 56,91

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел [illegible] КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» НОЯ 2015 г.