Мов. 44
01.11.15

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 48 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 48
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208352-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208352 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв), лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 25,2 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	0,00	-	163,28	163,28	0,00	68,06	51,35	16,71	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,75
25.10.15	0,00	-	163,28	163,28	0,00	68,06	51,35	16,71	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,75
26.10.15	0,00	-	163,28	163,28	0,00	68,06	51,35	16,71	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,75
27.10.15	0,00	-	163,28	163,28	0,00	68,06	51,35	16,71	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,75
28.10.15	0,00	-	163,28	163,28	0,00	68,06	51,35	16,71	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,75
29.10.15	0,00	-	163,28	163,28	0,00	68,06	51,35	16,71	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,75
30.10.15	0,00	-	163,28	163,28	0,00	68,06	51,35	16,71	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,75
31.10.15	0,00	-	163,28	163,28	0,00	68,06	51,35	16,71	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,75
01.11.15	0,00	-	163,28	163,28	0,00	68,06	51,35	16,71	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,75
02.11.15	0,00	-	163,28	163,28	0,00	68,06	51,35	16,71	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,75
03.11.15	0,00	-	163,28	163,28	0,00	68,06	51,35	16,71	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,75
04.11.15	0,00	-	163,28	163,28	0,00	68,06	51,35	16,71	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,75
05.11.15	0,00	-	163,28	163,28	0,00	68,06	51,35	16,71	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,75
06.11.15	0,00	-	163,28	163,28	0,00	68,06	51,35	16,71	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,75
07.11.15	0,00	-	163,28	163,28	0,00	68,06	51,35	16,71	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,75
08.11.15	0,00	-	163,28	163,28	0,00	68,06	51,35	16,71	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,75
09.11.15	10,00	-	163,28	163,28	0,00	68,06	51,35	16,71	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,75
10.11.15	24,00	-	177,73	177,73	0,00	66,18	50,71	15,47	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
11.11.15	24,00	-	177,10	177,10	0,00	65,85	50,37	15,48	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
12.11.15	24,00	-	177,10	177,10	0,00	65,53	50,31	15,22	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
13.11.15	24,00	-	177,17	177,17	0,00	65,60	50,29	15,31	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
14.11.15	24,00	-	176,31	176,31	0,00	65,14	49,74	15,40	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
15.11.15	24,00	-	173,84	173,84	0,00	65,00	49,42	15,58	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
16.11.15	24,00	-	173,49	173,49	0,00	65,97	49,51	16,46	7,00	5,00	2,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,86
17.11.15	24,00	-	175,00	175,00	0,00	70,09	52,13	17,96	7,00	5,00	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,15
18.11.15	24,00	-	174,34	174,34	0,00	71,05	52,80	18,25	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
19.11.15	24,00	-	175,52	175,52	0,00	71,73	53,49	18,24	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
20.11.15	24,00	-	42,29	42,29	0,00	67,51	52,23	15,28	7,00	5,00	0,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,70
21.11.15	24,00	-	130,17	130,18	-0,01	67,86	50,02	17,84	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
22.11.15	24,00	-	177,28	177,28	0,00	72,12	53,52	18,60	7,00	5,00	3,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,30
23.11.15	24,00	-	178,56	178,56	0,00	73,21	54,34	18,87	7,00	5,00	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,37
Среднее	11,16	-	163,28	163,28	0,00	68,06	51,35	16,71	7,00	5,00	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75
Итого	346,00		5061,64	5061,66	-0,02						85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	85,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 01:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	24.11.15 07:00	2404,51	2404,52	0,00	-	0,00	-	40,45	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру 63,15

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать теплоснабжающей организации

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» НОЯ 2015 г.

63,15