Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник ~~Обуховский з.д.~~ Тепл. зд. УТП

Договор: 9067.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 49
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 4,4
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Факт 47,59 т/сут

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)											Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00	-										21,29	1,09	20,20	21,89	1,09	20,80	-	78,01	20,14	1,64			1,64
25.10.15	24,00	-										22,49	1,01	21,48	23,12	1,01	22,11	-	78,07	21,24	1,74			1,74
26.10.15	24,00	-										20,88	1,17	19,71	21,47	1,17	20,30	-	77,93	21,85	1,60			1,60
27.10.15	24,00	-										22,39	1,09	21,30	23,00	1,09	21,91	-	77,92	20,78	1,72			1,72
28.10.15	24,00	-										21,96	1,02	20,94	22,54	1,02	21,52	-	77,58	19,78	1,68			1,68
29.10.15	24,00	-										21,26	1,09	20,17	21,85	1,09	20,76	-	77,56	19,62	1,63			1,63
30.10.15	24,00	-										20,69	1,30	19,39	21,23	1,30	19,93	-	77,38	19,56	1,58			1,58
31.10.15	24,00	-										21,55	0,94	20,61	22,11	0,94	21,17	-	77,58	18,01	1,65			1,65
01.11.15	24,00	-										22,48	0,80	21,68	23,09	0,80	22,29	-	77,34	18,72	1,72			1,72
02.11.15	24,00	-										23,11	1,14	21,97	23,62	1,14	22,48	-	68,69	19,87	1,57			1,57
03.11.15	24,00	-										22,16	1,15	21,01	22,56	1,15	21,41	-	63,08	20,20	1,38			1,38
04.11.15	24,00	-										27,09	0,82	26,27	27,56	0,82	26,74	-	60,43	20,75	1,62			1,62
05.11.15	24,00	-										26,10	1,17	24,93	26,50	1,17	25,33	-	57,01	19,75	1,47			1,47
06.11.15	24,00	-										23,13	1,24	21,89	23,48	1,24	22,24	-	58,47	19,75	1,33			1,33
07.11.15	24,00	-										25,43	1,20	24,23	25,88	1,20	24,68	-	61,73	17,97	1,55			1,55
08.11.15	24,00	-										27,47	0,91	26,56	27,99	0,91	27,08	-	63,01	18,97	1,71			1,71
09.11.15	24,00	-										28,03	1,10	26,93	28,48	1,10	27,38	-	58,99	19,12	1,63			1,63
10.11.15	24,00	-										25,77	1,10	24,67	26,13	1,10	25,03	-	55,35	20,05	1,41			1,41
11.11.15	24,00	-										27,58	2,17	25,41	28,09	2,17	25,92	-	63,09	29,57	1,67			1,67
12.11.15	24,00	-										25,74	2,45	23,29	26,22	2,51	23,71	-	63,19	32,19	1,55			1,55
13.11.15	24,00	-										22,48	0,00	22,48	22,90	0,00	22,90	-	63,71	17,94	1,43			1,43
14.11.15	24,00	-										24,82	0,00	24,82	25,27	0,00	25,27	-	62,19	18,92	1,54			1,54
15.11.15	24,00	-										26,92	0,00	26,92	27,41	0,00	27,41	-	63,41	19,03	1,71			1,71
16.11.15	24,00	-										26,18	0,00	26,18	26,62	0,00	26,62	-	62,28	17,81	1,63			1,63
17.11.15	24,00	-										21,41	0,00	21,41	21,75	0,00	21,75	-	59,47	17,23	1,27			1,27
18.11.15	24,00	-										28,52	0,00	28,52	29,01	0,00	29,01	-	61,25	17,98	1,75			1,75
19.11.15	24,00	-										22,99	0,00	22,99	23,45	0,00	23,45	-	65,58	18,54	1,51			1,51
20.11.15	24,00	-										25,32	0,06	25,26	25,78	0,06	25,72	-	61,79	18,10	1,56			1,56
21.11.15	24,00	-										23,23	0,00	23,23	23,58	0,00	23,58	-	57,08	18,58	1,32			1,32
22.11.15	24,00	-										29,29	0,00	29,29	29,86	0,00	29,86	-	64,69	19,92	1,89			1,89
23.11.15	24,00	-										25,77	0,00	25,77	26,22	0,00	26,22	-	61,54	17,79	1,59			1,59
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,31	0,77	23,53	24,80	0,78	24,02	-	66,30	19,99	1,58	-	-	1,58
Итого	744,00		0,00	0,00	0,00						0,00	753,53	24,02	729,51	768,66	24,08	744,58	0,00			49,06	0,00	0,00	49,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	25.11.15 13:00	72447,99	73429,92	8499,99	547,72	8712,04	548,03	913,30	614,65	-
	25.11.15 13:00	72447,99	73429,92	8499,99	547,72	8712,04	548,03	913,30	614,65	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = -3,32 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **45,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **744,58** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
«___» _____ г.