

Абонент: ЖЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 63 / ЦЛО
 Осуществляющая организация: АО "Доктелком"
 Источник: Общественный эл.

Установленные приборы: Часовые и струнч. арматуры в файлах: БК77-207233-Ч(С)-1115-ИХ

Вычислитель: БК7-7 № 207233
 Подпись тр.(М1):
 Образ тр.(М2):
 Тр.цирк.(М3):
 Тр.подлитоки(М5):

Расходомер: ПРЭМ 32
 Расходомер: ПРЭМ 32
 Расходомер:
 Расходомер:
 Расчетный алгоритм: зима: Q=K1*(T1-nxв)+Q(н-кв) лето: Q=K1*(T1-nxв)+K2*(T2-nxв)

Режим (смена): 3001
 Смена подключения: Длвхрубная

Приборы УЭТЭ поверены до _____
 Термодатчик: КТСЛ-Н
 Термодатчик: КТСЛ-Н
 Термодатчик:
 Термодатчик:

Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Узел учета: ЦЛО
 Код УЭТЭ:
 Расчетная мощность совместно с УЭТЭ:
 график: 150/70

Т'в, гр.С= 4,4

Учет отопления (ТВ-1)

Дата	Тп	НС	М1	М2	дМ	Т	Т1	Т2	дТ	р1	р2	Qотопл	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ3	Уполл	Т3	Т4	Qгр.общ.	Qгр.кал.	Qгр.гвс.	Qобщ.	
24.10.15	24.00	-	120,49	120,49	0,00	66,47	38,94	27,53	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,32
25.10.15	24.00	-	120,63	120,63	0,00	66,95	39,43	27,52	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,30
26.10.15	24.00	-	120,57	120,57	0,00	67,07	39,70	27,37	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,29
27.10.15	24.00	-	119,11	119,11	0,00	66,96	39,37	27,59	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,30
28.10.15	24.00	-	117,93	117,93	0,00	66,76	38,78	27,98	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,30
29.10.15	24.00	-	118,39	118,39	0,00	66,52	38,62	27,90	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,27
30.10.15	24.00	-	118,85	118,85	0,00	66,08	38,54	27,54	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,21
31.10.15	24.00	-	117,48	117,48	0,00	65,07	37,77	27,30	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,19
01.11.15	24.00	-	118,70	118,70	0,00	65,24	38,40	26,84	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,27
02.11.15	24.00	-	121,85	121,85	0,00	66,37	39,57	26,80	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,23
03.11.15	24.00	-	118,98	118,98	0,00	66,87	39,75	27,12	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,21
04.11.15	24.00	-	119,20	119,20	0,00	66,90	39,95	26,95	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,19
05.11.15	24.00	-	118,03	118,03	0,00	66,59	39,55	27,04	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,16
06.11.15	24.00	-	117,26	117,26	0,00	65,74	38,81	26,93	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,18
07.11.15	24.00	-	117,18	117,18	0,00	65,58	38,45	27,13	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,19
08.11.15	24.00	-	117,18	117,18	0,00	65,46	38,22	27,24	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,27
09.11.15	24.00	-	117,34	117,34	0,00	66,62	38,79	27,83	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,31
10.11.15	24.00	-	117,69	117,69	0,00	67,25	39,15	28,10	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,26
11.11.15	24.00	-	118,45	118,45	0,00	66,51	38,96	27,55	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,26
12.11.15	24.00	-	119,24	119,24	0,00	66,31	38,94	27,37	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,28
13.11.15	24.00	-	119,26	119,26	0,00	66,48	38,95	27,53	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,28
14.11.15	24.00	-	119,16	119,16	0,00	66,43	38,58	27,85	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,32
15.11.15	24.00	-	119,15	119,15	0,00	69,25	39,46	29,79	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,55
16.11.15	24.00	-	118,83	118,83	0,00	69,11	39,07	30,04	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,57
17.11.15	24.00	-	92,81	96,24	-3,43	69,03	38,12	30,91	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,88
18.11.15	24.00	-	117,38	117,38	0,00	70,28	39,26	31,02	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,64
19.11.15	24.00	-	118,39	118,39	0,00	71,64	40,19	31,45	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
20.11.15	24.00	-	119,21	119,21	0,00	72,26	40,77	31,49	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75
21.11.15	24.00	-	119,44	119,44	0,00	72,21	40,89	31,32	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,74
22.11.15	24.00	-	118,61	118,61	0,00	71,95	40,47	31,48	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,73
23.11.15	24.00	-	118,86	118,86	0,00	73,55	40,89	32,66	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
Среднее	24.00	-	117,92	118,03	-0,11	67,73	39,24	28,49	7,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,56
Итого	744,00	-	3655,65	3659,08	-3,43	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,08

Учет ГВС (ТВ-2)

Дата	Тп	НС	М1(г)	М2(г)	М3(г)	М4(г)	У3(кв3)	У4(кв3)	Q ЦЛО (ккал)	Q ГВС (ккал)	Траб. ч
24.10.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	26,97	131,42	-
25.10.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
26.10.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
27.10.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
28.10.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
29.10.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
30.10.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
31.10.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
01.11.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
02.11.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
03.11.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
04.11.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
05.11.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
06.11.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
07.11.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
08.11.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
09.11.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
10.11.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
11.11.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
12.11.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
13.11.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
14.11.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
15.11.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
16.11.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
17.11.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
18.11.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
19.11.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
20.11.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
21.11.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
22.11.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
23.11.15	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
Среднее	24.00	-	851,15	892,55	-	-	-	-	-	-	-
Итого	744,00	-	3655,65	3659,08	-3,43	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: Качество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

4,4 °C = 0,00 ккал:
 104,08 ккал:
 куб.м.

Показания счетчиков на момент снятия данных: 24.10.15 02:00 4546,80 4652,03

Дата, время: 24.10.15 02:00

М1(г) 851,15 М2(г) 892,55 М3(г) - М4(г) -

У3(кв3) - У4(кв3) -

Q ЦЛО (ккал) 26,97

Q ГВС (ккал) 131,42

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

Агентство Энергосбыта
 печать по требованию
 для оплаты

ФГУП "ТЭК СПб"
 печать энергосбыта
 30 НОЯ 2015