Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 66-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 66-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207788-ч(с)-1115.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207788 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 92,1 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 33,96 Гкал/куб
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	135,62	99,41	36,21	58,29	38,38	19,91	7,00	5,00	1,86	38,12	-	-	38,73	-	38,73	-	58,42	-	2,23			4,09
25.10.15	24,00	-	136,05	100,65	35,40	67,35	43,02	24,33	7,00	5,00	2,38	36,55	-	-	37,33	-	37,33	-	67,23	-	2,46			4,84
26.10.15	24,00	-	67,41	52,44	14,97	65,08	41,13	23,95	7,00	5,00	1,10	17,91	-	-	18,22	-	18,22	-	62,93	-	1,13			2,23
27.10.15	24,00	-	138,07	106,55	31,52	66,50	43,85	22,65	7,00	5,00	2,29	33,53	-	-	34,19	-	34,19	-	66,33	-	2,23			4,51
28.10.15	24,00	-	77,00	79,38	-2,38	63,37	41,81	21,56	7,00	5,00	-0,27	34,22	-	-	34,70	-	34,70	-	53,76	-	1,84			1,57
29.10.15	24,00	-	138,63	106,25	32,38	66,23	42,65	23,58	7,00	5,00	2,35	34,74	-	-	35,45	-	35,45	-	66,24	-	2,30			4,65
30.10.15	24,00	-	140,45	107,88	32,57	67,03	43,12	23,91	7,00	5,00	2,41	35,10	-	-	35,84	-	35,84	-	67,07	-	2,36			4,77
31.10.15	24,00	-	137,08	107,22	29,86	66,30	42,15	24,15	7,00	5,00	2,41	32,66	-	-	33,34	-	33,34	-	66,30	-	2,17			4,57
01.11.15	24,00	-	140,78	107,67	33,11	67,08	43,16	23,92	7,00	5,00	2,41	35,71	-	-	36,45	-	36,45	-	66,94	-	2,39			4,80
02.11.15	24,00	-	139,27	108,60	30,67	67,79	44,33	23,46	7,00	5,00	2,38	33,14	-	-	33,84	-	33,84	-	67,77	-	2,25			4,63
03.11.15	24,00	-	139,48	108,84	30,64	67,83	44,71	23,12	7,00	5,00	2,35	33,13	-	-	33,84	-	33,84	-	67,84	-	2,25			4,60
04.11.15	24,00	-	139,03	108,72	30,31	68,11	44,84	23,27	7,00	5,00	2,36	32,78	-	-	33,47	-	33,47	-	68,11	-	2,23			4,60
05.11.15	24,00	-	139,05	108,98	30,07	68,15	44,53	23,62	7,00	5,00	2,41	32,54	-	-	33,23	-	33,23	-	68,09	-	2,22			4,63
06.11.15	24,00	-	136,49	108,45	28,04	67,38	43,68	23,70	7,00	5,00	2,41	30,49	-	-	31,13	-	31,13	-	67,38	-	2,05			4,46
07.11.15	24,00	-	139,19	107,86	31,33	67,06	43,21	23,85	7,00	5,00	2,41	33,87	-	-	34,54	-	34,54	-	67,00	-	2,27			4,68
08.11.15	24,00	-	141,09	108,20	32,89	66,60	42,99	23,61	7,00	5,00	2,39	35,41	-	-	36,14	-	36,14	-	66,52	-	2,36			4,75
09.11.15	24,00	-	139,67	108,01	31,66	66,09	42,96	23,13	7,00	5,00	2,33	34,17	-	-	34,86	-	34,86	-	66,13	-	2,26			4,59
10.11.15	24,00	-	141,76	107,98	33,78	66,67	43,46	23,21	7,00	5,00	2,33	36,41	-	-	37,16	-	37,16	-	66,65	-	2,43			4,76
11.11.15	24,00	-	138,46	107,69	30,77	66,32	43,29	23,03	7,00	5,00	2,32	33,31	-	-	34,01	-	34,01	-	66,31	-	2,21			4,52
12.11.15	24,00	-	138,68	107,18	31,50	66,01	43,06	22,95	7,00	5,00	2,29	34,05	-	-	34,73	-	34,73	-	65,99	-	2,25			4,54
13.11.15	24,00	-	136,27	106,94	29,33	66,09	43,05	23,04	7,00	5,00	2,30	31,80	-	-	32,44	-	32,44	-	66,06	-	2,10			4,41
14.11.15	24,00	-	140,55	106,19	34,36	65,64	42,54	23,10	7,00	5,00	2,29	36,93	-	-	37,66	-	37,66	-	65,61	-	2,43			4,71
15.11.15	24,00	-	140,16	104,71	35,45	65,46	42,10	23,36	7,00	5,00	2,29	37,99	-	-	38,71	-	38,71	-	65,38	-	2,49			4,77
16.11.15	24,00	-	135,28	104,93	30,35	66,95	42,25	24,70	7,00	5,00	2,42	32,82	-	-	33,51	-	33,51	-	67,22	-	2,21			4,63
17.11.15	24,00	-	135,91	105,98	29,93	70,77	44,15	26,62	7,00	5,00	2,65	32,40	-	-	33,16	-	33,16	-	70,77	-	2,29			4,94
18.11.15	24,00	-	135,23	105,87	29,36	71,91	44,94	26,97	7,00	5,00	2,68	31,84	-	-	32,59	-	32,59	-	72,04	-	2,29			4,97
19.11.15	24,00	-	134,66	105,96	28,70	72,39	45,61	26,78	7,00	5,00	2,66	31,14	-	-	31,88	-	31,88	-	72,32	-	2,26			4,92
20.11.15	24,00	-	140,67	112,34	28,33	72,97	46,86	26,11	7,00	5,00	2,75	30,84	-	-	31,60	-	31,60	-	73,00	-	2,25			5,01
21.11.15	24,00	-	137,57	108,62	28,95	72,23	46,14	26,09	7,00	5,00	2,66	31,41	-	-	32,14	-	32,14	-	72,07	-	2,26			4,93
22.11.15	24,00	-	135,66	104,11	31,55	72,92	45,27	27,65	7,00	5,00	2,70	33,96	-	-	34,81	-	34,81	-	72,89	-	2,48			5,18
23.11.15	24,00		133,84	104,12	29,72	67,42	43,44	23,98	7,00	5,00	2,28	33,30	-	-	33,99	-	33,99	-	67,01	-	2,23	-	-	4,51
Среднее	24,00	-	133,84	104,12	29,72	67,42	43,44	23,98	7,00	5,00	2,28	33,30	-	-	33,99	-	33,99	-	67,01	-	2,23	-	-	4,51
Итого	744,00		4149,06	3227,73	921,33						70,60	1032,27	0,00	0,00	1053,69	0,00	1053,69	0,00			69,15	0,00	0,00	139,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = -4,54 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **135,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1053,69** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 30 НОЯ 2015

«____» _____ г.