Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 68 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 68 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01786-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 01786 | Режим (схема): 6;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 4,4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ-3 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-01 | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ-3 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-01 | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ-3 20 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: ТПТ-1-3 | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.10.15 | 24,00 | * | 199,51 | 166,77 | 32,74 | 57,28 | 38,56 | 18,72 | 8,00 | 3,00 | 3,13 | 32,74 | | | 34,61 | | 34,61 | - | 57,61 | | 1,89 | | | 5,01 |
| 25.10.15 | 24,00 | * | 201,87 | 169,55 | 32,32 | 66,85 | 43,44 | 23,40 | 8,00 | 3,00 | 3,98 | 32,32 | | | 34,93 | | 34,93 | - | 67,12 | | 2,17 | | | 6,15 |
| 26.10.15 | 24,00 | * | 99,62 | 85,49 | 14,13 | 65,03 | 42,05 | 22,99 | 8,00 | 3,00 | 1,98 | 14,13 | | | 15,35 | | 15,35 | - | 64,66 | | 0,91 | | | 2,89 |
| 27.10.15 | 24,00 | * | 200,50 | 171,12 | 29,38 | 67,12 | 43,85 | 23,27 | 8,00 | 3,00 | 4,00 | 29,38 | - | - | 31,96 | - | 31,96 | - | 67,27 | - | 1,98 | - | - | 5,98 |
| 28.10.15 | 24,00 | * | 111,04 | 109,99 | 1,05 | 64,40 | 42,61 | 21,79 | 8,00 | 3,00 | 2,41 | 1,05 | | | 2,21 | | 2,21 | - | 60,13 | | 0,06 | | | 2,47 |
| 29.10.15 | 24,00 | * | 207,82 | 176,20 | 31,61 | 65,61 | 42,12 | 23,49 | 8,00 | 3,00 | 4,15 | 31,61 | | | 34,23 | | 34,23 | - | 65,97 | | 2,09 | | | 6,23 |
| 30.10.15 | 24,00 | * | 207,60 | 179,63 | 27,97 | 66,43 | 43,24 | 23,19 | 8,00 | 3,00 | 4,18 | 27,97 | | | 30,56 | | 30,56 | - | 66,75 | | 1,87 | | | 6,04 |
| 31.10.15 | 24,00 | * | 212,14 | 176,46 | 35,68 | 65,73 | 42,51 | 23,22 | 8,00 | 3,00 | 4,11 | 35,68 | | | 38,37 | | 38,37 | - | 66,05 | | 2,36 | | | 6,46 |
| 01.11.15 | 24,00 | * | 208,03 | 178,71 | 29,33 | 66,50 | 43,62 | 22,88 | 8,00 | 3,00 | 4,10 | 29,33 | | | 31,92 | | 31,92 | - | 66,78 | | 1,96 | | | 6,06 |
| 02.11.15 | 24,00 | * | 208,12 | 180,18 | 27,94 | 67,21 | 44,51 | 22,70 | 8,00 | 3,00 | 4,10 | 27,94 | | | 30,54 | | 30,54 | - | 67,51 | | 1,89 | | | 5,99 |
| 03.11.15 | 24,00 | * | 209,07 | 180,01 | 29,06 | 67,22 | 44,69 | 22,53 | 8,00 | 3,00 | 4,07 | 29,06 | | | 31,67 | | 31,67 | - | 67,53 | | 1,96 | | | 6,03 |
| 04.11.15 | 24,00 | * | 208,25 | 180,31 | 27,94 | 67,56 | 44,94 | 22,62 | 8,00 | 3,00 | 4,09 | 27,94 | | | 30,55 | | 30,55 | - | 67,87 | | 1,90 | | | 5,99 |
| 05.11.15 | 24,00 | * | 210,19 | 180,12 | 30,06 | 67,67 | 44,69 | 22,97 | 8,00 | 3,00 | 4,15 | 30,06 | | | 32,75 | | 32,75 | - | 67,96 | | 2,04 | | | 6,19 |
| 06.11.15 | 24,00 | * | 208,04 | 178,25 | 29,79 | 66,77 | 44,04 | 22,73 | 8,00 | 3,00 | 4,06 | 29,79 | | | 32,39 | | 32,39 | - | 67,17 | | 2,00 | | | 6,06 |
| 07.11.15 | 24,00 | * | 207,49 | 177,52 | 29,97 | 66,21 | 43,70 | 22,51 | 8,00 | 3,00 | 4,00 | 29,97 | | | 32,52 | | 32,52 | - | 66,79 | | 2,00 | | | 6,00 |
| 08.11.15 | 24,00 | * | 214,62 | 153,80 | 60,82 | 65,63 | 45,20 | 20,44 | 8,00 | 3,00 | 3,12 | 60,82 | | | 63,56 | | 63,56 | - | 66,33 | | 4,03 | | | 7,16 |
| 09.11.15 | 24,00 | * | 208,87 | 178,43 | 30,44 | 65,33 | 45,72 | 19,62 | 8,00 | 3,00 | 3,51 | 30,44 | | | 32,75 | | 32,75 | - | 65,72 | | 2,00 | | | 5,51 |
| 10.11.15 | 24,00 | * | 208,07 | 179,98 | 28,09 | 66,22 | 43,70 | 22,52 | 8,00 | 3,00 | 4,07 | 28,09 | | | 30,63 | | 30,63 | - | 66,44 | | 1,87 | | | 5,93 |
| 11.11.15 | 24,00 | * | 209,66 | 178,68 | 30,98 | 65,90 | 43,44 | 22,45 | 8,00 | 3,00 | 4,02 | 30,98 | | | 33,55 | | 33,55 | - | 66,13 | | 2,05 | | | 6,07 |
| 12.11.15 | 24,00 | * | 208,46 | 178,03 | 30,43 | 65,58 | 43,22 | 22,36 | 8,00 | 3,00 | 3,99 | 30,43 | | | 32,95 | | 32,95 | - | 65,81 | | 2,00 | | | 6,00 |
| 13.11.15 | 24,00 | * | 205,20 | 177,94 | 27,25 | 65,65 | 43,10 | 22,54 | 8,00 | 3,00 | 4,02 | 27,25 | | | 29,73 | | 29,73 | - | 65,87 | | 1,80 | | | 5,82 |
| 14.11.15 | 24,00 | * | 205,21 | 177,03 | 28,18 | 65,14 | 42,66 | 22,48 | 8,00 | 3,00 | 3,99 | 28,18 | | | 30,64 | | 30,64 | - | 65,39 | | 1,84 | | | 5,83 |
| 15.11.15 | 24,00 | * | 207,83 | 173,40 | 34,43 | 65,01 | 42,30 | 22,71 | 8,00 | 3,00 | 3,95 | 34,43 | | | 36,99 | | 36,99 | - | 65,26 | | 2,25 | | | 6,20 |
| 16.11.15 | 24,00 | * | 204,76 | 173,90 | 30,87 | 65,98 | 42,22 | 23,76 | 8,00 | 3,00 | 4,14 | 30,87 | | | 33,47 | | 33,47 | - | 66,30 | | 2,05 | | | 6,19 |
| 17.11.15 | 24,00 | * | 203,18 | 176,40 | 26,78 | 70,16 | 44,42 | 25,74 | 8,00 | 3,00 | 4,55 | 26,78 | | | 29,67 | | 29,67 | - | 70,47 | | 1,89 | | | 6,44 |
| 18.11.15 | 24,00 | * | 203,10 | 176,04 | 27,07 | 71,15 | 45,02 | 26,13 | 8,00 | 3,00 | 4,61 | 27,07 | | | 30,04 | | 30,04 | - | 71,46 | | 1,93 | | | 6,55 |
| 19.11.15 | 24,00 | * | 204,81 | 175,80 | 29,01 | 71,82 | 45,59 | 26,23 | 8,00 | 3,00 | 4,62 | 29,01 | | | 32,06 | | 32,06 | - | 72,12 | | 2,09 | | | 6,72 |
| 20.11.15 | 24,00 | * | 212,54 | 186,11 | 26,43 | 72,27 | 46,81 | 25,46 | 8,00 | 3,00 | 4,75 | 26,43 | | | 29,51 | | 29,51 | - | 72,57 | | 1,92 | | | 6,67 |
| 21.11.15 | 24,00 | * | 212,24 | 180,97 | 31,28 | 71,64 | 46,20 | 25,44 | 8,00 | 3,00 | 4,62 | 31,28 | | | 34,38 | | 34,38 | - | 71,92 | | 2,25 | | | 6,87 |
| 22.11.15 | 24,00 | * | 205,52 | 172,26 | 33,26 | 72,31 | 45,40 | 26,91 | 8,00 | 3,00 | 4,65 | 33,26 | | | 36,43 | | 36,43 | - | 72,62 | | 2,42 | | | 7,06 |
| 23.11.15 | 24,00 | * | 202,10 | 175,51 | 26,59 | 73,34 | 45,81 | 27,52 | 8,00 | 3,00 | 4,84 | 26,59 | | | 29,75 | | 29,75 | - | 73,67 | | 1,96 | | | 6,80 |
| Среднее | 24,00 | - | 200,50 | 171,12 | 29,38 | 67,12 | 43,85 | 23,27 | 8,00 | 3,00 | 4,00 | 29,38 | - | - | 31,96 | - | 31,96 | - | 67,27 | - | 1,98 | - | - | 5,98 |
| Итого | 744,00 | | 6215,47 | 5304,58 | 910,89 | | | | | | 123,95 | 910,89 | 0,00 | 0,00 | 990,65 | 0,00 | 990,65 | 0,00 | | | 61,41 | 0,00 | 0,00 | 185,36 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.10.15 01:00 | 51363,13 | 41050,06 | 15456,99 | 0,00 | 15808,28 | 0,00 | 1598,12 | 1086,47 | - |
| | 24.11.15 08:00 | 57667,92 | 46368,63 | 18413,92 | 0,00 | 18827,34 | 0,00 | 1789,11 | 1286,05 | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = -4,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **181,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **990,65** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
«____» _____ г.