Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8793.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 7 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206886-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206886 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=57,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	48,88	23,48	25,40	65,53	33,93	31,60	7,00	5,00	0,90	27,28	-	-	27,69	-	27,69	-	55,41	-	1,51			2,41
25.10.15	24,00	-	40,27	17,84	22,43	65,30	33,20	32,10	7,00	5,00	0,55	29,41	-	-	29,79	-	29,79	-	50,56	-	1,49			2,04
26.10.15	24,00	-	39,67	16,52	23,15	65,75	31,62	34,13	7,00	5,00	0,75	25,10	-	-	25,42	-	25,42	-	53,28	-	1,34			2,08
27.10.15	24,00	-	44,15	19,49	24,66	64,37	31,45	32,92	7,00	5,00	0,79	26,37	-	-	26,72	-	26,72	-	54,59	-	1,44			2,23
28.10.15	24,00	-	49,31	25,11	24,20	65,67	32,21	33,46	7,00	5,00	0,92	25,08	-	-	25,50	-	25,50	-	60,19	-	1,51			2,43
29.10.15	24,00	-	48,65	21,77	26,88	65,77	31,30	34,47	7,00	5,00	0,86	28,27	-	-	28,72	-	28,72	-	58,62	-	1,66			2,52
30.10.15	24,00	-	49,08	22,35	26,73	65,99	32,39	33,60	7,00	5,00	0,89	28,48	-	-	28,91	-	28,91	-	57,00	-	1,62			2,52
31.10.15	24,00	-	47,05	18,58	28,47	64,52	31,01	33,51	7,00	5,00	0,81	30,85	-	-	31,26	-	31,26	-	53,54	-	1,65			2,46
01.11.15	24,00	-	53,76	26,03	27,73	65,73	33,88	31,85	7,00	5,00	0,94	29,46	-	-	29,92	-	29,92	-	58,19	-	1,71			2,65
02.11.15	24,00	-	47,52	25,70	21,82	66,45	33,35	33,10	7,00	5,00	0,94	22,35	-	-	22,77	-	22,77	-	61,11	-	1,36			2,30
03.11.15	24,00	-	47,46	26,04	21,42	65,85	33,50	32,35	7,00	5,00	0,90	22,41	-	-	22,78	-	22,78	-	60,38	-	1,35			2,25
04.11.15	24,00	-	45,89	22,31	23,58	64,87	32,12	32,75	7,00	5,00	0,81	24,42	-	-	24,83	-	24,83	-	59,67	-	1,46			2,26
05.11.15	24,00	-	47,03	22,69	24,34	65,63	32,33	33,30	7,00	5,00	0,85	25,32	-	-	25,76	-	25,76	-	59,45	-	1,51			2,36
06.11.15	24,00	-	46,47	23,11	23,36	64,84	31,48	33,36	7,00	5,00	0,85	24,28	-	-	24,70	-	24,70	-	59,48	-	1,44			2,29
07.11.15	24,00	-	46,39	22,04	24,35	65,68	31,29	34,39	7,00	5,00	0,86	25,60	-	-	26,03	-	26,03	-	58,50	-	1,50			2,36
08.11.15	24,00	-	49,69	22,70	26,99	65,05	32,09	32,96	7,00	5,00	0,86	28,58	-	-	29,01	-	29,01	-	57,48	-	1,65			2,51
09.11.15	24,00	-	54,33	29,27	25,06	65,61	34,13	31,48	7,00	5,00	1,01	25,59	-	-	26,02	-	26,02	-	60,56	-	1,55			2,56
10.11.15	24,00	-	59,32	33,24	26,08	64,98	35,18	29,80	7,00	5,00	1,10	26,15	-	-	26,62	-	26,62	-	60,70	-	1,59			2,69
11.11.15	24,00	-	58,54	32,16	26,38	65,55	35,29	30,26	7,00	5,00	1,08	26,53	-	-	26,98	-	26,98	-	61,16	-	1,62			2,71
12.11.15	24,00	-	133,25	107,93	25,32	66,29	50,63	15,66	7,00	5,00	1,74	25,66	-	-	26,11	-	26,11	-	63,66	-	1,64			3,37
13.11.15	24,00	-	197,07	177,30	19,77	66,27	53,50	12,77	7,00	5,00	2,26	19,95	-	-	20,35	-	20,35	-	66,19	-	1,32			3,58
14.11.15	24,00	-	197,19	174,92	22,27	66,59	53,68	12,91	7,00	5,00	2,25	22,39	-	-	22,83	-	22,83	-	66,76	-	1,49			3,75
15.11.15	24,00	-	198,31	173,42	24,89	68,96	55,32	13,64	7,00	5,00	2,36	25,14	-	-	25,69	-	25,69	-	68,90	-	1,73			4,09
16.11.15	24,00	-	192,06	175,33	16,73	67,13	54,06	13,07	7,00	5,00	2,28	17,01	-	-	17,37	-	17,37	-	67,06	-	1,14			3,42
17.11.15	24,00	-	203,34	176,26	27,08	68,22	54,86	13,36	7,00	5,00	2,33	27,60	-	-	28,22	-	28,22	-	68,21	-	1,88			4,21
18.11.15	24,00	-	196,76	174,72	22,04	70,18	56,19	13,99	7,00	5,00	2,44	22,27	-	-	22,75	-	22,75	-	70,07	-	1,56			4,00
19.11.15	24,00	-	196,41	176,13	20,28	71,07	57,04	14,03	7,00	5,00	2,47	20,42	-	-	20,87	-	20,87	-	70,76	-	1,45			3,92
20.11.15	24,00	-	196,15	176,45	19,70	71,44	57,44	14,00	7,00	5,00	2,47	19,81	-	-	20,27	-	20,27	-	71,28	-	1,41			3,89
21.11.15	24,00	-	202,19	176,70	25,49	71,02	57,36	13,66	7,00	5,00	2,42	25,57	-	-	26,17	-	26,17	-	70,95	-	1,81			4,23
22.11.15	23,00	-	183,89	160,58	23,31	71,09	56,68	14,41	7,00	5,00	2,21	25,01	-	-	25,56	-	25,56	-	70,76	-	1,77			3,98
23.11.15	24,00	-	191,07	174,93	16,14	72,98	58,26	14,72	7,00	5,00	2,57	16,22	-	-	16,62	-	16,62	-	73,07	-	1,19			3,76
Среднее	23,97	-	103,59	79,84	23,74	66,92	41,51	25,41	7,00	5,00	1,43	24,79	-	-	25,23	-	25,23	-	62,18	-	1,53	-	-	2,96
Итого	743,00		3211,15	2475,10	736,05						44,44	768,58	0,00	0,00	782,24	0,00	782,24	0,00			47,36	0,00	0,00	91,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 03:00	12575,33	8763,65	5479,52	-	5575,03	-	425,10	-	-
	24.11.15 03:00	15797,68	11250,93	6247,06	-	6356,22	-	516,99	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,45 °С = -4,96 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **782,24** куб.м.

Наладить работу системы отопления
Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
«___» _____ г.