Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 70 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9970.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208359-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208359 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н — Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н — Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:

Txв, гр.С= 4,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	125,16	98,10	27,06	58,54	37,32	21,22	7,00	5,00	2,04	27,74	-	-	28,17	-	28,17	-	58,79	-	1,63			3,67
25.10.15	24,00	-	126,24	99,41	26,83	67,49	41,62	25,87	7,00	5,00	2,55	27,25	-	-	27,83	-	27,83	-	67,32	-	1,84			4,39
26.10.15	24,00	-	61,11	50,91	10,20	66,00	39,90	26,10	7,00	5,00	1,24	12,13	-	-	12,35	-	12,35	-	63,18	-	0,77			2,01
27.10.15	24,00	-	128,46	103,23	25,23	66,66	41,22	25,44	7,00	5,00	2,62	25,35	-	-	25,87	-	25,87	-	66,45	-	1,69			4,31
28.10.15	24,00	-	70,51	71,50	-0,99	64,55	40,56	23,99	7,00	5,00	0,17	27,77	-	-	28,16	-	28,16	-	53,74	-	1,49			1,66
29.10.15	24,00	-	125,72	101,99	23,73	66,40	40,21	26,19	7,00	5,00	2,65	24,05	-	-	24,54	-	24,54	-	66,41	-	1,60			4,25
30.10.15	24,00	-	128,04	103,94	24,10	67,21	41,23	25,98	7,00	5,00	2,64	24,93	-	-	25,47	-	25,47	-	67,25	-	1,68			4,32
31.10.15	24,00	-	128,04	103,37	24,67	66,47	40,57	25,90	7,00	5,00	2,60	25,82	-	-	26,33	-	26,33	-	66,46	-	1,71			4,32
01.11.15	24,00	-	132,69	103,79	28,90	67,24	41,68	25,56	7,00	5,00	2,63	29,32	-	-	29,93	-	29,93	-	67,11	-	1,97			4,60
02.11.15	24,00	-	128,39	104,56	23,83	67,94	42,77	25,17	7,00	5,00	2,62	24,01	-	-	24,51	-	24,51	-	67,92	-	1,63			4,25
03.11.15	24,00	-	127,50	104,75	22,75	67,98	43,05	24,93	7,00	5,00	2,61	22,80	-	-	23,30	-	23,30	-	68,01	-	1,55			4,16
04.11.15	24,00	-	128,54	104,66	23,88	68,26	43,18	25,08	7,00	5,00	2,63	23,92	-	-	24,44	-	24,44	-	68,26	-	1,63			4,26
05.11.15	24,00	-	126,55	104,87	21,68	68,30	42,87	25,43	7,00	5,00	2,67	21,72	-	-	22,21	-	22,21	-	68,20	-	1,48			4,15
06.11.15	24,00	-	127,08	104,31	22,77	67,53	42,05	25,48	7,00	5,00	2,65	22,78	-	-	23,27	-	23,27	-	67,51	-	1,54			4,20
07.11.15	24,00	-	128,94	103,97	24,97	67,18	41,70	25,48	7,00	5,00	2,64	25,05	-	-	25,58	-	25,58	-	67,11	-	1,68			4,33
08.11.15	24,00	-	130,88	104,33	26,55	66,71	41,63	25,08	7,00	5,00	2,61	26,69	-	-	27,25	-	27,25	-	66,60	-	1,78			4,39
09.11.15	24,00	-	127,33	104,05	23,28	66,23	41,50	24,73	7,00	5,00	2,57	23,33	-	-	23,84	-	23,84	-	66,28	-	1,55			4,12
10.11.15	24,00	-	127,50	104,03	23,47	66,82	41,99	24,83	7,00	5,00	2,58	23,55	-	-	24,04	-	24,04	-	66,81	-	1,58			4,15
11.11.15	24,00	-	125,65	103,69	21,96	66,45	41,76	24,69	7,00	5,00	2,56	22,00	-	-	22,49	-	22,49	-	66,42	-	1,46			4,02
12.11.15	24,00	-	127,66	103,28	24,38	66,14	41,44	24,70	7,00	5,00	2,55	24,46	-	-	24,97	-	24,97	-	66,13	-	1,62			4,17
13.11.15	24,00	-	125,91	103,06	22,85	66,22	41,38	24,84	7,00	5,00	2,56	23,01	-	-	23,50	-	23,50	-	66,13	-	1,52			4,08
14.11.15	24,00	-	128,39	102,62	25,77	65,77	41,01	24,76	7,00	5,00	2,53	25,97	-	-	26,53	-	26,53	-	65,73	-	1,71			4,24
15.11.15	24,00	-	129,46	101,30	28,16	65,58	40,56	25,02	7,00	5,00	2,52	28,43	-	-	29,02	-	29,02	-	65,45	-	1,86			4,39
16.11.15	24,00	-	124,44	101,18	23,26	67,21	40,67	26,54	7,00	5,00	2,66	23,49	-	-	24,00	-	24,00	-	67,73	-	1,59			4,25
17.11.15	24,00	-	125,86	102,00	23,86	70,95	42,57	28,38	7,00	5,00	2,89	23,96	-	-	24,51	-	24,51	-	70,96	-	1,70			4,59
18.11.15	24,00	-	125,47	101,88	23,59	72,10	43,37	28,73	7,00	5,00	2,92	23,67	-	-	24,23	-	24,23	-	72,26	-	1,71			4,63
19.11.15	24,00	-	125,26	102,02	23,24	72,56	43,90	28,66	7,00	5,00	2,92	23,32	-	-	23,88	-	23,88	-	72,41	-	1,69			4,61
20.11.15	24,00	-	132,64	108,08	24,56	73,13	45,17	27,96	7,00	5,00	3,00	24,79	-	-	25,39	-	25,39	-	73,19	-	1,81			4,82
21.11.15	24,00	-	128,66	104,55	24,11	72,36	44,43	27,93	7,00	5,00	2,89	24,60	-	-	25,19	-	25,19	-	72,10	-	1,78			4,67
22.11.15	24,00	-	124,92	100,43	24,49	73,08	43,82	29,26	7,00	5,00	2,90	25,01	-	-	25,64	-	25,64	-	73,03	-	1,83			4,73
23.11.15	24,00	-	124,27	101,58	22,69	74,40	44,29	30,11	7,00	5,00	3,02	23,15	-	-	23,74	-	23,74	-	74,56	-	1,73			4,75
Среднее	24,00	-	123,46	100,37	23,09	67,85	41,92	25,94	7,00	5,00	2,54	24,32	-	-	24,84	-	24,84	-	67,40	-	1,64	-	-	4,18
Итого	744,00		3827,27	3111,44	715,83						78,64	754,07	0,00	0,00	770,18	0,00	770,18	0,00			50,81	0,00	0,00	129,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	18953,07	15289,80	3882,82	-	3964,47	-	367,21	-	-
	24.11.15 05:00	22794,61	18414,21	4638,18	-	4735,99	-	497,21	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = -3,32 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **126,13** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **770,18** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 30 НОЯ 2015
«___» _____ г.