Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 73 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 73 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208340-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208340 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 04,5
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	70,84	58,89	11,95	65,82	38,67	27,15	7,00	5,00	1,55	12,79	-	-	13,03	-	13,03	-	65,75	-	0,84			2,39
25.10.15	24,00	-	76,00	63,76	12,24	66,29	40,10	26,19	7,00	5,00	1,61	13,15	-	-	13,41	-	13,41	-	66,17	-	0,87			2,48
26.10.15	24,00	-	73,62	63,21	10,41	66,38	40,20	26,18	7,00	5,00	1,61	11,10	-	-	11,32	-	11,32	-	66,30	-	0,74			2,35
27.10.15	24,00	-	70,01	60,73	9,28	66,26	39,23	27,03	7,00	5,00	1,60	9,95	-	-	10,16	-	10,16	-	65,94	-	0,66			2,26
28.10.15	24,00	-	72,16	58,62	13,54	66,08	38,29	27,79	7,00	5,00	1,59	14,22	-	-	14,50	-	14,50	-	65,98	-	0,94			2,53
29.10.15	24,00	-	69,98	58,03	11,95	65,84	37,85	27,99	7,00	5,00	1,58	12,68	-	-	12,97	-	12,97	-	65,69	-	0,83			2,41
30.10.15	24,00	-	70,03	57,75	12,28	65,39	37,77	27,62	7,00	5,00	1,55	13,00	-	-	13,25	-	13,25	-	65,15	-	0,85			2,40
31.10.15	24,00	-	70,36	56,58	13,78	64,44	36,82	27,62	7,00	5,00	1,52	14,46	-	-	14,73	-	14,73	-	64,36	-	0,93			2,45
01.11.15	24,00	-	71,27	57,99	13,28	64,61	37,34	27,27	7,00	5,00	1,54	13,91	-	-	14,17	-	14,17	-	64,67	-	0,90			2,44
02.11.15	24,00	-	69,97	58,67	11,30	65,71	38,37	27,34	7,00	5,00	1,57	11,84	-	-	12,09	-	12,09	-	65,59	-	0,78			2,35
03.11.15	24,00	-	69,65	58,44	11,21	66,16	38,88	27,28	7,00	5,00	1,56	11,76	-	-	12,01	-	12,01	-	66,00	-	0,78			2,34
04.11.15	24,00	-	70,94	58,08	12,86	66,22	38,96	27,26	7,00	5,00	1,55	13,46	-	-	13,72	-	13,72	-	66,16	-	0,89			2,44
05.11.15	24,00	-	70,16	59,06	11,10	65,89	39,02	26,87	7,00	5,00	1,54	11,83	-	-	12,05	-	12,05	-	65,58	-	0,78			2,32
06.11.15	24,00	-	70,09	58,46	11,63	65,11	38,28	26,83	7,00	5,00	1,52	12,40	-	-	12,64	-	12,64	-	64,95	-	0,81			2,33
07.11.15	24,00	-	71,95	57,36	14,59	64,94	37,60	27,34	7,00	5,00	1,52	15,39	-	-	15,68	-	15,68	-	64,75	-	1,00			2,52
08.11.15	24,00	-	70,54	57,44	13,10	64,87	37,68	27,19	7,00	5,00	1,51	13,92	-	-	14,15	-	14,15	-	64,85	-	0,90			2,41
09.11.15	24,00	-	71,78	62,54	9,24	64,58	38,60	25,98	7,00	5,00	1,46	12,15	-	-	12,39	-	12,39	-	62,99	-	0,76			2,22
10.11.15	24,00	-	74,00	62,65	11,35	66,62	39,63	26,99	7,00	5,00	1,64	12,14	-	-	12,37	-	12,37	-	66,44	-	0,81			2,45
11.11.15	24,00	-	74,64	62,84	11,80	65,90	39,41	26,49	7,00	5,00	1,62	12,57	-	-	12,82	-	12,82	-	65,70	-	0,83			2,44
12.11.15	24,00	-	74,96	63,00	11,96	65,71	39,30	26,41	7,00	5,00	1,62	12,72	-	-	12,98	-	12,98	-	65,59	-	0,83			2,45
13.11.15	24,00	-	74,08	62,37	11,71	65,87	39,25	26,62	7,00	5,00	1,62	12,47	-	-	12,73	-	12,73	-	65,66	-	0,82			2,43
14.11.15	24,00	-	73,20	61,59	11,61	65,88	38,93	26,95	7,00	5,00	1,61	12,36	-	-	12,60	-	12,60	-	65,92	-	0,82			2,43
15.11.15	24,00	-	73,91	61,43	12,48	68,63	39,81	28,82	7,00	5,00	1,71	13,31	-	-	13,56	-	13,56	-	68,60	-	0,91			2,63
16.11.15	24,00	-	71,74	62,02	9,72	68,47	39,55	28,92	7,00	5,00	1,75	10,40	-	-	10,61	-	10,61	-	68,22	-	0,71			2,46
17.11.15	24,00	-	74,77	64,26	10,51	67,43	39,51	27,92	7,00	5,00	1,72	11,50	-	-	11,75	-	11,75	-	68,11	-	0,78			2,50
18.11.15	24,00	-	75,62	64,18	11,44	69,69	40,41	29,28	7,00	5,00	1,84	12,14	-	-	12,42	-	12,42	-	69,63	-	0,85			2,68
19.11.15	24,00	-	77,07	64,23	12,84	71,04	41,17	29,87	7,00	5,00	1,87	13,60	-	-	13,93	-	13,93	-	71,07	-	0,97			2,83
20.11.15	24,00	-	78,51	64,71	13,80	71,63	41,87	29,76	7,00	5,00	1,86	14,74	-	-	15,08	-	15,08	-	71,46	-	1,05			2,92
21.11.15	24,00	-	76,84	64,13	12,71	71,55	41,62	29,93	7,00	5,00	1,86	13,56	-	-	13,89	-	13,89	-	71,32	-	0,97			2,83
22.11.15	24,00	-	76,30	62,86	13,44	71,30	40,68	30,62	7,00	5,00	1,87	14,28	-	-	14,61	-	14,61	-	71,23	-	1,02			2,89
23.11.15	24,00	-	74,71	63,42	11,29	72,85	41,40	31,45	7,00	5,00	1,94	12,07	-	-	12,34	-	12,34	-	72,68	-	0,88			2,82
Среднее	24,00	-	72,89	60,95	11,95	67,01	39,23	27,77	7,00	5,00	1,64	12,77	-	-	13,03	-	13,03	-	66,86	-	0,85	-	-	2,50
Итого	744,00		2259,70	1889,30	370,40						50,88	395,87	0,00	0,00	403,96	0,00	403,96	0,00			26,48	0,00	0,00	77,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = -1,74 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **75,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **403,96** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 НОЯ 2015

« » г.