

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015  
 Договор: 9972\_038.1  
 Строит. адрес: Бельшикина 74  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Расчетная мощность совместно с УУТЭ: график: 150/70

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Терморегуль.: КТСН-Н  
 Терморегуль.: КТСН-Н  
 Терморегуль.: ТСП-Н  
 Терморегуль.: Терморегуль.:  
 Терморегуль.: Терморегуль.:  
 Терморегуль.: Терморегуль.:  
 Преобр. давления: Преобр. давления:  
 Преобр. давления: Преобр. давления:  
 Преобр. давления: Преобр. давления:  
 Преобр. давления: Преобр. давления:

Вычислитель: ВКГ-7 № 207222  
 Подаят.тр.(М1): расходомер: ПРМ 32 Глипл = 0.067  
 Оборот.тр.(М2): расходомер: ПРМ 32 Глипл = 0.067  
 ТР-д. ГВС(М3): расходомер: ПРМ 32 Глипл = 0.067  
 ТР-шхр. ГВС(М4): расходомер: Глипл =  
 ТР-подпитки(М5): расходомер: Глипл =  
 Расчетный алгоритм: зима: Ч=М1\*(П1-Нв)Р1/2+(П2-Нв)а, лето: Ч=М1\*(П1-Нв)М2\*(П2-Нв)а

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.307 Qлетт.= Qлетт.пот.= Qгвс=0.1332  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qлетт.гвс.ср.= Qгвс.ср.=0.0601 Qгвс.пот.=0 Ггвс=24  
 Договорные расходы (ср.сут.), ГГ/сут: Qот.сут.=0 Qгвс.сут.=0 Qгвс.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	С	Г	Г1/Гв2	Г2/Гв2	Qотоп	Гвпл	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ3	Уплд	Уплд	Т3	Т4	
24.10.15	24.00	-	106.27	81.83	24.44	58.65	37.00	21.65	7.00	5.00	1.76	24.48	-	24.88	-	24.88	-	59.17	-	1.45	3.21				
25.10.15	24.00	-	110.01	82.84	27.17	67.52	41.30	26.22	7.00	5.00	2.19	27.12	-	27.67	-	27.67	-	67.19	-	1.82	4.01				
26.10.15	24.00	-	53.93	41.94	11.99	65.89	39.47	26.42	7.00	5.00	1.07	13.19	-	13.45	-	13.45	-	62.95	-	0.83	1.90				
27.10.15	24.00	-	112.91	86.03	26.88	66.69	41.17	26.52	7.00	5.00	2.22	26.63	-	27.14	-	27.14	-	66.38	-	1.77	3.99				
28.10.15	24.00	-	63.04	52.02	11.02	64.77	39.55	25.22	7.00	5.00	0.58	26.15	-	26.52	-	26.52	-	55.18	-	1.45	2.03				
29.10.15	24.00	-	112.93	84.97	27.96	66.46	39.90	26.56	7.00	5.00	2.26	28.02	-	28.57	-	28.57	-	66.38	-	1.86	4.12				
30.10.15	24.00	-	110.38	86.05	24.33	67.24	40.99	26.25	7.00	5.00	2.27	24.28	-	24.78	-	24.78	-	67.11	-	1.63	3.89				
31.10.15	24.00	-	112.08	85.45	26.63	66.49	40.30	26.19	7.00	5.00	2.25	26.60	-	27.15	-	27.15	-	66.30	-	1.77	4.01				
01.11.15	24.00	-	111.58	85.83	25.75	67.24	41.37	25.87	7.00	5.00	2.28	25.03	-	25.55	-	25.55	-	66.85	-	1.67	3.95				
02.11.15	24.00	-	112.00	86.42	25.58	67.97	42.40	25.57	7.00	5.00	2.27	24.78	-	25.29	-	25.29	-	67.83	-	1.68	3.95				
03.11.15	24.00	-	109.92	86.05	23.87	68.01	42.57	25.44	7.00	5.00	2.29	22.42	-	22.89	-	22.89	-	67.89	-	1.52	3.81				
04.11.15	24.00	-	111.09	86.49	24.60	68.29	42.58	25.71	7.00	5.00	2.29	23.68	-	24.20	-	24.20	-	68.11	-	1.61	3.91				
05.11.15	24.00	-	111.03	86.71	24.32	68.31	42.23	26.08	7.00	5.00	2.33	23.36	-	23.87	-	23.87	-	68.07	-	1.59	3.92				
06.11.15	24.00	-	111.55	86.62	24.93	67.51	41.57	25.94	7.00	5.00	2.30	24.31	-	24.79	-	24.79	-	67.35	-	1.63	3.93				
07.11.15	24.00	-	110.13	86.87	23.26	67.14	41.28	25.86	7.00	5.00	2.26	23.14	-	23.61	-	23.61	-	66.85	-	1.55	3.81				
08.11.15	24.00	-	113.12	87.08	26.84	66.88	41.13	25.55	7.00	5.00	2.24	25.89	-	26.40	-	26.40	-	66.39	-	1.72	3.96				
09.11.15	24.00	-	109.92	86.95	22.57	66.81	41.05	25.16	7.00	5.00	2.20	22.82	-	23.28	-	23.28	-	66.09	-	1.51	3.71				
10.11.15	24.00	-	110.42	86.74	23.68	66.81	41.51	25.30	7.00	5.00	2.22	23.42	-	23.88	-	23.88	-	66.63	-	1.56	3.78				
11.11.15	24.00	-	109.39	86.61	22.78	66.43	41.01	25.42	7.00	5.00	2.22	22.63	-	23.11	-	23.11	-	66.24	-	1.50	3.72				
12.11.15	24.00	-	110.73	86.26	24.47	66.11	40.77	25.34	7.00	5.00	2.20	24.36	-	24.82	-	24.82	-	65.91	-	1.61	3.81				
13.11.15	24.00	-	111.33	86.04	25.29	66.19	40.68	25.51	7.00	5.00	2.21	25.19	-	25.71	-	25.71	-	65.92	-	1.66	3.87				
14.11.15	24.00	-	111.74	85.64	26.10	65.74	40.20	25.54	7.00	5.00	2.19	26.08	-	26.60	-	26.60	-	65.51	-	1.71	3.90				
15.11.15	24.00	-	113.49	84.53	28.96	65.57	39.77	25.80	7.00	5.00	2.19	28.89	-	29.48	-	29.48	-	65.32	-	1.89	4.08				
16.11.15	24.00	-	109.21	84.47	24.74	67.17	39.84	27.33	7.00	5.00	2.31	24.72	-	25.26	-	25.26	-	67.37	-	1.66	3.97				
17.11.15	24.00	-	106.98	85.26	21.72	70.97	41.63	29.34	7.00	5.00	2.50	21.78	-	22.29	-	22.29	-	70.80	-	1.54	4.05				
18.11.15	24.00	-	108.03	85.11	22.92	72.16	42.35	29.81	7.00	5.00	2.53	22.98	-	23.53	-	23.53	-	72.27	-	1.66	4.19				
19.11.15	24.00	-	107.92	85.26	22.66	72.60	43.02	29.58	7.00	5.00	2.52	22.82	-	23.35	-	23.35	-	72.32	-	1.65	4.17				
20.11.15	24.00	-	112.99	90.13	22.86	73.17	44.27	28.90	7.00	5.00	2.61	22.86	-	23.40	-	23.40	-	73.00	-	1.67	4.28				
21.11.15	24.00	-	108.83	87.46	21.37	72.43	43.69	28.74	7.00	5.00	2.49	21.84	-	22.35	-	22.35	-	72.10	-	1.57	4.06				
22.11.15	24.00	-	108.19	84.05	24.14	73.10	42.98	30.12	7.00	5.00	2.50	24.69	-	25.28	-	25.28	-	72.89	-	1.80	4.30				
23.11.15	24.00	-	105.03	85.04	19.99	74.42	43.43	30.99	7.00	5.00	2.60	20.44	-	20.92	-	20.92	-	74.39	-	1.52	4.12				
Среднее	24.00	-	106.97	83.31	23.66	67.87	41.32	26.55	7.00	5.00	2.20	24.02	-	24.52	-	24.52	-	67.31	-	1.61	3.82				
Итого	74.00	-	3316.17	2582.75	733.42	289.00	208.00	327.49	2866.46	3428.29	68.34	744.60	0.00	760.02	0.00	760.02	0.00	760.02	0.00	5006	0.00	0.00	118.40		

Показание счетчиков на конец: М1(Г) 10807.55 М2(Г) 8393.32 М3(Г) 2613.56 М4(Г) 2866.46  
 Снятие данных: 24.11.15 03:00 14423.70 10982.26 3327.27 3428.29

Период расчета по среднему: Дата, время: 24.10.15 03:00  
 Качество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: М1(Г) 10807.55 М2(Г) 8393.32 М3(Г) 2613.56 М4(Г) 2866.46  
 Объем теплотехнических работ, выполненных по среднему: М1(Г) 10807.55 М2(Г) 8393.32 М3(Г) 2613.56 М4(Г) 2866.46

Период расчета по договору: М1(Г) 10807.55 М2(Г) 8393.32 М3(Г) 2613.56 М4(Г) 2866.46  
 Период превышения t2: М1(Г) 10807.55 М2(Г) 8393.32 М3(Г) 2613.56 М4(Г) 2866.46  
 Корректировка на теплоснабжение холодной воды: М1(Г) 10807.55 М2(Г) 8393.32 М3(Г) 2613.56 М4(Г) 2866.46  
 Итого по приборам учета: М1(Г) 10807.55 М2(Г) 8393.32 М3(Г) 2613.56 М4(Г) 2866.46  
 Итого по приборам учета: М1(Г) 10807.55 М2(Г) 8393.32 М3(Г) 2613.56 М4(Г) 2866.46

4.4 °C = -3.28 Кал/Гкал;  
 115.12 Кал/куб.м;  
 760.02 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

АО "Петербургское энергоснабжение"

Генеральный директор: [Подпись]

Исполнительный директор: [Подпись]

Менеджер по работе с клиентами: [Подпись]

30 НОЯ 2015