Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9974.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 78 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208354-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208354 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 4,4

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1795
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0816
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=32,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.10.15 | 24,00 | - | 140,67 | 115,73 | 24,94 | 58,80 | 39,66 | 19,14 | 7,00 | 5,00 | 2,22 | 24,94 | - | - | 26,38 | | 26,38 | - | 58,65 | - | 1,46 | | | 3,68 |
| 25.10.15 | 24,00 | - | 139,93 | 117,30 | 22,63 | 67,74 | 44,45 | 23,29 | 7,00 | 5,00 | 2,73 | 22,63 | - | - | 24,45 | | 24,45 | - | 67,77 | - | 1,53 | | | 4,27 |
| 26.10.15 | 24,00 | - | 68,08 | 59,99 | 8,09 | 65,89 | 42,55 | 23,34 | 7,00 | 5,00 | 1,54 | 8,09 | - | - | 8,89 | | 8,89 | - | 48,55 | - | 0,39 | | | 1,93 |
| 27.10.15 | 24,00 | - | 141,78 | 121,69 | 20,09 | 66,92 | 44,31 | 22,61 | 7,00 | 5,00 | 2,75 | 20,09 | - | - | 21,87 | | 21,87 | - | 66,95 | - | 1,35 | | | 4,10 |
| 28.10.15 | 24,00 | - | 141,32 | 120,24 | 21,08 | 68,21 | 44,96 | 23,26 | 7,00 | 5,00 | 2,80 | 21,08 | - | - | 22,95 | - | 22,95 | - | 67,64 | - | 1,43 | - | - | 4,24 |
| 29.10.15 | 24,00 | - | 141,81 | 121,39 | 20,42 | 66,68 | 43,44 | 23,24 | 7,00 | 5,00 | 2,82 | 20,42 | - | - | 22,23 | | 22,23 | - | 66,67 | - | 1,36 | | | 4,19 |
| 30.10.15 | 24,00 | - | 144,07 | 123,02 | 21,05 | 67,47 | 44,37 | 23,10 | 7,00 | 5,00 | 2,84 | 21,05 | - | - | 22,87 | | 22,87 | - | 67,46 | - | 1,42 | | | 4,26 |
| 31.10.15 | 24,00 | - | 143,04 | 122,23 | 20,81 | 66,74 | 43,75 | 22,99 | 7,00 | 5,00 | 2,81 | 20,81 | - | - | 22,55 | | 22,55 | - | 66,75 | - | 1,39 | | | 4,20 |
| 01.11.15 | 24,00 | - | 144,46 | 123,24 | 21,22 | 67,50 | 44,90 | 22,60 | 7,00 | 5,00 | 2,79 | 21,22 | - | - | 23,08 | | 23,08 | - | 67,54 | - | 1,43 | | | 4,22 |
| 02.11.15 | 24,00 | - | 145,84 | 124,11 | 21,73 | 68,20 | 45,87 | 22,33 | 7,00 | 5,00 | 2,77 | 21,73 | - | - | 23,65 | | 23,65 | - | 68,21 | - | 1,48 | | | 4,26 |
| 03.11.15 | 24,00 | - | 142,42 | 124,37 | 18,05 | 68,24 | 45,95 | 22,29 | 7,00 | 5,00 | 2,77 | 18,05 | - | - | 19,90 | | 19,90 | - | 68,25 | - | 1,23 | | | 4,01 |
| 04.11.15 | 24,00 | - | 145,82 | 124,24 | 21,58 | 68,52 | 46,21 | 22,31 | 7,00 | 5,00 | 2,78 | 21,58 | - | - | 23,54 | | 23,54 | - | 68,53 | - | 1,48 | | | 4,25 |
| 05.11.15 | 24,00 | - | 144,57 | 124,60 | 19,97 | 68,56 | 45,97 | 22,59 | 7,00 | 5,00 | 2,82 | 19,97 | - | - | 21,92 | | 21,92 | - | 68,58 | - | 1,37 | | | 4,19 |
| 06.11.15 | 24,00 | - | 143,23 | 123,92 | 19,31 | 67,79 | 45,00 | 22,79 | 7,00 | 5,00 | 2,82 | 19,31 | - | - | 21,13 | | 21,13 | - | 67,79 | - | 1,31 | | | 4,13 |
| 07.11.15 | 24,00 | - | 145,22 | 123,35 | 21,87 | 67,42 | 44,63 | 22,79 | 7,00 | 5,00 | 2,81 | 21,87 | - | - | 23,74 | | 23,74 | - | 67,45 | - | 1,48 | | | 4,29 |
| 08.11.15 | 24,00 | - | 147,80 | 123,68 | 24,12 | 66,95 | 44,46 | 22,49 | 7,00 | 5,00 | 2,78 | 24,12 | - | - | 25,96 | | 25,96 | - | 66,98 | - | 1,62 | | | 4,40 |
| 09.11.15 | 24,00 | - | 145,51 | 123,42 | 22,09 | 66,48 | 44,41 | 22,07 | 7,00 | 5,00 | 2,73 | 22,09 | - | - | 23,86 | | 23,86 | - | 66,48 | - | 1,47 | | | 4,20 |
| 10.11.15 | 24,00 | - | 144,90 | 123,38 | 21,52 | 67,07 | 45,34 | 21,73 | 7,00 | 5,00 | 2,68 | 21,52 | - | - | 23,31 | | 23,31 | - | 67,08 | - | 1,44 | | | 4,13 |
| 11.11.15 | 24,00 | - | 146,10 | 122,88 | 23,22 | 66,70 | 45,17 | 21,53 | 7,00 | 5,00 | 2,65 | 23,22 | - | - | 25,00 | | 25,00 | - | 66,71 | - | 1,55 | | | 4,20 |
| 12.11.15 | 24,00 | - | 144,09 | 122,34 | 21,75 | 66,38 | 44,56 | 21,82 | 7,00 | 5,00 | 2,67 | 21,75 | - | - | 23,47 | | 23,47 | - | 66,39 | - | 1,44 | | | 4,12 |
| 13.11.15 | 24,00 | - | 142,20 | 122,31 | 19,89 | 66,47 | 44,18 | 22,29 | 7,00 | 5,00 | 2,73 | 19,89 | - | - | 21,58 | | 21,58 | - | 66,48 | - | 1,32 | | | 4,05 |
| 14.11.15 | 24,00 | - | 145,18 | 121,70 | 23,48 | 66,02 | 43,59 | 22,43 | 7,00 | 5,00 | 2,73 | 23,48 | - | - | 25,22 | | 25,22 | - | 66,03 | - | 1,55 | | | 4,28 |
| 15.11.15 | 24,00 | - | 146,18 | 120,24 | 25,94 | 65,83 | 43,29 | 22,54 | 7,00 | 5,00 | 2,71 | 25,94 | - | - | 27,78 | | 27,78 | - | 65,87 | - | 1,71 | | | 4,42 |
| 16.11.15 | 24,00 | - | 143,55 | 120,10 | 23,45 | 67,46 | 43,53 | 23,93 | 7,00 | 5,00 | 2,88 | 23,45 | - | - | 25,37 | | 25,37 | - | 67,35 | - | 1,58 | | | 4,46 |
| 17.11.15 | 24,00 | - | 142,40 | 121,33 | 21,07 | 71,21 | 45,48 | 25,73 | 7,00 | 5,00 | 3,12 | 21,07 | - | - | 23,16 | | 23,16 | - | 71,20 | - | 1,50 | | | 4,62 |
| 18.11.15 | 24,00 | - | 141,96 | 121,24 | 20,72 | 72,36 | 46,23 | 26,13 | 7,00 | 5,00 | 3,17 | 20,72 | - | - | 22,93 | | 22,93 | - | 72,33 | - | 1,50 | | | 4,67 |
| 19.11.15 | 24,00 | - | 142,42 | 121,34 | 21,08 | 72,85 | 46,97 | 25,88 | 7,00 | 5,00 | 3,14 | 21,08 | - | - | 23,33 | | 23,33 | - | 72,88 | - | 1,54 | | | 4,68 |
| 20.11.15 | 24,00 | - | 146,79 | 128,78 | 18,01 | 73,41 | 48,10 | 25,31 | 7,00 | 5,00 | 3,26 | 18,01 | - | - | 20,20 | | 20,20 | - | 73,41 | - | 1,32 | | | 4,59 |
| 21.11.15 | 24,00 | - | 145,01 | 124,65 | 20,36 | 72,69 | 47,59 | 25,10 | 7,00 | 5,00 | 3,13 | 20,36 | - | - | 22,55 | | 22,55 | - | 72,68 | - | 1,48 | | | 4,61 |
| 22.11.15 | 24,00 | - | 143,13 | 119,64 | 23,49 | 73,37 | 47,12 | 26,25 | 7,00 | 5,00 | 3,14 | 23,49 | - | - | 25,76 | | 25,76 | - | 73,37 | - | 1,72 | | | 4,87 |
| 23.11.15 | 24,00 | - | 141,48 | 120,98 | 20,50 | 74,69 | 47,63 | 27,06 | 7,00 | 5,00 | 3,28 | 20,50 | - | - | 22,80 | | 22,80 | - | 74,67 | - | 1,53 | | | 4,81 |
| Среднее | 24,00 | - | 141,32 | 120,24 | 21,08 | 68,21 | 44,96 | 23,26 | 7,00 | 5,00 | 2,80 | 21,08 | - | - | 22,95 | - | 22,95 | - | 67,64 | - | 1,43 | - | - | 4,24 |
| Итого | 744,00 | | 4380,96 | 3727,43 | 653,53 | | | | | | 86,90 | 653,53 | 0,00 | 0,00 | 711,43 | 0,00 | 711,43 | 0,00 | | | 44,39 | 0,00 | 0,00 | 131,29 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.10.15 02:00 | 16523,40 | 14583,65 | 0,00 | - | 0,00 | - | 226,73 | - | - |
| | 24.11.15 04:00 | 20851,04 | 18279,82 | 0,00 | - | 0,00 | - | 355,86 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 4,4 °C = -2,88 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **128,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **711,43** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

АО "ДомТелеком" Дата ... печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
"__" 2015