Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 9248.038.1
Телефон:
Узел учета: ТЦ-2 СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 81-1 / ТЦ-2 СЦО
Строит.Адрес: Бабушкина 81-1
Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207779-ч(с)-1115.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207779
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	94,89	94,93	-0,04	66,87	45,26	21,60	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,07
25.10.15	24,00	-	94,89	94,93	-0,04	66,87	45,26	21,60	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,07
26.10.15	24,00	-	94,89	94,93	-0,04	66,87	45,26	21,60	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,07
27.10.15	24,00	-	94,89	94,93	-0,04	66,87	45,26	21,60	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,07
28.10.15	24,00	-	94,89	94,93	-0,04	66,87	45,26	21,60	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,07
29.10.15	24,00	-	94,89	94,93	-0,04	66,87	45,26	21,60	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,07
30.10.15	24,00	-	94,89	94,93	-0,04	66,87	45,26	21,60	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,07
31.10.15	24,00	-	94,89	94,93	-0,04	66,87	45,26	21,60	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,07
01.11.15	24,00	-	94,89	94,93	-0,04	66,87	45,26	21,60	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,07
02.11.15	24,00	-	94,89	94,93	-0,04	66,87	45,26	21,60	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,07
03.11.15	24,00	-	94,89	94,93	-0,04	66,87	45,26	21,60	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,07
04.11.15	24,00	-	94,89	94,93	-0,04	66,87	45,26	21,60	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,07
05.11.15	24,00	-	94,89	94,93	-0,04	66,87	45,26	21,60	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,07
06.11.15	24,00	-	94,89	94,93	-0,04	66,87	45,26	21,60	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,07
07.11.15	24,00	-	106,61	106,61	0,00	65,21	45,16	20,05	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
08.11.15	24,00		94,89	94,93	-0,04	66,87	45,26	21,60	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,07
09.11.15	24,00		94,89	94,93	-0,04	66,87	45,26	21,60	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,07
10.11.15	24,00		94,89	94,93	-0,04	66,87	45,26	21,60	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,07
11.11.15	24,00		94,89	94,93	-0,04	66,87	45,26	21,60	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,07
12.11.15	24,00		94,89	94,93	-0,04	66,87	45,26	21,60	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,07
13.11.15	24,00		94,89	94,93	-0,04	66,87	45,26	21,60	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,07
14.11.15	24,00	-	105,86	105,86	0,00	63,79	44,30	19,49	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
15.11.15	24,00	-	104,51	104,51	0,00	63,63	43,93	19,70	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
16.11.15	24,00	-	104,33	104,33	0,00	64,46	43,87	20,59	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
17.11.15	24,00	-	105,26	105,26	0,00	68,51	46,02	22,49	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
18.11.15	24,00	-	104,76	104,76	0,00	69,41	46,55	22,86	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
19.11.15	24,00	-	104,86	104,86	0,00	70,13	47,13	23,00	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
20.11.15	24,00	-	26,72	27,14	-0,42	63,37	44,78	18,59	7,00	5,00	0,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,52
21.11.15	24,00	-	74,37	74,37	0,00	65,13	42,48	22,65	7,00	5,00	1,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,69
22.11.15	24,00	-	102,72	102,72	0,00	70,42	46,50	23,92	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
23.11.15	24,00	-	103,79	103,79	0,00	71,46	47,18	24,28	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
Среднее	24,00	-	94,89	94,93	-0,04	66,87	45,26	21,60	7,00	5,00	2,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
Итого	744,00		2941,59	2942,77	-1,18						64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	64,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	17.11.15 06:00	13179,47	13180,78	0,00	-	0,00	-	306,94	-	-
	24.11.15 02:00	13784,21	13785,94	0,00	-	0,00	-	320,92	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **64,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ПУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
печать энергосбыта