

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКСЗ Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 81-2 / СЦО
 Обслуживающая организация: АО "ДонтТелеком"

Телефон:

Узел учета: СЦО

Код УУТЗ:

Рассматривать совместно с УУТЗ:

График: 150/70

Тхв, гр.С= 4,4

Приборы УУТЗ поверены до _____
 Термопреобр.: КТСГП-Н
 Термопреобр.: КТСГП-Н
 Термопреобр.: КТСГП-Н
 Термопреобр.: КТСГП-Н

Расходомер: ПРЭМ 32
 расходомер: ПРЭМ 32
 расходомер: ПРЭМ 32
 расходомер: ПРЭМ 32
 расходомер: ПРЭМ 32

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВК7-7 № 202295
 Поданош.тр.(M1):
 Обратн.тр.(M2):
 Тр-д. ГВС(M3):
 Тр.ширк.ГВС(M4):
 Тр.подпитки(V5):
 Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.сут.): Гкал/сут:
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Учет ГВС (ТВ-2)
 V4 м.куб. м.куб.
 V3 м.куб. м.куб.
 V2 м.куб. м.куб.
 V1 м.куб. м.куб.
 V0 м.куб. м.куб.

Дата	Ti, C	T1, C	T2, C	dT, C	P1, Гкал/сут	P2, Гкал/сут	Qотопл, Гкал	M3, Т	M4, Т	M1, Т	M2, Т	HC, Т	Ti, C	T1, C	T2, C	dT, C	P1, Гкал/сут	P2, Гкал/сут	Qотопл, Гкал	M3, Т	M4, Т	M1, Т	M2, Т	HC, Т	Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплотыре
																									V4 м.куб.	V3 м.куб.	V2 м.куб.	V1 м.куб.	Qтех.гвс, Гкал.	Гкал.	
24.10.15	24,00	117,89	117,89	0,00	56,71	35,79	20,92	7,00	5,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	
25.10.15	24,00	119,72	119,72	0,00	65,89	39,88	26,01	7,00	5,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	
26.10.15	24,00	127,45	126,75	0,70	66,12	42,37	23,75	7,00	5,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	
27.10.15	24,00	125,42	125,42	0,00	65,36	40,58	24,78	7,00	5,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	
28.10.15	24,00	123,93	123,93	0,00	65,38	39,85	25,53	7,00	5,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	
29.10.15	24,00	118,86	118,86	0,00	64,90	38,99	25,91	7,00	5,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	
30.10.15	24,00	120,28	120,28	0,00	65,64	39,34	26,30	7,00	5,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	
31.10.15	24,00	119,11	119,11	0,00	64,95	38,73	26,22	7,00	5,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	
01.11.15	24,00	119,82	119,82	0,00	65,69	39,40	26,29	7,00	5,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	
02.11.15	24,00	120,85	120,85	0,00	66,33	40,27	26,06	7,00	5,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	
03.11.15	24,00	121,02	121,02	0,00	66,34	40,67	25,67	7,00	5,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	
04.11.15	24,00	121,27	121,27	0,00	66,66	41,02	25,64	7,00	5,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	
05.11.15	24,00	121,69	121,69	0,00	66,77	41,00	25,77	7,00	5,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	
06.11.15	24,00	121,19	121,19	0,00	65,99	40,27	25,72	7,00	5,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	
07.11.15	24,00	120,60	120,60	0,00	65,68	39,88	25,80	7,00	5,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	
08.11.15	24,00	120,34	120,34	0,00	65,28	39,63	25,65	7,00	5,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	
09.11.15	24,00	119,89	119,89	0,00	64,60	39,31	25,29	7,00	5,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	
10.11.15	24,00	120,50	120,50	0,00	65,25	39,72	25,53	7,00	5,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	
11.11.15	24,00	119,64	119,64	0,00	64,94	39,48	25,46	7,00	5,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	
12.11.15	24,00	119,53	119,53	0,00	64,64	39,32	25,32	7,00	5,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	
13.11.15	24,00	119,74	119,74	0,00	64,70	39,23	25,47	7,00	5,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	
14.11.15	24,00	119,61	119,61	0,00	64,24	38,88	25,36	7,00	5,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	
15.11.15	24,00	117,99	117,99	0,00	64,08	38,39	25,69	7,00	5,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	
16.11.15	24,00	117,75	117,75	0,00	64,97	38,32	26,65	7,00	5,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	
17.11.15	24,00	119,14	119,14	0,00	69,04	40,27	28,77	7,00	5,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	
18.11.15	24,00	131,26	131,26	0,00	69,97	41,76	28,21	7,00	5,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	
19.11.15	24,00	131,24	131,24	0,00	70,66	42,28	28,38	7,00	5,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	
20.11.15	24,00	31,98	33,06	-1,08	64,63	41,35	23,28	7,00	5,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	
21.11.15	24,00	92,63	92,64	-0,01	66,19	38,39	27,80	7,00	5,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	
22.11.15	24,00	128,28	128,28	0,00	70,98	41,55	29,43	7,00	5,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	
23.11.15	24,00	117,62	117,63	-0,01	65,75	39,86	25,89	7,00	5,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	
Среднее	24,00	117,62	117,63	-0,01	65,75	39,86	25,89	7,00	5,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	
Итого	744,00	3646,24	3646,64	-0,40	94,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73		

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время:	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
	30.12.95 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30.12.95 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок с учетом корректировок
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

4,4 °C = 0,00 Гкал;
 94,73 Гкал;
 куб.м.

