

Абонент: ЖКСЗ Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-1 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"  
 Источник: Обуховский 3-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за ноябрь 2015  
 Договор: Сторит.Адрес: Бабушкина 89-1  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Страница: 1 из 1

Установленные приборы:  
 Вычислитель: СТП-943 № 14858  
 Поданош.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 40  
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 40  
 Тр.Цирк.ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32  
 Тр.Подпитки(V5): расходомер: ПРЭМ 32  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-t2)/k\*(t1-t2) лето: Q=M3\*(t1-t2)/k\*(t1-t2)  
 Qот=0,4626 Qлет=0,081  
 Qотек.в.с.ср= Qлет.п.от.=  
 Qотек.в.с.ср= Qлет.п.от.=  
 Qотек.в.с.ср= Qлет.п.от.=  
 Qотек.в.с.ср= Qлет.п.от.=

Узел учета: СЦО+ГВС  
 Код УТЗ:  
 Расширять совместно с УТЗ:  
 график: 150/70  
 Тхв, гр.С= 4,4  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:

Дата	Тип	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие теплоты-е Q общ. Гкал.		
		M1, T	M2, T	M1, T	M2, T	T1, C	T2, C	ΔT, C	P1, гкал/кВт	P2, гкал/кВт	Qотопл, Гкал	M3, T	M4, T	M5, T	M6, T	M7, T	M8, T	M9, T	M10, T	Vподл, м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ., Гкал		Qгвс, Гкал	
24.10.15	24.00	175,20	146,98	28,22	56,88	35,71	21,17	5,00	4,00	3,15	27,74	0,00	0,00	0,00	28,16	0,00	28,16	0,00	28,16	0,00	56,62	0,00	1,57	Гкал.	4,72	
25.10.15	24.00	179,79	149,96	29,84	66,85	40,24	26,60	5,00	4,00	4,07	28,96	0,00	0,00	0,00	29,54	0,00	29,54	0,00	29,54	0,00	66,25	0,00	1,92	Гкал.	5,99	
26.10.15	24.00	183,82	154,22	29,60	66,73	39,68	27,05	5,00	4,00	4,26	28,50	0,00	0,00	0,00	29,07	0,00	29,07	0,00	29,07	0,00	66,25	0,00	1,89	Гкал.	6,15	
27.10.15	24.00	183,82	154,22	29,60	66,73	39,68	27,05	5,00	4,00	4,26	28,50	0,00	0,00	0,00	29,07	0,00	29,07	0,00	29,07	0,00	66,25	0,00	1,89	Гкал.	6,15	
28.10.15	24.00	189,66	158,67	30,99	66,09	39,07	27,01	5,00	4,00	4,35	30,31	0,00	0,00	0,00	30,92	0,00	30,92	0,00	30,92	0,00	65,48	0,00	1,85	Гкал.	6,07	
30.10.15	24.00	183,51	156,52	26,99	66,56	38,78	27,07	5,00	4,00	4,22	28,19	0,00	0,00	0,00	28,75	0,00	28,75	0,00	28,75	0,00	65,48	0,00	1,85	Гкал.	6,05	
31.10.15	24.00	183,86	154,81	29,04	65,92	38,89	27,03	5,00	4,00	4,32	26,21	0,00	0,00	0,00	26,74	0,00	26,74	0,00	26,74	0,00	65,48	0,00	1,85	Гкал.	6,10	
01.11.15	24.00	188,54	154,12	34,42	66,58	39,59	26,98	5,00	4,00	4,28	27,82	0,00	0,00	0,00	28,37	0,00	28,37	0,00	28,37	0,00	65,45	0,00	1,82	Гкал.	6,45	
02.11.15	24.00	186,08	156,42	29,66	67,24	40,63	26,61	5,00	4,00	4,27	28,33	0,00	0,00	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00	65,88	0,00	1,89	Гкал.	6,16	
03.11.15	24.00	182,45	157,00	25,45	67,25	40,98	26,26	5,00	4,00	4,23	24,02	0,00	0,00	0,00	24,52	0,00	24,52	0,00	24,52	0,00	67,16	0,00	1,78	Гкал.	6,06	
04.11.15	24.00	184,70	156,92	27,78	67,72	41,09	26,63	5,00	4,00	4,29	29,36	0,00	0,00	0,00	29,98	0,00	29,98	0,00	29,98	0,00	66,77	0,00	1,61	Гкал.	5,84	
05.11.15	24.00	185,66	155,46	30,20	66,97	40,26	26,71	5,00	4,00	4,26	26,44	0,00	0,00	0,00	26,99	0,00	26,99	0,00	26,99	0,00	67,17	0,00	1,78	Гкал.	6,20	
06.11.15	24.00	184,49	155,16	29,33	66,66	39,69	26,97	5,00	4,00	4,29	28,01	0,00	0,00	0,00	28,58	0,00	28,58	0,00	28,58	0,00	66,13	0,00	1,85	Гкал.	6,18	
08.11.15	24.00	185,26	154,75	30,51	66,24	39,45	26,79	5,00	4,00	4,25	29,24	0,00	0,00	0,00	29,82	0,00	29,82	0,00	29,82	0,00	65,86	0,00	1,92	Гкал.	6,14	
09.11.15	24.00	185,33	154,58	30,75	65,47	39,28	26,19	5,00	4,00	4,14	29,53	0,00	0,00	0,00	30,11	0,00	30,11	0,00	30,11	0,00	65,04	0,00	1,92	Гкал.	6,17	
10.11.15	24.00	185,22	154,56	30,66	66,14	39,73	26,41	5,00	4,00	4,18	29,44	0,00	0,00	0,00	30,02	0,00	30,02	0,00	30,02	0,00	65,53	0,00	1,93	Гкал.	6,06	
11.11.15	24.00	182,85	154,54	28,31	65,90	39,67	26,23	5,00	4,00	4,15	27,08	0,00	0,00	0,00	27,62	0,00	27,62	0,00	27,62	0,00	65,36	0,00	1,77	Гкал.	6,11	
12.11.15	24.00	183,87	153,78	30,09	65,58	39,41	26,18	5,00	4,00	4,12	28,84	0,00	0,00	0,00	29,41	0,00	29,41	0,00	29,41	0,00	65,09	0,00	1,88	Гкал.	5,92	
13.11.15	24.00	182,48	154,54	27,94	65,63	39,39	26,25	5,00	4,00	4,16	26,68	0,00	0,00	0,00	27,21	0,00	27,21	0,00	27,21	0,00	65,09	0,00	1,74	Гкал.	6,00	
14.11.15	24.00	186,17	152,53	33,64	65,14	38,75	26,39	5,00	4,00	4,12	32,45	0,00	0,00	0,00	33,08	0,00	33,08	0,00	33,08	0,00	64,57	0,00	2,10	Гкал.	5,89	
15.11.15	24.00	183,29	150,76	32,53	65,02	38,30	26,72	5,00	4,00	4,13	31,35	0,00	0,00	0,00	31,96	0,00	31,96	0,00	31,96	0,00	64,38	0,00	2,02	Гкал.	6,22	
16.11.15	24.00	181,62	151,20	30,42	65,61	38,02	27,59	5,00	4,00	4,26	29,22	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	29,80	0,00	29,80	0,00	65,44	0,00	1,91	Гкал.	6,15	
17.11.15	24.00	182,42	152,37	30,06	70,11	39,90	30,21	5,00	4,00	4,70	28,96	0,00	0,00	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	69,56	0,00	2,01	Гкал.	6,17	
18.11.15	24.00	181,08	152,72	28,36	71,01	40,73	30,28	5,00	4,00	4,72	27,18	0,00	0,00	0,00	27,81	0,00	27,81	0,00	27,81	0,00	69,56	0,00	2,01	Гкал.	6,71	
19.11.15	24.00	182,26	152,79	29,47	71,90	41,54	30,37	5,00	4,00	4,75	28,25	0,00	0,00	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00	71,32	0,00	2,01	Гкал.	6,64	
20.11.15	24.00	183,82	154,22	29,60	66,73	39,68	27,05	5,00	4,00	4,26	28,50	0,00	0,00	0,00	29,07	0,00	29,07	0,00	29,07	0,00	66,25	0,00	1,89	Гкал.	6,15	
21.11.15	24.00	183,82	154,22	29,60	66,73	39,68	27,05	5,00	4,00	4,26	28,50	0,00	0,00	0,00	29,07	0,00	29,07	0,00	29,07	0,00	66,25	0,00	1,89	Гкал.	6,15	
22.11.15	24.00	183,82	154,22	29,60	66,73	39,68	27,05	5,00	4,00	4,26	28,50	0,00	0,00	0,00	29,07	0,00	29,07	0,00	29,07	0,00	66,25	0,00	1,89	Гкал.	6,15	
23.11.15	24.00	186,14	158,45	25,70	73,13	41,99	31,14	5,00	4,00	4,99	25,13	0,00	0,00	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	72,68	0,00	1,83	Гкал.	6,15	
Среднее	24.00	183,82	154,22	29,60	66,73	39,68	27,05	5,00	4,00	4,26	28,50	0,00	0,00	0,00	29,07	0,00	29,07	0,00	29,07	0,00	66,25	0,00	1,89	Гкал.	6,82	
Итого	744,00	5698,55	4780,95	917,60	132,19	883,35	0,00	0,00	901,32	0,00	901,32	0,00	0,00	901,32	0,00	901,32	0,00	901,32	0,00	901,32	0,00	58,48	0,00	190,66	Гкал.	6,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время:	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(M3)	V4(M3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 01:00	81637,37	65205,30	18426,09	0,00	18847,38	0,00	331,98	122,99	
	24.11.15 07:00	86984,26	69781,64	19330,10	0,00	19769,08	0,00	351,76	135,37	
Период расчета по среднему:										
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:										
Объем теплотослеса, рассчитанный по среднему:										
Период превышения t2:										
Корректировка на температуру холодной воды:										
Итого по приборам учета:										
Итого по приборам учета:										

АО "Теплоэнергосбыт"  
 Управляющее предприятие  
 Санкт-Петербург  
 30 ОКТЯБРЬ ПРИНЯТ

АО "Теплоэнергосбыт"  
 Директор

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

4,4 °C = -3,89 Гкал;  
 186,77 Гкал;  
 901,32 куб.м.