

Абонент: ЖКСЗ Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-2 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Источник: Обовуевский 3-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УТТЗ за ноябрь 2015
 Договор: 9001.038.1
 Строит. адрес: Бабушкина 89-2
 Телефон: (812) 313-47-06

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205749
 Поддошт.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32
 Поддошт.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр.шт. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр.шт. ГВС(M4): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр.подл. ГВС(M5): расходомер: ПРЭМ 32
 Гасельный алгоритм: зима: Q=M1*(T1-T2)*Kz*(Tz-T2)
 Летом: Q=M1*(T1-T2)*Kz*(Tz-T2)
 Расчетные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), Г/сут:
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УТТЗ:
 график: 150/70

Рассматривать совместно с УУТЗ:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Дата	Ti	Tc	T2	T1	dT	P1		P2		Qотопл	M3	M4	dM	Учет ГВС (ТВ-2)			Контрольные данные			Общие теплототр-е		
						Т	С	Т	С					Т	С	Т	С	Т	С		Т	С
24.10.15	24,00	-	120,46	99,76	20,70	59,20	40,05	19,15	7,00	5,00	2,11	17,56	-	17,86	-	15,42	-	58,53	-	1,03	-	3,14
25.10.15	24,00	-	118,84	100,59	18,25	66,95	44,33	22,62	7,00	5,00	2,49	15,12	-	17,86	-	15,42	-	66,55	-	1,01	-	3,50
26.10.15	24,00	-	74,86	75,89	-1,03	63,38	43,81	19,57	7,00	5,00	0,56	16,22	-	15,42	-	16,42	-	66,55	-	0,87	-	1,43
27.10.15	24,00	-	47,46	43,31	4,15	62,87	40,51	22,36	7,00	5,00	0,61	11,33	-	11,49	-	11,49	-	54,71	-	0,62	-	1,23
28.10.15	24,00	-	123,95	107,22	16,73	66,62	43,56	23,06	7,00	5,00	2,62	14,55	-	13,68	-	14,84	-	66,43	-	0,97	-	3,59
29.10.15	24,00	-	119,83	103,43	16,40	66,09	42,97	23,12	7,00	5,00	2,59	13,43	-	13,68	-	14,84	-	66,43	-	0,88	-	3,48
30.10.15	24,00	-	122,91	103,87	19,04	66,13	43,15	22,98	7,00	5,00	2,61	16,59	-	16,07	-	13,68	-	66,49	-	1,10	-	3,75
01.11.15	24,00	-	124,60	104,08	20,52	66,88	44,08	22,80	7,00	5,00	2,60	17,25	-	16,07	-	16,07	-	65,72	-	1,04	-	3,65
02.11.15	24,00	-	123,46	104,94	18,52	67,51	44,99	22,52	7,00	5,00	2,59	16,03	-	16,07	-	16,07	-	66,49	-	1,15	-	3,75
03.11.15	24,00	-	123,74	104,71	19,03	67,87	45,46	22,41	7,00	5,00	2,57	15,34	-	16,07	-	16,07	-	66,49	-	1,08	-	3,67
04.11.15	24,00	-	122,51	105,08	17,43	67,80	45,23	22,57	7,00	5,00	2,58	15,77	-	16,07	-	16,07	-	66,49	-	1,04	-	3,60
05.11.15	24,00	-	120,88	104,40	16,48	67,10	44,40	22,70	7,00	5,00	2,59	13,34	-	16,07	-	16,07	-	66,49	-	1,06	-	3,64
06.11.15	24,00	-	122,07	104,29	17,78	66,72	43,90	22,82	7,00	5,00	2,61	14,52	-	14,52	-	14,52	-	66,49	-	0,96	-	3,56
07.11.15	24,00	-	123,31	103,65	19,66	66,22	43,61	22,61	7,00	5,00	2,56	16,42	-	14,82	-	13,60	-	66,49	-	0,89	-	3,48
08.11.15	24,00	-	124,24	103,69	20,55	65,99	43,53	22,46	7,00	5,00	2,55	17,28	-	16,76	-	14,82	-	66,29	-	1,09	-	3,57
09.11.15	24,00	-	121,74	103,88	17,86	66,36	43,90	22,30	7,00	5,00	2,55	14,64	-	16,76	-	16,76	-	65,81	-	1,14	-	3,65
10.11.15	24,00	-	121,68	103,48	18,20	66,00	43,70	22,46	7,00	5,00	2,55	15,01	-	17,61	-	17,61	-	65,65	-	0,97	-	3,69
11.11.15	24,00	-	121,42	103,16	18,26	65,70	43,48	22,22	7,00	5,00	2,53	14,91	-	14,92	-	14,92	-	66,01	-	1,14	-	3,52
12.11.15	24,00	-	122,32	103,42	18,90	65,77	43,49	22,28	7,00	5,00	2,53	15,61	-	15,18	-	15,18	-	65,37	-	0,99	-	3,51
13.11.15	24,00	-	121,68	102,66	19,02	65,37	43,00	22,37	7,00	5,00	2,52	15,61	-	15,91	-	15,91	-	65,37	-	0,98	-	3,50
14.11.15	24,00	-	122,68	101,31	21,37	65,14	42,49	22,65	7,00	5,00	2,52	15,73	-	16,03	-	16,03	-	65,37	-	1,02	-	3,55
15.11.15	24,00	-	119,41	101,50	17,91	67,11	43,03	24,08	7,00	5,00	2,52	18,11	-	16,03	-	16,03	-	65,00	-	1,02	-	3,55
16.11.15	24,00	-	119,31	102,24	17,07	70,40	44,90	25,50	7,00	5,00	2,67	14,67	-	18,46	-	18,46	-	64,75	-	1,17	-	3,54
17.11.15	24,00	-	118,95	102,14	16,81	71,70	45,78	25,92	7,00	5,00	2,84	13,93	-	14,98	-	14,98	-	66,89	-	0,98	-	3,69
18.11.15	24,00	-	118,19	102,46	15,73	71,99	46,32	25,67	7,00	5,00	2,87	13,73	-	14,26	-	14,26	-	70,08	-	0,97	-	3,65
19.11.15	24,00	-	119,91	102,46	17,45	72,47	46,69	25,67	7,00	5,00	2,86	12,66	-	14,07	-	14,07	-	71,47	-	0,98	-	3,85
20.11.15	24,00	-	103,68	87,01	16,67	69,80	44,07	25,73	7,00	5,00	1,15	17,29	-	12,96	-	12,96	-	71,47	-	0,90	-	3,76
21.11.15	24,00	-	121,29	103,82	17,47	72,47	46,53	25,94	7,00	5,00	2,89	14,81	-	17,47	-	17,47	-	67,69	-	0,79	-	3,65
22.11.15	24,00	-	113,81	97,61	16,20	66,56	44,00	22,56	7,00	5,00	2,33	15,26	-	16,35	-	16,35	-	67,69	-	1,09	-	-0,36
23.11.15	24,00	-	113,81	97,61	16,20	66,56	44,00	22,56	7,00	5,00	2,33	15,26	-	15,56	-	15,56	-	72,08	-	1,07	-	3,41
Итого	744,00	-	3528,02	3025,87	502,15	645,72	425,12	220,60	7,00	5,00	74,57	473,12	0,00	482,30	0,00	482,30	0,00	65,20	-	0,99	-	3,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		Q СЦО (Гкал)		Q ГВС (Гкал)		Траб. ч
	24.10.15 03:00	24.10.15 03:00	M2(T)	M2(T)	V3(M3)	V3(M3)	
24.10.15 03:00	24.10.15 03:00	7577,41	6166,75	1272,62	-	1302,73	-
24.11.15 03:00	24.11.15 03:00	11114,56	9200,21	1750,37	-	1784,70	-
Период расчета по среднему:						340,28	-
Кол-во теплоты, расчитанное по среднему:						844,07	-
Объем теплоты, расчитанный по среднему:						844,07	-
Период превышения T2:							-
Корректировка на температуру холодной воды:							-
Итого по приборам учета:							-
Итого по приборам учета:							-

4,4 °C = -2,08 Гкал;
 100,97 Гкал;
 482,30 куб.м.

С учетом корректировок

АО "ДомТелеком" ПЕЧАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Филиал "ТЭК СПб" Печать энергосбыта
 Управление энергосбыта
 Отдел учета и планирования КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 30 НОЯ 2015