Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Договор: 9002.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205751
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205751-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 3003
график: 150/70

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20 ✓	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н ✓
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до ________

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 4,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1078
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

из раб. 19,4.

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	109,21	93,25	15,96	57,75	38,29	19,46	7,00	5,00	2,13	15,20	0,00	15,20	15,43	0,00	15,43	-	57,79	40,10	0,61			2,74
25.10.15	24,00	-	109,91	94,61	15,30	67,16	42,88	24,28	7,00	5,00	2,67	14,17	0,00	14,17	14,46	0,00	14,46	-	66,94	45,16	0,65			3,33
26.10.15	24,00	-	68,15	65,02	3,13	65,32	43,33	21,99	7,00	5,00	1,50	12,29	0,00	12,29	12,46	0,00	12,46	-	52,25	38,25	0,14			1,64
27.10.15	24,00	-	39,55	37,49	2,06	61,15	37,70	23,45	7,00	5,00	0,95	16,69	0,00	16,69	16,85	0,00	16,85	-	46,70	28,83	0,07			1,02
28.10.15	24,00	-	112,18	99,76	12,42	66,52	42,36	24,16	7,00	5,00	2,71	12,07	0,00	12,07	12,32	0,00	12,32	-	66,53	44,62	0,53			3,24
29.10.15	24,00	-	108,58	96,58	12,00	66,01	41,91	24,10	7,00	5,00	2,62	11,23	0,00	11,23	11,46	0,00	11,46	-	66,05	44,18	0,50			3,12
30.10.15	24,00	-	112,27	97,81	14,46	66,80	42,53	24,27	7,00	5,00	2,73	13,21	0,00	13,21	13,47	0,00	13,47	-	66,77	44,83	0,62			3,34
31.10.15	24,00	-	112,49	96,95	15,54	66,06	42,03	24,03	7,00	5,00	2,70	14,10	0,00	14,10	14,39	0,00	14,39	-	65,96	44,30	0,65			3,36
01.11.15	24,00	-	111,89	97,33	14,56	66,83	42,73	24,10	7,00	5,00	2,70	13,02	0,00	13,02	13,26	0,00	13,26	-	66,64	45,03	0,62			3,32
02.11.15	24,00	-	110,48	97,89	12,59	67,50	43,52	23,98	7,00	5,00	2,65	11,07	0,00	11,07	11,30	0,00	11,30	-	67,41	45,79	0,55			3,20
03.11.15	24,00	-	110,73	97,63	13,10	67,52	43,77	23,75	7,00	5,00	2,63	11,60	0,00	11,60	11,86	0,00	11,86	-	67,47	46,02	0,57			3,21
04.11.15	24,00	-	110,97	97,61	13,36	67,84	43,99	23,85	7,00	5,00	2,65	11,94	0,00	11,94	12,19	0,00	12,19	-	67,72	46,28	0,59			3,23
05.11.15	24,00	-	110,04	97,94	12,10	67,92	43,86	24,06	7,00	5,00	2,65	10,61	0,00	10,61	10,83	0,00	10,83	-	67,80	46,20	0,53			3,18
06.11.15	24,00	-	110,93	97,28	13,65	67,12	43,19	23,93	7,00	5,00	2,66	12,30	0,00	12,30	12,54	0,00	12,54	-	67,03	45,50	0,59			3,25
07.11.15	24,00	-	108,90	97,20	11,70	66,80	42,73	24,07	7,00	5,00	2,63	10,36	0,00	10,36	10,56	0,00	10,56	-	66,63	45,07	0,50			3,12
08.11.15	24,00	-	113,21	96,85	16,36	66,37	42,53	23,84	7,00	5,00	2,70	15,11	0,00	15,11	15,41	0,00	15,41	-	66,25	44,85	0,70			3,40
09.11.15	24,00	-	111,11	97,03	14,08	65,75	42,34	23,41	7,00	5,00	2,61	13,04	0,00	13,04	13,28	0,00	13,28	-	65,78	44,62	0,59			3,20
10.11.15	24,00	-	109,85	96,92	12,93	66,41	42,79	23,62	7,00	5,00	2,60	11,82	0,00	11,82	12,06	0,00	12,06	-	66,29	45,07	0,55			3,15
11.11.15	24,00	-	110,05	96,56	13,49	66,06	42,50	23,56	7,00	5,00	2,60	12,49	0,00	12,49	12,73	0,00	12,73	-	65,92	44,78	0,57			3,17
12.11.15	24,00	-	109,25	96,48	12,77	65,74	42,31	23,43	7,00	5,00	2,56	11,79	0,00	11,79	12,02	0,00	12,02	-	65,60	44,58	0,54			3,10
13.11.15	24,00	-	110,56	96,65	13,91	65,81	42,29	23,52	7,00	5,00	2,60	12,85	0,00	12,85	13,10	0,00	13,10	-	65,72	44,59	0,59			3,19
14.11.15	24,00	-	111,35	96,15	15,20	65,36	41,87	23,49	7,00	5,00	2,62	14,08	0,00	14,08	14,35	0,00	14,35	-	65,23	44,17	0,64			3,26
15.11.15	24,00	-	110,04	94,90	15,14	65,21	41,51	23,70	7,00	5,00	2,61	13,98	0,00	13,98	14,26	0,00	14,26	-	64,99	43,81	0,62			3,24
16.11.15	24,00	-	109,82	94,91	14,91	66,37	41,59	24,78	7,00	5,00	2,72	13,87	0,00	13,87	14,13	0,00	14,13	-	66,67	44,02	0,62			3,34
17.11.15	24,00	-	108,34	95,30	13,04	70,40	43,54	26,86	7,00	5,00	2,91	11,85	0,00	11,85	12,11	0,00	12,11	-	70,25	46,18	0,57			3,48
18.11.15	24,00	-	109,05	95,22	13,83	71,43	44,11	27,32	7,00	5,00	2,98	12,64	0,00	12,64	12,93	0,00	12,93	-	71,48	46,77	0,61			3,59
19.11.15	24,00	-	110,00	95,38	14,62	72,02	44,61	27,41	7,00	5,00	3,02	13,43	0,00	13,43	13,74	0,00	13,74	-	71,79	47,27	0,65			3,67
20.11.15	24,00	-	31,12	30,37	0,75	64,58	45,37	19,21	7,00	5,00	0,60	16,92	0,00	16,92	17,11	0,00	17,11	-	43,87	29,32	0,04			0,64
21.11.15	24,00	-	81,51	69,32	12,19	68,79	41,72	27,07	7,00	5,00	2,21	13,73	0,00	13,73	14,02	0,00	14,02	-	63,77	37,49	0,51			2,72
22.11.15	24,00	-	110,29	96,35	13,94	72,45	44,47	27,98	7,00	5,00	3,09	12,98	0,00	12,98	13,30	0,00	13,30	-	72,31	47,19	0,62			3,71
23.11.15	24,00	-	111,66	97,78	13,88	73,60	45,21	28,39	7,00	5,00	3,17	12,85	0,00	12,85	13,14	0,00	13,14	-	73,59	47,97	0,63			3,80
Среднее	24,00	-	103,34	90,66	12,68	66,92	42,70	24,23	7,00	5,00	2,52	13,01	-	13,01	13,26	-	13,26	-	65,14	43,64	0,54	-	-	3,06
Итого	744,00		3203,49	2810,52	392,97						78,15	403,29	0,00	403,29	411,07	0,00	411,07	0,00			16,77	0,00	0,00	94,92

26,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	6842,94	5678,72	1138,12	0,00	1160,69	0,00	123,75	-	-
	24.11.15 04:00	10055,25	8497,80	1541,56	0,00	1571,91	0,00	218,99	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = -1,77 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **93,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **411,07** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

________________ /________________/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
« » г.
печать энергосбыта