Абонент: ЖКС2 Невского Района

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 97-2 / СЦО+ГВС

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"

Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Договор: 9006.038.1

Строит.Адрес: Бабушкина 97-2

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС

Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 206917

Подающ.тр.(М1):

Обратн.тр.(М2):

тр-д. ГВС(М3):

тр.цирк.ГВС(М4):

тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206917-ч(с)-1115.txt

Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.: ТСП-Н

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Txв, гр.С= 4,4

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00	-	96,37	75,28	21,09	57,80	35,68	22,12	7,00	5,00	1,76	19,30	-	-	19,61	-	19,61	-	58,01	-	1,12			2,89
25.10.15	24,00	-	98,13	76,09	22,04	67,07	39,66	27,41	7,00	5,00	2,25	19,73	-	-	20,10	-	20,10	-	66,59	-	1,32			3,57
26.10.15	24,00	-	61,96	54,39	7,57	64,52	40,67	23,85	7,00	5,00	0,86	17,87	-	-	18,11	-	18,11	-	52,21	-	0,93			1,79
27.10.15	24,00	-	38,98	33,69	5,29	59,43	35,25	24,18	7,00	5,00	0,18	19,79	-	-	20,02	-	20,02	-	48,17	-	0,95			1,14
28.10.15	24,00	-	102,29	83,16	19,13	66,45	39,44	27,01	7,00	5,00	2,32	18,14	-	-	18,50	-	18,50	-	66,30	-	1,20			3,52
29.10.15	24,00	-	97,81	81,29	16,52	65,93	39,15	26,78	7,00	5,00	2,25	15,49	-	-	15,79	-	15,79	-	65,74	-	1,02			3,27
30.10.15	24,00	-	100,47	82,44	18,03	66,69	39,87	26,82	7,00	5,00	2,31	16,64	-	-	16,99	-	16,99	-	66,37	-	1,11			3,41
31.10.15	24,00	-	101,71	81,22	20,49	65,97	39,24	26,73	7,00	5,00	2,29	18,86	-	-	19,24	-	19,24	-	65,61	-	1,24			3,52
01.11.15	24,00	-	103,15	81,34	21,81	66,74	40,06	26,68	7,00	5,00	2,30	19,94	-	-	20,37	-	20,37	-	66,31	-	1,32			3,63
02.11.15	24,00	-	100,97	81,54	19,43	67,42	40,87	26,55	7,00	5,00	2,30	17,59	-	-	17,95	-	17,95	-	67,12	-	1,18			3,48
03.11.15	24,00	-	98,05	81,02	17,03	67,44	41,06	26,38	7,00	5,00	2,26	15,28	-	-	15,60	-	15,60	-	67,16	-	1,03			3,29
04.11.15	24,00	-	99,76	80,70	19,06	67,77	41,20	26,57	7,00	5,00	2,27	17,28	-	-	17,62	-	17,62	-	67,44	-	1,17			3,43
05.11.15	24,00	-	98,23	81,17	17,06	67,84	41,03	26,81	7,00	5,00	2,30	15,35	-	-	15,66	-	15,66	-	67,43	-	1,04			3,33
06.11.15	24,00	-	98,20	80,68	17,52	67,03	40,25	26,78	7,00	5,00	2,28	15,79	-	-	16,13	-	16,13	-	66,66	-	1,05			3,33
07.11.15	24,00	-	98,81	80,37	18,44	66,70	39,71	26,99	7,00	5,00	2,29	16,73	-	-	17,07	-	17,07	-	66,26	-	1,11			3,40
08.11.15	24,00	-	101,42	79,82	21,60	66,27	39,49	26,78	7,00	5,00	2,27	19,84	-	-	20,21	-	20,21	-	65,85	-	1,31			3,57
09.11.15	24,00	-	98,54	80,29	18,25	65,66	39,42	26,24	7,00	5,00	2,23	16,47	-	-	16,78	-	16,78	-	65,38	-	1,08			3,31
10.11.15	24,00	-	97,35	80,39	16,96	66,32	39,95	26,37	7,00	5,00	2,25	15,12	-	-	15,42	-	15,42	-	65,95	-	1,00			3,24
11.11.15	24,00	-	97,77	79,93	17,84	65,97	39,70	26,27	7,00	5,00	2,22	16,07	-	-	16,36	-	16,36	-	65,58	-	1,05			3,28
12.11.15	24,00	-	98,44	79,79	18,65	65,65	39,49	26,16	7,00	5,00	2,21	16,90	-	-	17,21	-	17,21	-	65,28	-	1,11			3,31
13.11.15	24,00	-	97,13	80,12	17,01	65,72	39,49	26,23	7,00	5,00	2,22	15,25	-	-	15,54	-	15,54	-	65,31	-	1,00			3,22
14.11.15	24,00	-	99,27	79,35	19,92	65,26	39,04	26,22	7,00	5,00	2,21	18,05	-	-	18,38	-	18,38	-	64,89	-	1,17			3,38
15.11.15	24,00	-	100,36	78,00	22,36	65,10	38,57	26,53	7,00	5,00	2,20	20,48	-	-	20,87	-	20,87	-	64,68	-	1,33			3,53
16.11.15	24,00	-	97,59	78,47	19,12	66,27	38,60	27,67	7,00	5,00	2,29	17,32	-	-	17,67	-	17,67	-	66,37	-	1,15			3,44
17.11.15	24,00	-	96,27	79,07	17,20	70,28	40,36	29,92	7,00	5,00	2,51	15,30	-	-	15,65	-	15,65	-	69,92	-	1,07			3,58
18.11.15	24,00	-	97,83	78,84	18,99	71,32	40,83	30,49	7,00	5,00	2,54	17,10	-	-	17,50	-	17,50	-	71,22	-	1,22			3,76
19.11.15	24,00	-	97,76	79,06	18,70	71,88	41,41	30,47	7,00	5,00	2,55	16,88	-	-	17,28	-	17,28	-	71,35	-	1,21			3,76
20.11.15	24,00	-	30,90	27,30	3,60	61,72	43,10	18,62	7,00	5,00	0,23	21,32	-	-	21,54	-	21,54	-	45,12	-	0,96			0,74
21.11.15	24,00	-	75,56	57,65	17,91	68,02	38,33	29,69	7,00	5,00	1,69	19,64	-	-	20,02	-	20,02	-	63,16	-	1,24			2,93
22.11.15	24,00	-	100,50	79,33	21,17	72,34	41,07	31,27	7,00	5,00	2,60	19,64	-	-	20,11	-	20,11	-	71,97	-	1,41			4,02
23.11.15	24,00	-	98,21	81,04	17,17	73,49	41,96	31,53	7,00	5,00	2,67	15,67	-	-	16,05	-	16,05	-	73,33	-	1,15			3,82
Среднее	24,00	-	92,90	75,25	17,64	66,65	39,80	26,84	7,00	5,00	2,10	17,58	-	-	17,91	-	17,91	-	64,93	-	1,14	-	-	3,22
Итого	744,00		2879,79	2332,83	546,96						65,10	544,83	0,00	0,00	555,35	0,00	555,35	0,00			35,22	0,00	0,00	99,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	4529,46	3445,62	1310,11	-	1335,84	-	113,20	-	-
	24.11.15 05:00	7420,74	5789,29	1855,42	-	1891,69	-	213,50	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = -2,40 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **97,46** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **555,35** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» _____