

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-2, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44611

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 32

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 20

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

| Дата | часы | Подающий трубопровод | | | | | Обратный трубопровод | | | | | dT С | dV м/куб | G1гвс тонн | G2гвс тонн | dGвс тонн | Q Гкал |
|----------|-------|----------------------|---------|--------------|-------------|------------|----------------------|---------|--------------|-------------|------------|---------|-------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| | | fG1, % | T1 С | P1 кгс/см | V1 м/куб | Q1 Гкал | fG2 % | T2 С | P2 кгс/см | V2 м/куб | Q2 Гкал | | | | | | |
| 23.10.15 | 24 | - | 64,85 | 7,00 | 36,090 | - | - | 50,56 | 6,50 | 21,370 | - | 14,29 | 14,720 | - | - | - | 1,226 |
| 24.10.15 | 24 | - | 66,57 | 7,00 | 37,900 | - | - | 52,45 | 6,50 | 23,130 | - | 14,12 | 14,770 | - | - | - | 1,273 |
| 25.10.15 | 24 | - | 67,12 | 7,00 | 40,870 | - | - | 53,32 | 6,50 | 24,030 | - | 13,80 | 16,840 | - | - | - | 1,419 |
| 26.10.15 | 24 | - | 66,27 | 7,00 | 39,500 | - | - | 52,70 | 6,50 | 23,030 | - | 13,57 | 16,470 | - | - | - | 1,367 |
| 27.10.15 | 24 | - | 65,83 | 7,00 | 38,120 | - | - | 51,68 | 6,50 | 22,360 | - | 14,15 | 15,760 | - | - | - | 1,319 |
| 28.10.15 | 24 | - | 65,91 | 7,00 | 36,520 | - | - | 50,78 | 6,50 | 21,330 | - | 15,13 | 15,190 | - | - | - | 1,288 |
| 29.10.15 | 24 | - | 65,80 | 7,00 | 38,110 | - | - | 51,23 | 6,50 | 21,250 | - | 14,57 | 16,860 | - | - | - | 1,381 |
| 30.10.15 | 24 | - | 66,15 | 7,00 | 36,740 | - | - | 51,35 | 6,50 | 21,620 | - | 14,80 | 15,120 | - | - | - | 1,288 |
| 31.10.15 | 24 | - | 67,55 | 7,00 | 38,610 | - | - | 52,41 | 6,50 | 21,650 | - | 15,14 | 16,960 | - | - | - | 1,431 |
| 01.11.15 | 24 | - | 67,15 | 7,00 | 40,140 | - | - | 53,11 | 6,50 | 23,120 | - | 14,04 | 17,020 | - | - | - | 1,427 |
| 02.11.15 | 24 | - | 66,57 | 7,00 | 38,830 | - | - | 52,58 | 6,50 | 23,670 | - | 13,99 | 15,160 | - | - | - | 1,301 |
| 03.11.15 | 24 | - | 66,30 | 7,00 | 37,940 | - | - | 52,24 | 6,50 | 24,120 | - | 14,06 | 13,820 | - | - | - | 1,218 |
| 04.11.15 | 24 | - | 51,04 | 7,00 | 41,990 | - | - | 45,42 | 6,50 | 21,230 | - | 5,62 | 20,760 | - | - | - | 1,158 |
| 05.11.15 | 24 | - | 65,19 | 7,00 | 40,450 | - | - | 51,17 | 6,50 | 23,960 | - | 14,02 | 16,490 | - | - | - | 1,371 |
| 06.11.15 | 24 | - | 65,90 | 7,00 | 36,570 | - | - | 51,51 | 6,50 | 22,420 | - | 14,39 | 14,150 | - | - | - | 1,218 |
| 07.11.15 | 24 | - | 65,95 | 7,00 | 38,830 | - | - | 51,74 | 6,50 | 21,830 | - | 14,21 | 17,000 | - | - | - | 1,391 |
| 08.11.15 | 24 | - | 67,33 | 7,00 | 40,710 | - | - | 53,19 | 6,50 | 22,770 | - | 14,14 | 17,940 | - | - | - | 1,485 |
| 09.11.15 | 24 | - | 66,93 | 7,00 | 38,420 | - | - | 53,03 | 6,50 | 24,340 | - | 13,90 | 14,080 | - | - | - | 1,246 |
| 10.11.15 | 24 | - | 65,87 | 7,00 | 39,920 | - | - | 52,53 | 6,50 | 23,800 | - | 13,34 | 16,120 | - | - | - | 1,342 |
| 11.11.15 | 24 | - | 67,83 | 7,00 | 38,760 | - | - | 53,04 | 6,50 | 23,320 | - | 14,79 | 15,440 | - | - | - | 1,352 |
| 12.11.15 | 24 | - | 66,62 | 7,00 | 37,870 | - | - | 51,87 | 6,50 | 22,510 | - | 14,75 | 15,360 | - | - | - | 1,314 |
| 13.11.15 | 24 | - | 66,08 | 7,00 | 36,350 | - | - | 51,63 | 6,50 | 21,790 | - | 14,45 | 14,560 | - | - | - | 1,242 |
| 14.11.15 | 24 | - | 68,12 | 7,00 | 38,440 | - | - | 52,76 | 6,50 | 21,590 | - | 15,36 | 16,850 | - | - | - | 1,438 |
| 15.11.15 | 24 | - | 69,86 | 7,00 | 39,570 | - | - | 54,02 | 6,50 | 22,080 | - | 15,84 | 17,490 | - | - | - | 1,526 |
| 16.11.15 | 24 | - | 69,23 | 7,00 | 36,680 | - | - | 52,78 | 6,50 | 21,370 | - | 16,45 | 15,310 | - | - | - | 1,369 |
| 17.11.15 | 24 | - | 69,47 | 7,00 | 36,330 | - | - | 52,82 | 6,50 | 21,020 | - | 16,65 | 15,310 | - | - | - | 1,371 |
| 18.11.15 | 24 | - | 69,07 | 7,00 | 36,900 | - | - | 52,67 | 6,50 | 21,080 | - | 16,40 | 15,820 | - | - | - | 1,394 |
| 19.11.15 | 24 | - | 45,44 | 7,00 | 36,550 | - | - | 39,92 | 6,50 | 21,150 | - | 5,52 | 15,400 | - | - | - | 0,800 |
| 20.11.15 | 24 | - | 61,13 | 7,00 | 37,670 | - | - | 47,08 | 6,50 | 23,150 | - | 14,05 | 14,520 | - | - | - | 1,179 |
| 21.11.15 | 24 | - | 69,35 | 7,00 | 42,500 | - | - | 54,97 | 6,50 | 24,150 | - | 14,38 | 18,350 | - | - | - | 1,575 |
| 22.11.15 | 24 | - | 69,36 | 7,00 | 39,250 | - | - | 53,42 | 6,50 | 21,460 | - | 15,94 | 17,790 | - | - | - | 1,532 |
| Среднее | 24,00 | - | 65,67 | 7,00 | 38,488 | - | - | 51,61 | 6,50 | 22,442 | - | 14,06 | 16,046 | - | - | - | 1,330 |
| Итого | 744,0 | - | - | - | 1193,130 | 0,000 | - | - | - | 695,700 | 0,000 | - | 497,430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,24 |

Ориентировочно до конца месяца(+)

303,863

175,291

128,571

10,54

Корректировка за прошлый месяц (-)

340,496

204,133

136,363

11,57

Итого за ноябрь 2015 :

1156,497

666,859

489,639

40,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время | G1,т | Q1,Гкал | G2,т | Q2,Гкал | G3,т | G4,т | Q,Гкал | Показания ГВС |
|----------------|----------|---------|----------|---------|------|------|--------|---------------|
| 23.10.15 04:00 | 1153,430 | - | 713,160 | - | - | - | 38,326 | |
| 23.11.15 01:00 | 2343,120 | - | 1406,360 | - | - | - | 79,470 | |

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

АО "ДомТеплоком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____
 25.11.2015