

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44621

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.15	24	-	57,17	10,20	161,600	-	-	42,42	5,60	159,820	-	14,75	1,780	0,00	0,00	0,00	2,468
24.10.15	24	-	53,13	10,20	160,530	-	-	40,15	5,60	158,790	-	12,98	1,740	0,00	0,00	0,00	2,165
25.10.15	24	-	54,56	10,20	160,770	-	-	41,05	5,60	159,030	-	13,51	1,740	0,00	0,00	0,00	2,254
26.10.15	24	-	55,75	10,20	160,700	-	-	41,67	5,60	158,920	-	14,08	1,780	0,00	0,00	0,00	2,348
27.10.15	24	-	55,42	10,20	160,740	-	-	41,28	5,60	158,940	-	14,14	1,800	0,00	0,00	0,00	2,358
28.10.15	24	-	59,27	10,20	160,860	-	-	42,91	5,60	159,090	-	16,36	1,770	0,00	0,00	0,00	2,716
29.10.15	24	-	61,01	10,20	160,880	-	-	44,03	5,60	159,150	-	16,98	1,730	0,00	0,00	0,00	2,820
30.10.15	24	-	61,19	10,20	160,960	-	-	44,20	5,60	159,210	-	16,99	1,750	0,00	0,00	0,00	2,822
31.10.15	24	-	61,55	10,20	160,800	-	-	44,15	5,60	159,000	-	17,40	1,800	0,00	0,00	0,00	2,886
01.11.15	24	-	57,77	10,20	160,610	-	-	42,63	5,60	158,910	-	15,14	1,700	0,00	0,00	0,00	2,512
02.11.15	24	-	56,05	10,20	160,620	-	-	41,85	5,60	158,800	-	14,20	1,820	0,00	0,00	0,00	2,369
03.11.15	24	-	55,61	10,20	159,480	-	-	41,62	5,60	157,740	-	13,99	1,740	0,00	0,00	0,00	2,311
04.11.15	24	-	41,97	10,20	160,430	-	-	34,37	5,60	158,590	-	7,60	1,840	0,00	0,00	0,00	1,287
05.11.15	24	-	53,26	10,20	161,270	-	-	39,52	5,60	159,580	-	13,74	1,690	0,00	0,00	0,00	2,289
06.11.15	24	-	56,82	10,20	161,280	-	-	41,96	5,60	159,510	-	14,86	1,770	0,00	0,00	0,00	2,481
07.11.15	24	-	59,04	10,20	161,170	-	-	43,10	5,60	159,300	-	15,94	1,870	0,00	0,00	0,00	2,659
08.11.15	24	-	57,22	10,20	160,920	-	-	42,19	5,60	159,060	-	15,03	1,860	0,00	0,00	0,00	2,507
09.11.15	24	-	56,68	10,20	160,720	-	-	41,85	5,60	158,890	-	14,83	1,830	0,00	0,00	0,00	2,470
10.11.15	24	-	55,17	10,20	160,310	-	-	41,26	5,60	158,420	-	13,91	1,890	0,00	0,00	0,00	2,319
11.11.15	24	-	55,48	10,20	95,840	-	-	40,06	5,60	94,810	-	15,42	1,030	0,00	0,00	0,00	1,525
12.11.15	24	-	60,81	10,20	152,180	-	-	43,33	5,60	150,650	-	17,48	1,530	0,00	0,00	0,00	2,736
13.11.15	24	-	61,68	10,20	146,790	-	-	43,61	5,60	145,280	-	18,07	1,510	0,00	0,00	0,00	2,728
14.11.15	24	-	62,51	10,20	146,000	-	-	43,61	5,60	144,430	-	18,90	1,570	0,00	0,00	0,00	2,838
15.11.15	24	-	64,46	10,20	145,770	-	-	44,61	5,60	144,090	-	19,85	1,680	0,00	0,00	0,00	2,978
16.11.15	24	-	62,92	10,20	145,510	-	-	43,72	5,60	143,990	-	19,20	1,520	0,00	0,00	0,00	2,870
17.11.15	24	-	63,00	10,20	146,280	-	-	43,72	5,60	144,720	-	19,28	1,560	0,00	0,00	0,00	2,896
18.11.15	24	-	63,41	10,20	147,010	-	-	44,04	5,60	145,410	-	19,37	1,600	0,00	0,00	0,00	2,925
19.11.15	24	-	45,39	10,20	156,430	-	-	35,46	5,60	154,770	-	9,93	1,660	0,00	0,00	0,00	1,612
20.11.15	24	-	47,09	10,20	155,430	-	-	35,45	5,60	153,780	-	11,64	1,650	0,00	0,00	0,00	1,873
21.11.15	24	-	55,65	10,20	161,940	-	-	41,14	5,60	160,260	-	14,51	1,680	0,00	0,00	0,00	2,428
22.11.15	24	-	59,85	10,20	162,250	-	-	43,33	5,60	160,450	-	16,52	1,800	0,00	0,00	0,00	2,772
Среднее	24,00	-	57,13	10,20	155,357	-	-	41,75	5,60	153,658	-	15,37	1,700	-	-	-	2,459
Итого	744,0	-			4816,080	0,000				4763,390	0,000		52,690	0,00	0,00	0,00	76,22

Ориентировочно до конца месяца(+)

1228,400

1215,291

13,109

19,86

Корректировка за прошлый месяц (-)

1427,310

1411,084

16,226

22,34

Итого за ноябрь 2015 :

4617,170

4567,597

49,573

73,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
19.04.15 02:00	14512,110	-	14358,610	-	0,000	0,000	337,318	
19.04.15 02:00	14512,110	-	14358,610	-	0,000	0,000	337,318	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

