

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 8, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 42603

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

**Тхв=0 С**

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hxв)$  **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.15	24	-	57,18	10,30	125,150	-	-	37,93	5,60	125,150	-	19,25	0,000	0,00	0,00	0,00	2,414
24.10.15	24	-	53,20	10,30	124,500	-	-	36,25	5,60	124,500	-	16,95	0,000	0,00	0,00	0,00	2,118
25.10.15	24	-	54,61	10,30	124,600	-	-	37,08	5,60	124,600	-	17,53	0,000	0,00	0,00	0,00	2,190
26.10.15	24	-	55,79	10,30	124,540	-	-	37,61	5,60	124,540	-	18,18	0,000	0,00	0,00	0,00	2,271
27.10.15	24	-	55,45	10,30	124,600	-	-	37,22	5,60	124,600	-	18,23	0,000	0,00	0,00	0,00	2,278
28.10.15	24	-	59,29	10,30	124,610	-	-	38,26	5,60	124,610	-	21,03	0,000	0,00	0,00	0,00	2,627
29.10.15	24	-	60,99	10,30	124,610	-	-	38,96	5,60	124,610	-	22,03	0,000	0,00	0,00	0,00	2,755
30.10.15	24	-	61,17	10,30	124,660	-	-	39,27	5,60	124,660	-	21,90	0,000	0,00	0,00	0,00	2,737
31.10.15	24	-	61,54	10,30	124,580	-	-	39,23	5,60	124,580	-	22,31	0,000	0,00	0,00	0,00	2,786
01.11.15	24	-	57,78	10,30	124,600	-	-	38,37	5,60	124,600	-	19,41	0,000	0,00	0,00	0,00	2,426
02.11.15	24	-	56,09	10,30	124,520	-	-	37,85	5,60	124,520	-	18,24	0,000	0,00	0,00	0,00	2,280
03.11.15	24	-	55,68	10,30	123,680	-	-	37,74	5,60	123,680	-	17,94	0,000	0,00	0,00	0,00	2,227
04.11.15	24	-	42,05	10,30	124,680	-	-	32,01	5,60	124,680	-	10,04	0,000	0,00	0,00	0,00	1,252
05.11.15	24	-	53,32	10,30	125,280	-	-	35,83	5,60	125,280	-	17,49	0,000	0,00	0,00	0,00	2,196
06.11.15	24	-	56,85	10,30	125,190	-	-	37,52	5,60	125,190	-	19,33	0,000	0,00	0,00	0,00	2,428
07.11.15	24	-	59,04	10,30	124,960	-	-	38,49	5,60	124,960	-	20,55	0,000	0,00	0,00	0,00	2,578
08.11.15	24	-	57,25	10,30	124,830	-	-	37,86	5,60	124,830	-	19,39	0,000	0,00	0,00	0,00	2,426
09.11.15	24	-	56,71	10,30	124,670	-	-	37,54	5,60	124,670	-	19,17	0,000	0,00	0,00	0,00	2,398
10.11.15	24	-	55,22	10,30	124,330	-	-	37,22	5,60	124,330	-	18,00	0,000	0,00	0,00	0,00	2,244
11.11.15	24	-	55,44	10,30	74,760	-	-	36,03	5,60	74,760	-	19,41	0,000	0,00	0,00	0,00	1,457
12.11.15	24	-	60,79	10,30	118,710	-	-	38,41	5,60	118,710	-	22,38	0,000	0,00	0,00	0,00	2,663
13.11.15	24	-	61,63	10,30	114,560	-	-	38,63	5,60	114,560	-	23,00	0,000	0,00	0,00	0,00	2,642
14.11.15	24	-	62,48	10,30	113,980	-	-	38,65	5,60	113,980	-	23,83	0,000	0,00	0,00	0,00	2,722
15.11.15	24	-	64,41	10,30	113,800	-	-	39,39	5,60	113,800	-	25,02	0,000	0,00	0,00	0,00	2,853
16.11.15	24	-	62,89	10,30	113,680	-	-	38,58	5,60	113,680	-	24,31	0,000	0,00	0,00	0,00	2,769
17.11.15	24	-	62,97	10,30	114,210	-	-	38,61	5,60	114,210	-	24,36	0,000	0,00	0,00	0,00	2,790
18.11.15	24	-	63,37	10,30	114,820	-	-	38,93	5,60	114,820	-	24,44	0,000	0,00	0,00	0,00	2,811
19.11.15	24	-	45,42	10,30	122,300	-	-	32,48	5,60	122,300	-	12,94	0,000	0,00	0,00	0,00	1,579
20.11.15	24	-	57,25	10,30	117,110	-	-	36,67	5,60	117,110	-	20,58	0,000	0,00	0,00	0,00	2,393
21.11.15	24	-	57,25	10,30	117,110	-	-	36,67	5,60	117,110	-	20,58	0,000	0,00	0,00	0,00	2,393
22.11.15	24	-	57,25	10,30	117,110	-	-	36,67	5,60	117,110	-	20,58	0,000	0,00	0,00	0,00	2,393
Среднее	24,00	-	57,43	10,30	120,024	-	-	37,48	5,60	120,024	-	19,95	-	-	-	-	2,390
Итого	744,0	-	-	-	3720,740	0,000	-	-	-	3720,740	0,000	-	0,000	0,00	0,00	0,00	74,10

Ориентировочно до конца месяца(+)

932,960

932,960

0,000

19,58

Корректировка за прошлый месяц (-)

1097,854

1097,854

0,000

21,35

**Итого за ноябрь 2015 :**

3555,846

3555,846

0,000

72,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
02.10.15 14:00	0,600	-	0,580	-	0,000	0,000	0,000	
02.10.15 14:00	0,600	-	0,580	-	0,000	0,000	0,000	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды, тхв= \_\_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

АО "Теплосеть"  
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата: 25.11.2015