ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 8, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 50074

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв=0 С

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hхв),M3=p3*V3 **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.15	24	-	56,93	10,30	173,040	-	-	41,60	5,60	171,010	-	15,33	2,030	0,00	0,00	0,00	2,751
24.10.15	24	-	52,98	10,30	171,930	-	-	39,49	5,60	169,970	-	13,49	1,960	0,00	0,00	0,00	2,407
25.10.15	24	-	54,38	10,30	172,150	-	-	40,35	5,60	170,110	-	14,03	2,040	0,00	0,00	0,00	2,508
26.10.15	24	-	55,55	10,30	172,080	-	-	40,99	5,60	169,910	-	14,56	2,170	0,00	0,00	0,00	2,606
27.10.15	24	-	55,20	10,30	172,080	-	-	40,52	5,60	169,980	-	14,68	2,100	0,00	0,00	0,00	2,624
28.10.15	24	-	59,02	10,30	172,200	-	-	42,13	5,60	169,960	-	16,89	2,240	0,00	0,00	0,00	3,016
29.10.15	24	-	60,72	10,30	172,320	-	-	43,02	5,60	170,120	-	17,70	2,200	0,00	0,00	0,00	3,157
30.10.15	24	-	60,90	10,30	172,380	-	-	43,28	5,60	170,190	-	17,62	2,190	0,00	0,00	0,00	3,144
31.10.15	24	-	61,27	10,30	172,120	-	-	43,26	5,60	169,910	-	18,01	2,210	0,00	0,00	0,00	3,206
01.11.15	24	-	57,55	10,30	171,980	-	-	41,86	5,60	169,760	-	15,69	2,220	0,00	0,00	0,00	2,803
02.11.15	24	-	55,87	10,30	171,960	-	-	41,21	5,60	169,770	-	14,66	2,190	0,00	0,00	0,00	2,625
03.11.15	24	-	55,44	10,30	170,610	-	-	41,10	5,60	168,350	-	14,34	2,260	0,00	0,00	0,00	2,550
04.11.15	24	-	41,92	10,30	171,360	-	-	33,98	5,60	169,230	-	7,94	2,130	0,00	0,00	0,00	1,436
05.11.15	24	-	53,12	10,30	172,200	-	-	38,91	5,60	169,910	-	14,21	2,290	0,00	0,00	0,00	2,545
06.11.15	24	-	56,61	10,30	172,110	-	-	41,03	5,60	169,840	-	15,58	2,270	0,00	0,00	0,00	2,788
07.11.15	24	-	58,80	10,30	171,830	-	-	42,04	5,60	169,610	-	16,76	2,220	0,00	0,00	0,00	2,982
08.11.15	24	-	57,01	10,30	171,650	-	-	41,47	5,60	169,450	-	15,54	2,200	0,00	0,00	0,00	2,769
09.11.15	24	-	56,48	10,30	171,480	-	-	41,07	5,60	169,290	-	15,41	2,190	0,00	0,00	0,00	2,744
10.11.15	24	-	54,99	10,30	171,210	-	-	40,60	5,60	168,980	-	14,39	2,230	0,00	0,00	0,00	2,567
11.11.15	24	-	55,15	10,30	103,690	-	-	39,47	5,60	102,280	-	15,68	1,410	0,00	0,00	0,00	1,690
12.11.15	24	-	60,51	10,30	167,260	-	-	42,58	5,60	164,670	-	17,93	2,590	0,00	0,00	0,00	3,123
13.11.15	24	-	61,36	10,30	161,390	-	-	42,89	5,60	158,930	-	18,47	2,460	0,00	0,00	0,00	3,095
14.11.15	24	-	62,22	10,30	160,500	-	-	43,09	5,60	158,010	-	19,13	2,490	0,00	0,00	0,00	3,188
15.11.15	24	-	64,13	10,30	160,240	-	-	43,95	5,60	157,720	-	20,18	2,520	0,00	0,00	0,00	3,356
16.11.15	24	-	62,62	10,30	160,000	-	-	42,91	5,60	157,470	-	19,71	2,530	0,00	0,00	0,00	3,273
17.11.15	24	-	62,70	10,30	160,840	-	-	43,10	5,60	158,320	-	19,60	2,520	0,00	0,00	0,00	3,269
18.11.15	24	-	63,11	10,30	161,730	-	-	43,41	5,60	159,210	-	19,70	2,520	0,00	0,00	0,00	3,306
19.11.15	24	-	45,28	10,30	171,780	-	-	35,08	5,60	169,290	-	10,20	2,490	0,00	0,00	0,00	1,840
20.11.15	24	-	47,08	10,30	170,890	-	-	35,32	5,60	168,390	-	11,76	2,500	0,00	0,00	0,00	2,103
21.11.15	24	-	55,47	10,30	177,860	-	-	40,57	5,60	175,190	-	14,90	2,670	0,00	0,00	0,00	2,770
22.11.15	24	-	59,59	10,30	178,100	-	-	42,60	5,60	175,410	-	16,99	2,690	0,00	0,00	0,00	3,152
Среднее	24,00	-	56,90	10,30	167,773	-	-	41,06	5,60	165,492	-	15,84	2,282	-	-	-	2,755
Итого	744,0				5200,970	0,000				5130,240	0,000		70,730	0,00	0,00	0,00	85,39

Ориентировочно до конца месяца(+)	1349,943	1329,463	20,480	22,53
Корректировка за прошлый месяц (-)	1489,950	1474,483	15,467	24,76
Итого за ноябрь 2015 :	5060,963	4985,220	75,743	83,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.15 01:00	2163,470	-	2141,640	-	0,000	0,000	36,373	
23.11.15 01:00	7364,440	-	7271,880	-	0,000	0,000	121,766	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

АО "Теплосеть" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата 25.11.2015