Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 1 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207226
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207226-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 6,45

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00	-	96,75	97,15	-0,40	61,67	42,81	18,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
25.10.15	24,00	-	110,10	111,48	-1,38	63,50	42,34	21,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
26.10.15	24,00	-	134,05	134,05	0,00	64,90	43,95	20,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
27.10.15	24,00	-	127,64	127,64	0,00	63,59	42,38	21,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
28.10.15	24,00	-	134,00	134,00	0,00	64,60	42,61	21,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
29.10.15	24,00	-	133,34	133,34	0,00	64,93	42,78	22,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
30.10.15	24,00	-	138,61	138,61	0,00	65,19	43,41	21,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
31.10.15	24,00	-	134,48	134,48	0,00	63,54	42,10	21,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
01.11.15	24,00	-	138,95	138,95	0,00	64,69	43,61	21,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
02.11.15	24,00	-	140,21	140,21	0,00	65,56	44,51	21,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
03.11.15	24,00	-	140,35	140,35	0,00	64,99	44,58	20,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
04.11.15	24,00	-	137,08	137,08	0,00	63,96	44,10	19,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
05.11.15	24,00	-	138,45	138,45	0,00	64,65	44,44	20,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
06.11.15	24,00	-	133,22	133,22	0,00	64,00	43,41	20,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
07.11.15	24,00	-	133,82	133,82	0,00	64,74	43,44	21,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
08.11.15	24,00	-	134,91	134,91	0,00	64,05	43,20	20,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
09.11.15	24,00	-	141,21	141,21	0,00	64,50	44,09	20,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
10.11.15	24,00	-	145,81	145,81	0,00	64,18	44,58	19,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
11.11.15	24,00	-	145,14	145,14	0,00	64,61	44,61	20,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
12.11.15	24,00	-	148,36	148,36	0,00	64,91	44,90	20,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
13.11.15	24,00	-	146,57	146,57	0,00	64,79	44,68	20,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
14.11.15	24,00	-	143,21	143,21	0,00	64,98	44,28	20,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
15.11.15	24,00	-	142,66	142,66	0,00	67,39	45,19	22,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
16.11.15	24,00	-	135,66	135,66	0,00	65,54	43,21	22,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
17.11.15	24,00	-	138,85	138,85	0,00	66,56	43,76	22,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
18.11.15	23,00	-	133,91	133,91	0,00	68,29	44,73	23,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
19.11.15	24,00	-	144,11	144,11	0,00	69,43	46,04	23,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
20.11.15	24,00	-	144,85	144,85	0,00	69,65	46,50	23,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
21.11.15	24,00	-	146,02	146,02	0,00	69,32	46,54	22,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
22.11.15	24,00	-	136,52	136,52	0,00	69,34	45,30	24,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
23.11.15	24,00	-	141,21	141,21	0,00	70,87	46,26	24,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
Среднее	23,97	-	136,78	136,83	-0,06	65,58	44,14	21,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,94
Итого	743,00		4240,05	4241,83	-1,78						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	90,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.10.15 03:00	34306,18	34308,88	-	-	-	-	816,26		-
24.11.15 03:00	38545,10	38549,58	-	-	-	-	907,33		-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,45 °C
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 90,99 Гкал;
куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
«___» _____ г.
печать энергосбыта