Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 15150
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15150-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 0;7

расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 6,45

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=122,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00		185,50	167,10	18,40	65,82	44,23	21,58	6,10	4,00	3,77	16,06	0,00	0,00	16,38	0,00	16,38	-	65,67	0,00	1,05			4,82
25.10.15	25,00		187,41	168,83	18,59	65,33	43,91	21,43	6,10	4,00	3,74	16,65	0,00	0,00	16,99	0,00	16,99	-	66,20	0,00	1,10			4,84
26.10.15	24,00		178,23	161,33	16,91	65,92	44,27	21,64	6,10	4,00	3,60	15,33	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64	-	65,81	0,00	1,01			4,61
27.10.15	24,00		172,03	154,53	17,50	64,67	43,06	21,61	6,10	4,00	3,46	15,78	0,00	0,00	16,08	0,00	16,08	-	64,32	0,00	1,01			4,48
28.10.15	24,00		180,81	163,21	17,60	65,79	43,55	22,24	6,10	4,00	3,79	15,38	0,00	0,00	15,68	0,00	15,68	-	65,53	0,00	1,01			4,79
29.10.15	24,00		178,58	162,00	16,58	65,99	43,57	22,42	6,10	4,00	3,79	14,44	0,00	0,00	14,73	0,00	14,73	-	65,60	0,00	0,95			4,73
30.10.15	24,00		183,55	165,34	18,21	66,25	44,15	22,10	6,10	4,00	3,81	16,12	0,00	0,00	16,44	0,00	16,44	-	65,78	0,00	1,06			4,87
31.10.15	24,00		184,15	166,98	17,17	64,69	43,22	21,47	6,10	4,00	3,74	14,85	0,00	0,00	15,14	0,00	15,14	-	64,76	0,00	0,96			4,70
01.11.15	24,00		186,46	167,11	19,35	65,75	44,21	21,53	6,10	4,00	3,78	16,74	0,00	0,00	17,07	0,00	17,07	-	65,67	0,00	1,10			4,88
02.11.15	24,00		184,74	167,77	16,97	66,52	45,12	21,40	6,10	4,00	3,76	14,55	0,00	0,00	14,84	0,00	14,84	-	66,22	0,00	0,96			4,73
03.11.15	24,00		184,66	167,70	16,96	65,93	45,02	20,92	6,10	4,00	3,69	14,37	0,00	0,00	14,66	0,00	14,66	-	65,66	0,00	0,94			4,63
04.11.15	24,00		182,07	164,94	17,13	64,93	44,48	20,45	6,10	4,00	3,55	14,65	0,00	0,00	14,94	0,00	14,94	-	64,64	0,00	0,95			4,49
05.11.15	24,00		184,77	167,36	17,41	65,74	44,69	21,05	6,10	4,00	3,69	14,98	0,00	0,00	15,28	0,00	15,28	-	65,58	0,00	0,98			4,68
06.11.15	24,00		181,45	163,39	18,06	65,08	43,85	21,22	6,10	4,00	3,63	15,75	0,00	0,00	16,05	0,00	16,05	-	64,52	0,00	1,02			4,65
07.11.15	24,00		181,78	162,72	19,05	65,91	43,86	22,05	6,10	4,00	3,75	16,87	0,00	0,00	17,20	0,00	17,20	-	65,46	0,00	1,10			4,85
08.11.15	24,00		184,25	165,25	19,00	65,23	43,66	21,57	6,10	4,00	3,70	16,92	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25	-	65,48	0,00	1,11			4,81
09.11.15	24,00		185,64	166,51	19,13	65,56	44,01	21,55	6,10	4,00	3,73	17,03	0,00	0,00	17,37	0,00	17,37	-	65,58	0,00	1,12			4,85
10.11.15	24,00		183,53	165,00	18,53	65,09	43,91	21,18	6,10	4,00	3,64	16,42	0,00	0,00	16,74	0,00	16,74	-	64,73	0,00	1,06			4,71
11.11.15	24,00		182,67	165,00	17,68	65,59	44,09	21,50	6,10	4,00	3,69	15,64	0,00	0,00	15,95	0,00	15,95	-	65,29	0,00	1,02			4,71
12.11.15	24,00		185,95	167,32	18,63	65,84	44,20	21,64	6,10	4,00	3,78	16,40	0,00	0,00	16,73	0,00	16,73	-	65,63	0,00	1,08			4,85
13.11.15	24,00		185,17	166,34	18,83	65,78	44,09	21,69	6,10	4,00	3,76	16,65	0,00	0,00	16,99	0,00	16,99	-	65,69	0,00	1,09			4,85
14.11.15	24,00		182,48	164,46	18,02	66,02	43,77	22,25	6,10	4,00	3,81	15,87	0,00	0,00	16,19	0,00	16,19	-	65,80	0,00	1,04			4,86
15.11.15	24,00		182,98	163,10	19,88	68,50	44,64	23,86	6,10	4,00	4,05	17,68	0,00	0,00	18,06	0,00	18,06	-	68,37	0,00	1,21			5,26
16.11.15	24,00		181,48	163,80	17,68	66,66	43,52	23,15	6,10	4,00	3,93	15,66	0,00	0,00	15,98	0,00	15,98	-	66,59	0,00	1,04			4,98
17.11.15	24,00		183,57	166,55	17,01	67,69	44,16	23,53	6,10	4,00	4,07	14,89	0,00	0,00	15,21	0,00	15,21	-	67,46	0,00	1,00			5,08
18.11.15	24,00		182,69	163,78	18,91	69,60	44,93	24,66	6,10	4,00	4,20	16,60	0,00	0,00	16,97	0,00	16,97	-	69,90	0,00	1,16			5,36
19.11.15	24,00		183,26	165,55	17,71	70,55	45,82	24,73	6,10	4,00	4,28	15,31	0,00	0,00	15,66	0,00	15,66	-	70,17	0,00	1,07			5,35
20.11.15	24,00		185,06	165,57	19,48	70,82	46,14	24,67	6,10	4,00	4,26	17,12	0,00	0,00	17,51	0,00	17,51	-	70,72	0,00	1,21			5,47
21.11.15	24,00		185,82	166,59	19,23	70,45	46,26	24,19	6,10	4,00	4,21	16,82	0,00	0,00	17,20	0,00	17,20	-	70,14	0,00	1,18			5,39
22.11.15	24,00		176,08	157,95	18,13	70,53	45,36	25,17	6,10	4,00	4,17	15,74	0,00	0,00	16,09	0,00	16,09	-	69,68	0,00	1,10			5,26
23.11.15	24,00	-	164,55	149,09	15,46	72,04	46,21	25,83	6,10	4,00	4,01	13,35	0,00	0,00	13,67	0,00	13,67	-	72,09	0,00	0,96			4,97
Среднее	24,03	-	182,30	164,26	18,04	66,78	44,39	22,40	6,10	4,00	3,83	15,83	-	-	16,15	-	16,15	-	66,60	-	1,05	-	-	4,89
Итого	745,00		5651,35	5092,17	559,17						118,85	490,62	0,00	0,00	500,71	0,00	500,71	0,00			32,68	0,00	0,00	151,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 03:00	62069,68	56635,09	13032,50	0,00	13268,18	0,00	4781,94	824,83	-
	24.11.15 03:00	67712,56	61720,25	13521,74	0,00	13767,49	0,00	4933,33	837,43	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета: с учетом корректировок -3,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 148,36 Гкал;
500,71 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» НОЯ 2015 г.