Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14797
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 0;7

расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 6,45
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00		176,51	158,87	17,64	66,60	45,64	20,96	6,10	4,00	3,37	17,15	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	-	66,42	0,00	1,14			4,51
25.10.15	25,00		180,29	159,43	20,86	66,24	45,10	21,14	6,10	4,00	3,40	20,13	0,00	0,00	20,55	0,00	20,55	-	67,44	0,00	1,36			4,76
26.10.15	24,00		169,83	152,42	17,40	66,78	45,44	21,34	6,10	4,00	3,29	16,97	0,00	0,00	17,32	0,00	17,32	-	66,76	0,00	1,13			4,42
27.10.15	24,00		164,57	146,79	17,78	65,45	44,14	21,31	6,10	4,00	3,16	17,54	0,00	0,00	17,88	0,00	17,88	-	65,15	0,00	1,14			4,30
28.10.15	24,00		173,01	155,70	17,31	66,53	44,72	21,81	6,10	4,00	3,41	17,18	0,00	0,00	17,53	0,00	17,53	-	66,30	0,00	1,14			4,55
29.10.15	24,00		171,47	154,55	16,93	66,78	44,73	22,04	6,10	4,00	3,43	16,68	0,00	0,00	17,02	0,00	17,02	-	66,65	0,00	1,11			4,54
30.10.15	24,00		175,19	158,05	17,14	67,00	45,27	21,73	6,10	4,00	3,47	16,82	0,00	0,00	17,17	0,00	17,17	-	66,71	0,00	1,12			4,59
31.10.15	24,00		176,75	158,95	17,80	65,41	44,29	21,12	6,10	4,00	3,38	17,49	0,00	0,00	17,84	0,00	17,84	-	65,52	0,00	1,15			4,53
01.11.15	24,00		177,20	158,93	18,27	66,56	45,29	21,27	6,10	4,00	3,44	17,56	0,00	0,00	17,92	0,00	17,92	-	66,51	0,00	1,17			4,60
02.11.15	24,00		176,01	158,97	17,04	67,36	46,13	21,22	6,10	4,00	3,43	16,31	0,00	0,00	16,65	0,00	16,65	-	67,13	0,00	1,10			4,53
03.11.15	24,00		177,27	158,40	18,88	66,75	45,99	20,75	6,10	4,00	3,35	18,13	0,00	0,00	18,51	0,00	18,51	-	66,57	0,00	1,21			4,55
04.11.15	24,00		174,41	155,94	18,47	65,74	45,42	20,31	6,10	4,00	3,22	17,78	0,00	0,00	18,14	0,00	18,14	-	65,55	0,00	1,17			4,39
05.11.15	24,00		176,85	158,97	17,88	66,51	45,81	20,69	6,10	4,00	3,33	17,33	0,00	0,00	17,68	0,00	17,68	-	66,46	0,00	1,15			4,49
06.11.15	24,00		172,77	156,14	16,64	65,81	44,99	20,82	6,10	4,00	3,30	16,13	0,00	0,00	16,45	0,00	16,45	-	65,25	0,00	1,05			4,35
07.11.15	24,00		174,56	155,10	19,46	66,66	45,05	21,60	6,10	4,00	3,40	18,91	0,00	0,00	19,30	0,00	19,30	-	66,28	0,00	1,25			4,65
08.11.15	24,00		177,01	157,26	19,75	65,97	44,86	21,11	6,10	4,00	3,34	19,44	0,00	0,00	19,83	0,00	19,83	-	66,22	0,00	1,29			4,63
09.11.15	24,00		178,76	158,95	19,81	66,29	45,30	21,00	6,10	4,00	3,37	19,40	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80	-	66,24	0,00	1,29			4,66
10.11.15	24,00		176,11	158,47	17,64	65,82	45,06	20,76	6,10	4,00	3,31	17,52	0,00	0,00	17,87	0,00	17,87	-	65,43	0,00	1,15			4,46
11.11.15	24,00		175,85	158,25	17,60	66,34	45,26	21,08	6,10	4,00	3,34	17,70	0,00	0,00	18,06	0,00	18,06	-	66,08	0,00	1,17			4,51
12.11.15	24,00		178,25	160,49	17,76	66,59	45,46	21,13	6,10	4,00	3,40	17,74	0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	-	66,40	0,00	1,18			4,58
13.11.15	24,00		176,65	160,01	16,64	66,52	45,30	21,22	6,10	4,00	3,41	16,60	0,00	0,00	16,94	0,00	16,94	-	66,38	0,00	1,10			4,51
14.11.15	24,00		176,73	157,29	19,44	66,78	44,78	22,00	6,10	4,00	3,47	19,41	0,00	0,00	19,81	0,00	19,81	-	66,62	0,00	1,29			4,77
15.11.15	24,00		175,24	156,83	18,41	69,29	45,78	23,51	6,10	4,00	3,72	18,10	0,00	0,00	18,49	0,00	18,49	-	69,11	0,00	1,25			4,97
16.11.15	24,00		175,66	156,95	18,72	67,42	44,59	22,83	6,10	4,00	3,60	18,58	0,00	0,00	18,97	0,00	18,97	-	67,37	0,00	1,25			4,85
17.11.15	24,00		176,42	159,53	16,89	68,47	45,21	23,27	6,10	4,00	3,73	16,83	0,00	0,00	17,19	0,00	17,19	-	68,19	0,00	1,15			4,88
18.11.15	24,00		175,01	157,44	17,57	70,41	46,09	24,32	6,10	4,00	3,85	17,43	0,00	0,00	17,83	0,00	17,83	-	70,43	0,00	1,23			5,07
19.11.15	24,00		176,08	158,86	17,22	71,39	47,04	24,35	6,10	4,00	3,90	16,97	0,00	0,00	17,37	0,00	17,37	-	71,00	0,00	1,21			5,11
20.11.15	24,00		175,90	159,49	16,41	71,67	47,51	24,17	6,10	4,00	3,89	16,07	0,00	0,00	16,45	0,00	16,45	-	71,41	0,00	1,15			5,04
21.11.15	24,00		178,32	160,04	18,28	71,29	47,45	23,84	6,10	4,00	3,85	17,92	0,00	0,00	18,33	0,00	18,33	-	70,97	0,00	1,27			5,13
22.11.15	24,00		172,46	150,86	21,60	71,38	46,42	24,96	6,10	4,00	3,82	21,12	0,00	0,00	21,60	0,00	21,60	-	70,76	0,00	1,49			5,31
23.11.15	24,00		173,96	157,41	16,55	73,11	47,67	25,44	6,10	4,00	3,50	16,21	0,00	0,00	16,60	0,00	16,60	-	72,86	0,00	1,18			5,22
Среднее	24,03	-	175,33	157,27	18,06	67,58	45,54	22,04	6,10	4,00	4,04	17,71	-	-	18,09	-	18,09	-	67,42	-	1,19	-	-	4,69
Итого	745,00		5435,10	4875,34	559,77						108,44	549,16	0,00	0,00	560,71	0,00	560,71	0,00			37,02	0,00	0,00	145,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 04:00	87799,41	75517,40	14165,60	0,00	14455,39	0,00	3462,59	988,24	-
	24.11.15 01:00	93212,40	80373,39	14712,04	0,00	15013,34	0,00	3607,49	975,09	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 3,54 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 141,92 Гкал;
560,71 куб.м.

Наладить работу системы отопления
6,45 °C = 3,54

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» НОЯ 2015 г.