Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14860
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14860-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 6,45

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00		135,52	114,61	20,91	66,66	41,12	25,54	6,10	4,00	2,95	21,31	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	-	64,49	0,00	1,37			4,33
25.10.15	25,00		135,59	111,95	23,64	66,24	40,44	25,80	6,10	4,00	2,94	23,74	0,00	0,00	24,19	0,00	24,19	-	64,00	0,00	1,52			4,46
26.10.15	24,00		128,74	107,43	21,31	66,84	40,76	26,08	6,10	4,00	2,83	21,74	0,00	0,00	22,15	0,00	22,15	-	64,35	0,00	1,40			4,23
27.10.15	24,00		124,09	98,93	25,15	65,51	39,72	25,79	6,10	4,00	2,73	25,48	0,00	0,00	25,88	0,00	25,88	-	57,72	0,00	1,47			4,20
28.10.15	24,00		132,86	111,83	21,04	66,52	40,26	26,26	6,10	4,00	2,97	21,37	0,00	0,00	21,78	0,00	21,78	-	63,93	0,00	1,37			4,34
29.10.15	24,00		132,01	110,76	21,25	66,77	40,28	26,49	6,10	4,00	2,98	21,72	0,00	0,00	22,13	0,00	22,13	-	63,53	0,00	1,38			4,36
30.10.15	24,00		136,36	113,58	22,79	67,05	40,78	26,27	6,10	4,00	3,01	23,31	0,00	0,00	23,77	0,00	23,77	-	64,82	0,00	1,51			4,52
31.10.15	24,00		137,01	114,58	22,43	65,43	39,88	25,55	6,10	4,00	2,93	23,02	0,00	0,00	23,45	0,00	23,45	-	63,84	0,00	1,47			4,40
01.11.15	24,00		136,82	113,11	23,71	66,60	40,79	25,81	6,10	4,00	2,97	23,88	0,00	0,00	24,33	0,00	24,33	-	64,06	0,00	1,53			4,50
02.11.15	24,00		136,11	113,60	22,51	67,43	41,59	25,84	6,10	4,00	2,96	22,84	0,00	0,00	23,29	0,00	23,29	-	65,39	0,00	1,49			4,46
03.11.15	24,00		134,92	114,45	20,48	66,82	41,58	25,24	6,10	4,00	2,91	20,79	0,00	0,00	21,19	0,00	21,19	-	65,11	0,00	1,35			4,26
04.11.15	24,00		133,68	112,06	21,63	65,79	41,05	24,74	6,10	4,00	2,79	21,96	0,00	0,00	22,38	0,00	22,38	-	63,97	0,00	1,40			4,20
05.11.15	24,00		135,48	114,88	20,60	66,54	41,33	25,21	6,10	4,00	2,91	20,99	0,00	0,00	21,40	0,00	21,40	-	64,86	0,00	1,36			4,27
06.11.15	24,00		132,74	112,87	19,87	65,83	40,51	25,32	6,10	4,00	2,89	20,08	0,00	0,00	20,46	0,00	20,46	-	63,87	0,00	1,28			4,17
07.11.15	24,00		132,43	112,01	20,42	66,66	40,60	26,06	6,10	4,00	2,95	20,90	0,00	0,00	21,30	0,00	21,30	-	63,88	0,00	1,33			4,29
08.11.15	24,00		136,65	112,84	23,81	65,99	40,36	25,63	6,10	4,00	2,90	24,47	0,00	0,00	24,94	0,00	24,94	-	63,92	0,00	1,56			4,47
09.11.15	24,00		136,31	115,61	20,69	66,32	40,77	25,55	6,10	4,00	2,94	21,29	0,00	0,00	21,71	0,00	21,71	-	65,19	0,00	1,39			4,33
10.11.15	24,00		135,00	114,38	20,62	65,84	40,57	25,28	6,10	4,00	2,89	21,14	0,00	0,00	21,55	0,00	21,55	-	64,52	0,00	1,36			4,25
11.11.15	24,00		135,21	112,91	22,30	66,34	40,70	25,64	6,10	4,00	2,91	22,92	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36	-	63,90	0,00	1,46			4,38
12.11.15	24,00		136,99	115,33	21,66	66,63	40,99	25,64	6,10	4,00	2,96	22,17	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	-	65,19	0,00	1,45			4,41
13.11.15	24,00		134,95	115,46	19,50	66,55	40,88	25,67	6,10	4,00	2,97	19,96	0,00	0,00	20,35	0,00	20,35	-	65,10	0,00	1,30			4,27
14.11.15	24,00		134,18	113,73	20,45	66,78	40,49	26,29	6,10	4,00	3,00	20,95	0,00	0,00	21,37	0,00	21,37	-	65,09	0,00	1,36			4,36
15.11.15	24,00		134,78	109,34	25,44	69,31	41,22	28,09	6,10	4,00	3,18	25,80	0,00	0,00	26,30	0,00	26,30	-	64,17	0,00	1,66			4,84
16.11.15	24,00		133,82	111,81	22,01	67,43	40,25	27,18	6,10	4,00	3,07	22,61	0,00	0,00	23,04	0,00	23,04	-	64,27	0,00	1,45			4,53
17.11.15	24,00		135,76	113,74	22,01	68,47	40,72	27,75	6,10	4,00	3,19	22,55	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	-	65,45	0,00	1,48			4,67
18.11.15	24,00		133,63	110,86	22,77	70,38	41,46	28,92	6,10	4,00	3,29	23,05	0,00	0,00	23,52	0,00	23,52	-	65,90	0,00	1,52			4,81
19.11.15	24,00		134,02	112,20	21,82	71,42	42,34	29,08	6,10	4,00	3,35	22,13	0,00	0,00	22,59	0,00	22,59	-	66,82	0,00	1,48			4,83
20.11.15	24,00		133,07	113,34	19,73	71,69	42,71	28,97	6,10	4,00	3,36	19,99	0,00	0,00	20,41	0,00	20,41	-	67,33	0,00	1,35			4,70
21.11.15	24,00		135,10	113,19	21,91	71,31	42,75	28,56	6,10	4,00	3,32	22,18	0,00	0,00	22,64	0,00	22,64	-	66,57	0,00	1,48			4,80
22.11.15	24,00		130,60	105,75	24,85	71,39	41,77	29,62	6,10	4,00	3,27	25,04	0,00	0,00	25,54	0,00	25,54	-	65,65	0,00	1,64			4,91
23.11.15	24,00		130,84	111,55	19,29	73,07	42,77	30,29	6,10	4,00	3,48	19,59	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-	67,27	0,00	1,32			4,79
Среднее	24,03	-	134,04	112,22	21,83	67,60	41,01	26,59	6,10	4,00	3,03	22,22	-	-	22,66	-	22,66	-	64,65	-	1,44	-	-	4,46
Итого	745,00		4155,30	3478,68	676,61						93,83	688,97	0,00	0,00	702,36	0,00	702,36	0,00			44,50	0,00	0,00	138,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 04:00	58603,04	52198,88	15446,38	0,00	15723,08	0,00	5091,16	951,86	-
	24.11.15 01:00	62735,92	55658,92	16131,50	0,00	16421,52	0,00	5228,80	996,13	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,45 °С = -4,44 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **133,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **702,36** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
«___» _____ г.