Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 23 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Договор: 8807.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207205
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207205-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 6,45

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=63,312 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	95,43	95,43	0,00	65,79	43,67	22,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
25.10.15	24,00	-	91,13	91,13	0,00	65,68	43,15	22,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
26.10.15	24,00	-	90,43	90,43	0,00	66,10	43,41	22,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
27.10.15	24,00	-	87,58	87,58	0,00	64,78	42,25	22,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
28.10.15	24,00	-	92,76	92,76	0,00	65,91	43,00	22,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
29.10.15	24,00	-	92,44	92,44	0,00	66,09	42,97	23,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
30.10.15	24,00	-	94,01	94,01	0,00	66,29	43,36	22,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
31.10.15	24,00	-	94,87	94,87	0,00	64,79	42,51	22,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
01.11.15	24,00	-	94,54	94,54	0,00	65,95	43,43	22,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
02.11.15	24,00	-	94,19	94,19	0,00	66,72	44,17	22,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
03.11.15	24,00	-	94,18	94,18	0,00	66,12	44,13	21,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
04.11.15	24,00	-	92,73	92,73	0,00	65,15	43,62	21,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
05.11.15	24,00	-	94,74	94,74	0,00	65,90	44,00	21,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
06.11.15	24,00	-	93,07	93,07	0,00	65,16	43,08	22,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
07.11.15	24,00	-	92,80	92,80	0,00	65,99	43,19	22,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
08.11.15	24,00	-	94,14	94,14	0,00	65,31	42,98	22,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
09.11.15	24,00	-	94,91	94,91	0,00	65,62	43,37	22,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
10.11.15	24,00	-	93,85	93,85	0,00	65,16	43,18	21,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
11.11.15	24,00	-	93,76	93,76	0,00	65,71	43,40	22,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
12.11.15	24,00	-	95,02	95,02	0,00	65,95	43,68	22,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
13.11.15	24,00	-	94,61	94,61	0,00	65,88	43,52	22,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
14.11.15	24,00	-	93,64	93,64	0,00	66,16	43,19	22,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
15.11.15	24,00	-	93,18	93,18	0,00	68,54	44,07	24,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
16.11.15	24,00	-	93,40	93,40	0,00	66,72	43,09	23,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
17.11.15	24,00	-	95,01	95,01	0,00	67,79	43,71	24,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
18.11.15	24,00	-	93,44	93,44	0,00	69,71	44,44	25,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
19.11.15	24,00	-	94,12	94,12	0,00	70,64	45,25	25,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
20.11.15	24,00	-	94,30	94,30	0,00	71,00	45,71	25,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
21.11.15	24,00	-	94,94	94,94	0,00	70,58	45,69	24,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
22.11.15	24,00	-	90,30	90,30	0,00	70,60	44,67	25,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
23.11.15	24,00	-	93,28	93,28	0,00	72,45	45,83	26,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
Среднее	24,00	-	93,45	93,45	-	66,91	43,73	23,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17
Итого	744,00		2896,80	2896,80	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	67,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	1453,85	1455,28	-	-	-	-	32,56	-	-
	24.11.15 03:00	4354,29	4355,72	-	-	-	-	99,85	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,45 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **67,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Петербургэнергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» НОЯ 2015 г.

печать энергосбыта