Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 25 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 25
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207338
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207338-ч(с)-1115.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 6,45

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 66,24 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1, гк/см2	Р2, гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб.	dVгвс, м.куб.	Vподп, м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00	-	107,96	107,96	0,00	65,26	44,91	20,35	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
25.10.15	24,00	-	104,14	104,14	0,00	64,92	44,39	20,53	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
26.10.15	24,00	-	103,34	103,34	0,00	65,50	44,69	20,81	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
27.10.15	24,00	-	100,06	100,06	0,00	64,15	43,51	20,64	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
28.10.15	24,00	-	105,99	105,99	0,00	65,24	44,16	21,08	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
29.10.15	24,00	-	105,09	105,09	0,00	65,47	44,22	21,25	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
30.10.15	24,00	-	107,42	107,42	0,00	65,72	44,63	21,09	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
31.10.15	24,00	-	108,22	108,22	0,00	64,14	43,68	20,46	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
01.11.15	24,00	-	107,76	107,76	0,00	65,30	44,59	20,71	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
02.11.15	24,00	-	107,49	107,49	0,00	66,12	45,33	20,79	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
03.11.15	24,00	-	107,41	107,41	0,00	65,52	45,18	20,34	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
04.11.15	24,00	-	105,73	105,73	0,00	64,53	44,62	19,91	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
05.11.15	24,00	-	107,91	107,91	0,00	65,25	44,93	20,32	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
06.11.15	24,00	-	105,97	105,97	0,00	64,57	44,17	20,40	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
07.11.15	24,00	-	105,87	105,87	0,00	65,37	44,32	21,05	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
08.11.15	24,00	-	107,39	107,39	0,00	64,67	44,08	20,59	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
09.11.15	24,00	-	108,23	108,23	0,00	65,00	44,49	20,51	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
10.11.15	24,00	-	107,05	107,05	0,00	64,58	44,27	20,31	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
11.11.15	24,00	-	106,97	106,97	0,00	65,08	44,44	20,64	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
12.11.15	24,00	-	108,37	108,37	0,00	65,34	44,77	20,57	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
13.11.15	24,00	-	107,91	107,91	0,00	65,24	44,58	20,66	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
14.11.15	24,00	-	106,73	106,73	0,00	65,47	44,28	21,19	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
15.11.15	24,00	-	106,29	106,29	0,00	67,92	45,26	22,66	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
16.11.15	24,00	-	106,50	106,50	0,00	66,05	44,20	21,85	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
17.11.15	24,00	-	108,42	108,42	0,00	67,09	44,71	22,38	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
18.11.15	24,00	-	106,42	106,42	0,00	68,96	45,50	23,46	7,00	5,00	2,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,50
19.11.15	24,00	-	107,17	107,17	0,00	69,97	46,40	23,57	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
20.11.15	24,00	-	107,32	107,32	0,00	70,24	46,79	23,45	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
21.11.15	24,00	-	108,05	108,05	0,00	69,90	46,78	23,12	7,00	5,00	2,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,50
22.11.15	24,00	-	102,85	102,85	0,00	69,93	45,94	23,99	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
23.11.15	24,00	-	106,19	106,19	0,00	71,59	46,84	24,75	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
Среднее	24,00	-	106,52	106,52	-	66,26	44,86	21,40	7,00	5,00	2,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
Итого	744,00		3302,22	3302,22	0,00						70,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	70,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	45204,31	45204,20	0,00	-	0,00	-	1053,95	-	-
	24.11.15 06:00	48527,13	48527,02	0,00	-	0,00	-	1125,24	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,45 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 70,71 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
«__» _____ г.