Абонент: ЖКС2 Невского Района

Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 35-2 / СЦО

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"

Источник Елизарова д.41а

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Договор: 8707.038.1

Строит.Адрес: Елизарова 35-2

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО

Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 208256

Подающ.тр.(М1):

Обратн.тр.(М2):

тр-д. ГВС(М3):

тр.цирк.ГВС(М4):

тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208256-ч(с)-1115.txt

Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	
расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21277 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=204,24 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00	-	164,53	164,53	0,00	49,64	39,94	9,70	7,00	5,00	1,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,60
25.10.15	24,00	-	164,37	164,37	0,00	48,81	39,63	9,18	7,00	5,00	1,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,51
26.10.15	24,00	-	164,44	164,44	0,00	48,77	39,57	9,20	7,00	5,00	1,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,51
27.10.15	24,00	-	164,41	164,41	0,00	48,61	39,39	9,22	7,00	5,00	1,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,52
28.10.15	24,00	-	164,41	164,41	0,00	49,42	39,63	9,79	7,00	5,00	1,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,61
29.10.15	24,00	-	164,56	164,56	0,00	49,24	39,54	9,70	7,00	5,00	1,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,60
30.10.15	24,00	-	164,24	164,24	0,00	48,81	39,19	9,62	7,00	5,00	1,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,58
31.10.15	24,00	-	164,45	164,45	0,00	48,98	39,23	9,75	7,00	5,00	1,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,61
01.11.15	24,00	-	164,44	164,44	0,00	48,69	39,30	9,39	7,00	5,00	1,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,54
02.11.15	24,00	-	162,02	162,02	0,00	48,56	39,30	9,26	7,00	5,00	1,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,51
03.11.15	24,00	-	164,11	164,11	0,00	48,82	39,74	9,08	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,49
04.11.15	24,00	-	164,00	164,00	0,00	48,66	39,67	8,99	7,00	5,00	1,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,48
05.11.15	24,00	-	163,96	163,96	0,00	48,51	39,50	9,01	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,49
06.11.15	24,00	-	164,23	164,23	0,00	48,84	39,46	9,38	7,00	5,00	1,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,54
07.11.15	24,00	-	164,66	164,66	0,00	48,97	39,45	9,52	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
08.11.15	24,00	-	164,82	164,82	0,00	49,09	39,52	9,57	7,00	5,00	1,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,58
09.11.15	24,00	-	164,70	164,70	0,00	49,15	39,63	9,52	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
10.11.15	24,00	-	164,77	164,77	0,00	48,95	39,54	9,41	7,00	5,00	1,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,55
11.11.15	24,00	-	164,85	164,85	0,00	48,61	39,28	9,33	7,00	5,00	1,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,54
12.11.15	24,00	-	164,53	164,53	0,00	48,79	39,43	9,36	7,00	5,00	1,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,55
13.11.15	24,00	-	164,53	164,53	0,00	48,48	39,21	9,27	7,00	5,00	1,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,53
14.11.15	24,00	-	165,43	165,43	0,00	49,89	39,94	9,95	7,00	5,00	1,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,65
15.11.15	24,00	-	165,70	165,70	0,00	50,51	40,29	10,22	7,00	5,00	1,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,70
16.11.15	24,00	-	165,36	165,36	0,00	49,86	39,67	10,19	7,00	5,00	1,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,69
17.11.15	24,00	-	164,78	164,78	0,00	50,29	39,84	10,45	7,00	5,00	1,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,73
18.11.15	24,00	-	164,75	164,75	0,00	51,53	40,71	10,82	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
19.11.15	24,00	-	164,64	164,64	0,00	52,03	41,21	10,82	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
20.11.15	24,00	-	164,59	164,59	0,00	52,26	41,46	10,80	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
21.11.15	24,00	-	164,74	164,74	0,00	52,39	41,61	10,78	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
22.11.15	24,00	-	165,07	165,07	0,00	52,28	41,46	10,82	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
23.11.15	24,00	-	165,29	165,29	0,00	53,42	42,06	11,36	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
Среднее	24,00	-	164,56	164,56	-	49,71	39,92	9,79	7,00	5,00	1,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,61
Итого	744,00		5101,38	5101,38	0,00						50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	50,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 03:00	1761,16	1761,16	0,00	-	0,00	-	16,72	-	-
	24.11.15 02:00	6855,71	6855,71	0,00	-	0,00	-	66,70	-	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

суток;

Гкал;

куб.м;

0 °C = 0,00 Гкал;

50,03 Гкал;

куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» НОЯ 2015 г.

печать энергосбыта