Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 37 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Елизарова д.41а

Договор: 8710.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 37
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205609
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205609-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	159,41	159,41	0,00	49,75	39,71	10,04	7,00	5,00	1,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,61
25.10.15	24,00	-	159,25	159,25	0,00	48,91	39,36	9,55	7,00	5,00	1,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,52
26.10.15	24,00	-	159,71	159,71	0,00	48,87	39,34	9,53	7,00	5,00	1,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,52
27.10.15	24,00	-	159,65	159,65	0,00	48,72	39,06	9,66	7,00	5,00	1,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,54
28.10.15	24,00	-	159,58	159,58	0,00	49,53	39,31	10,22	7,00	5,00	1,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,63
29.10.15	24,00	-	159,42	159,42	0,00	49,34	39,21	10,13	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,62
30.10.15	24,00	-	159,14	159,14	0,00	48,92	38,94	9,98	7,00	5,00	1,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,59
31.10.15	24,00	-	159,07	159,07	0,00	49,09	38,93	10,16	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,62
01.11.15	24,00	-	159,19	159,19	0,00	48,78	39,02	9,76	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,56
02.11.15	24,00	-	156,93	156,93	0,00	48,66	39,07	9,59	7,00	5,00	1,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,51
03.11.15	24,00	-	159,25	159,25	0,00	48,91	39,43	9,48	7,00	5,00	1,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,51
04.11.15	24,00	-	159,56	159,56	0,00	48,75	39,41	9,34	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,49
05.11.15	24,00	-	159,58	159,58	0,00	48,61	39,21	9,40	7,00	5,00	1,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,50
06.11.15	24,00	-	159,49	159,49	0,00	48,95	39,24	9,71	7,00	5,00	1,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,55
07.11.15	24,00	-	159,98	159,98	0,00	49,08	39,23	9,85	7,00	5,00	1,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,58
08.11.15	24,00	-	159,63	159,63	0,00	49,19	39,31	9,88	7,00	5,00	1,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,58
09.11.15	24,00	-	159,51	159,51	0,00	49,25	39,41	9,84	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
10.11.15	24,00	-	159,50	159,50	0,00	49,05	39,41	9,64	7,00	5,00	1,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,54
11.11.15	24,00	-	159,30	159,30	0,00	48,71	39,18	9,53	7,00	5,00	1,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,52
12.11.15	24,00	-	159,49	159,49	0,00	48,89	39,25	9,64	7,00	5,00	1,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,54
13.11.15	24,00	-	159,21	159,21	0,00	48,58	39,00	9,58	7,00	5,00	1,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,53
14.11.15	24,00	-	160,32	160,32	0,00	50,00	39,75	10,25	7,00	5,00	1,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,64
15.11.15	24,00	-	161,28	161,28	0,00	50,63	40,23	10,40	7,00	5,00	1,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,68
16.11.15	24,00	-	160,82	160,82	0,00	49,97	39,62	10,35	7,00	5,00	1,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,67
17.11.15	24,00	-	160,04	160,04	0,00	50,41	39,75	10,66	7,00	5,00	1,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,71
18.11.15	24,00	-	159,63	159,63	0,00	51,65	40,62	11,03	7,00	5,00	1,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,77
19.11.15	24,00	-	159,61	159,61	0,00	52,14	41,07	11,07	7,00	5,00	1,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,77
20.11.15	24,00	-	159,30	159,30	0,00	52,38	41,32	11,06	7,00	5,00	1,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,77
21.11.15	24,00	-	158,84	158,84	0,00	52,51	41,38	11,13	7,00	5,00	1,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,77
22.11.15	24,00	-	158,61	158,61	0,00	52,40	41,18	11,22	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
23.11.15	24,00	-	158,54	158,54	0,00	53,55	41,83	11,72	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,86
Среднее	24,00	-	159,45	159,45	-	49,81	39,70	10,11	7,00	5,00	1,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,61
Итого	744,00		4942,84	4942,84	0,00						50,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	50,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 03:00	1701,57	1701,57	0,00	-	0,00	-	17,02	-	-
	24.11.15 02:00	6637,77	6637,77	0,00	-	0,00	-	67,01	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **50,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
«____» _____ г.

печать энергосбыта