Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 10 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 10 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1401665-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1401665 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	79,49	78,06	1,43	63,78	41,24	22,54	6,38	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
25.10.15	24,00	-	78,35	76,98	1,36	55,35	37,43	17,92	6,28	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,46
26.10.15	24,00	-	79,36	77,89	1,47	64,50	41,60	22,90	6,34	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
27.10.15	24,00	-	84,08	82,49	1,58	64,66	42,58	22,08	6,50	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
28.10.15	24,00	-	82,96	81,39	1,56	64,13	42,37	21,76	6,43	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
29.10.15	24,00	-	82,02	80,44	1,58	64,03	41,75	22,28	6,38	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
30.10.15	24,00	-	79,23	77,72	1,51	63,57	41,05	22,52	6,30	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
31.10.15	24,00	-	80,31	78,78	1,53	64,30	41,47	22,83	6,36	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
01.11.15	24,00	-	79,65	78,12	1,53	63,62	40,90	22,72	6,37	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
02.11.15	24,00	-	80,17	78,60	1,57	64,41	41,60	22,81	6,35	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
03.11.15	24,00	-	80,68	79,11	1,57	65,06	42,33	22,73	6,38	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
04.11.15	24,00	-	80,94	79,05	1,89	65,09	42,64	22,45	6,39	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
05.11.15	24,00	-	81,23	79,64	1,59	65,46	42,97	22,49	6,39	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
06.11.15	24,00	-	81,21	79,62	1,59	65,56	42,97	22,59	6,41	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
07.11.15	24,00	-	80,68	79,12	1,57	64,76	42,21	22,55	6,39	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
08.11.15	24,00	-	80,42	78,84	1,59	64,45	41,86	22,59	6,38	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
09.11.15	24,00	-	80,53	78,96	1,57	64,06	41,66	22,40	6,37	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
10.11.15	24,00	-	80,44	78,84	1,60	63,37	41,43	21,94	6,38	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
11.11.15	24,00	-	80,78	79,19	1,58	63,99	42,18	21,81	6,40	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
12.11.15	24,00	-	80,06	78,28	1,78	63,73	41,82	21,91	6,37	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
13.11.15	24,00	-	79,99	78,35	1,64	63,43	41,32	22,11	6,37	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
14.11.15	24,00	-	80,15	78,50	1,65	63,47	41,27	22,20	6,39	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
15.11.15	24,00	-	79,89	78,28	1,61	63,03	41,06	21,97	6,37	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
16.11.15	24,00	-	78,96	77,40	1,56	62,83	40,66	22,17	6,31	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
17.11.15	24,00	-	78,74	77,14	1,59	63,54	40,51	23,03	6,29	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
18.11.15	24,00	-	79,52	77,85	1,67	67,62	42,20	25,42	6,32	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
19.11.15	24,00	-	79,23	77,55	1,68	68,56	42,56	26,00	6,31	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
20.11.15	24,00	-	79,40	77,69	1,71	69,31	43,21	26,10	6,33	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
21.11.15	23,93	-	17,03	16,65	0,38	33,59	36,79	-3,20	3,56	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,46
22.11.15	24,00	-	55,34	54,22	1,12	51,77	37,00	14,77	5,36	3,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,48
23.11.15	24,00	-	78,56	76,84	1,72	69,97	42,79	27,18	6,35	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
Среднее	24,00	-	77,40	75,86	1,54	63,06	41,40	21,66	6,24	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,83
Итого	743,93		2399,42	2351,60	47,82						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	56,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 00:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 00:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **56,86** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
«___» _____ г.