Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 12 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9219.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207137-ч(с)-1115.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207137 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,348 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	109,52	109,52	0,00	56,66	36,29	20,37	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
25.10.15	24,00	-	110,97	110,97	0,00	65,91	40,42	25,49	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
26.10.15	24,00	-	117,47	117,47	0,00	66,14	41,47	24,67	7,00	5,00	2,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,90
27.10.15	24,00	-	115,58	115,58	0,00	65,28	40,96	24,32	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
28.10.15	24,00	-	114,23	114,23	0,00	65,37	40,29	25,08	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,87
29.10.15	24,00	-	109,99	109,99	0,00	64,85	39,45	25,40	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
30.10.15	24,00	-	111,42	111,42	0,00	65,62	39,99	25,63	7,00	5,00	2,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,86
31.10.15	24,00	-	107,21	107,21	-	65,97	40,26	25,71	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,76
01.11.15	24,00	-	111,44	111,44	0,00	65,64	40,20	25,44	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,84
02.11.15	24,00	-	111,90	111,90	0,00	66,32	40,91	25,41	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,84
03.11.15	24,00	-	111,60	111,60	0,00	66,33	41,32	25,01	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
04.11.15	24,00	-	111,91	111,91	0,00	66,65	41,78	24,87	7,00	5,00	2,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,78
05.11.15	24,00	-	111,74	111,74	0,00	66,75	41,60	25,15	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
06.11.15	24,00	-	111,48	111,48	0,00	65,95	40,90	25,05	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
07.11.15	24,00	-	111,29	111,29	0,00	65,61	40,48	25,13	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
08.11.15	24,00	-	111,53	111,53	0,00	65,21	40,28	24,93	7,00	5,00	2,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,78
09.11.15	24,00	-	111,03	111,03	0,00	64,54	39,87	24,67	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
10.11.15	24,00	-	111,65	111,65	0,00	65,19	40,31	24,88	7,00	5,00	2,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,78
11.11.15	24,00	-	110,79	110,79	0,00	64,89	40,14	24,75	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
12.11.15	24,00	-	110,52	110,52	0,00	64,58	39,91	24,67	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
13.11.15	24,00	-	110,67	110,67	0,00	64,65	39,89	24,76	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
14.11.15	24,00	-	110,42	110,42	0,00	64,18	39,51	24,67	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
15.11.15	24,00	-	109,02	109,02	0,00	64,02	39,09	24,93	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
16.11.15	24,00	-	108,43	108,43	0,00	64,98	38,93	26,05	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
17.11.15	24,00	-	109,75	109,75	0,00	69,03	40,55	28,48	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
18.11.15	24,00	-	109,11	109,11	0,00	69,99	40,95	29,04	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
19.11.15	24,00	-	109,50	109,50	0,00	70,67	41,61	29,06	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
20.11.15	24,00	-	27,73	27,73	0,00	64,63	40,25	24,38	7,00	5,00	0,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,69
21.11.15	24,00	-	77,78	77,78	0,00	66,30	37,88	28,42	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
22.11.15	24,00	-	108,21	108,21	0,00	70,96	40,96	30,00	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
23.11.15	24,00	-	109,62	109,62	0,00	72,06	41,60	30,46	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
Среднее	24,00	-	107,21	107,21	-	65,97	40,26	25,71	7,00	5,00	2,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
Итого	744,00		3323,51	3323,51	0,00						85,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	85,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 01:00	10142,04	10143,89	0,00	-	0,00	-	264,78	-	-
	24.11.15 07:00	13473,73	13475,58	0,00	-	0,00	-	350,54	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
«_____»