Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 15 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207235-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207235 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	85,59	85,59	0,00	66,26	40,31	25,95	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
25.10.15	24,00	-	85,58	85,58	0,00	66,75	40,67	26,08	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
26.10.15	24,00	-	85,31	85,31	0,00	66,86	40,79	26,07	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
27.10.15	24,00	-	83,86	83,86	0,00	66,74	40,26	26,48	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
28.10.15	24,00	-	82,54	82,54	0,00	66,54	39,47	27,07	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
29.10.15	24,00	-	82,47	82,47	0,00	66,30	39,26	27,04	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
30.10.15	24,00	-	83,38	83,38	-	67,62	40,22	27,40	7,00	5,00	2,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,29
31.10.15	24,00	-	81,39	81,39	0,00	64,87	38,33	26,54	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
01.11.15	24,00	-	83,35	83,35	0,00	65,04	39,16	25,88	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
02.11.15	24,00	-	84,25	84,25	0,00	66,20	40,29	25,91	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
03.11.15	24,00	-	84,11	84,11	0,00	66,67	40,77	25,90	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
04.11.15	24,00	-	84,45	84,45	0,00	66,71	40,97	25,74	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
05.11.15	24,00	-	82,90	82,90	0,00	66,39	40,46	25,93	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
06.11.15	24,00	-	80,64	80,64	0,00	65,56	39,35	26,21	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
07.11.15	24,00	-	80,29	80,29	0,00	65,39	38,90	26,49	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
08.11.15	24,00	-	80,35	80,35	0,00	65,29	38,83	26,46	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
09.11.15	24,00	-	81,32	81,32	0,00	66,45	39,44	27,01	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
10.11.15	24,00	-	82,29	82,29	0,00	67,08	40,01	27,07	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
11.11.15	24,00	-	82,72	82,72	0,00	66,33	39,81	26,52	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
12.11.15	24,00	-	82,99	82,99	0,00	66,15	39,76	26,39	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
13.11.15	24,00	-	82,18	82,18	0,00	66,32	39,64	26,68	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
14.11.15	24,00	-	81,35	81,35	0,00	66,30	39,21	27,09	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
15.11.15	24,00	-	81,16	81,16	0,00	69,09	40,03	29,06	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
16.11.15	24,00	-	81,57	81,57	0,00	68,93	39,66	29,27	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
17.11.15	24,00	-	82,98	82,98	0,00	69,11	39,76	29,35	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
18.11.15	24,00	-	84,92	84,92	0,00	70,17	40,69	29,48	7,00	5,00	2,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,50
19.11.15	24,00	-	85,96	85,96	0,00	71,52	41,64	29,88	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
20.11.15	24,00	-	87,23	87,23	0,00	72,14	42,49	29,65	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,59
21.11.15	24,00	-	86,76	86,76	0,00	72,08	42,48	29,60	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
22.11.15	24,00	-	85,16	85,16	0,00	71,84	41,73	30,11	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
23.11.15	24,00	-	85,69	85,69	0,00	73,45	42,37	31,08	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
Среднее	24,00	-	83,38	83,38	-	67,62	40,22	27,40	7,00	5,00	2,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,29
Итого	744,00		2584,74	2584,74	0,00						70,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	70,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 01:00	11218,28	11385,19	0,00	-	0,00	-	306,87	-	-
	24.11.15 07:00	13803,82	13970,73	0,00	-	0,00	-	377,79	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,98 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **70,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» НОЯ 2015 г.
Печать энергосбыта