Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 17 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 17
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205559-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205559 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	153,89	153,89	0,00	65,75	38,24	27,51	7,00	5,00	4,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,23
25.10.15	24,00	-	153,75	153,16	0,59	66,26	38,66	27,60	7,00	5,00	4,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,26
26.10.15	24,00	-	152,75	152,75	0,00	66,38	38,75	27,63	7,00	5,00	4,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,22
27.10.15	24,00	-	150,17	147,89	2,28	66,25	38,37	27,88	7,00	5,00	4,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,27
28.10.15	24,00	-	147,04	146,69	0,35	66,01	37,45	28,56	7,00	5,00	4,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,21
29.10.15	24,00	-	146,71	146,71	0,00	65,80	37,35	28,45	7,00	5,00	4,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,18
30.10.15	24,00	-	147,22	147,22	0,00	65,41	37,27	28,14	7,00	5,00	4,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,14
31.10.15	24,00	-	145,42	144,69	0,73	64,38	36,45	27,93	7,00	5,00	4,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,09
01.11.15	24,00	-	148,40	148,40	0,00	64,50	37,14	27,36	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,06
02.11.15	24,00	-	150,52	150,24	0,28	65,66	38,24	27,42	7,00	5,00	4,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,14
03.11.15	24,00	-	150,69	150,19	0,50	66,16	38,87	27,29	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,13
04.11.15	24,00	-	151,40	151,40	0,00	66,21	39,16	27,05	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,10
05.11.15	24,00	-	149,16	149,16	0,00	65,95	38,74	27,21	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,06
06.11.15	24,00	-	145,01	145,01	0,00	65,08	37,57	27,51	7,00	5,00	3,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,99
07.11.15	24,00	-	144,06	144,06	0,00	64,92	37,26	27,66	7,00	5,00	3,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,98
08.11.15	24,00	-	143,97	143,61	0,36	64,77	37,13	27,64	7,00	5,00	3,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,99
09.11.15	24,00	-	144,77	144,77	0,00	65,91	37,63	28,28	7,00	5,00	4,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,09
10.11.15	24,00	-	146,95	146,95	0,00	66,58	38,18	28,40	7,00	5,00	4,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,17
11.11.15	24,00	-	147,47	147,47	0,00	65,90	37,93	27,97	7,00	5,00	4,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,12
12.11.15	24,00	-	147,98	147,66	0,32	65,66	37,80	27,86	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,13
13.11.15	24,00	-	146,71	146,44	0,27	65,87	37,73	28,14	7,00	5,00	4,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,14
14.11.15	24,00	-	144,75	144,75	0,00	65,71	37,41	28,30	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,10
15.11.15	24,00	-	144,82	144,82	0,00	68,55	38,37	30,18	7,00	5,00	4,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,37
16.11.15	24,00	-	146,06	146,06	0,00	68,45	38,23	30,22	7,00	5,00	4,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,41
17.11.15	24,00	-	147,90	147,90	0,00	68,57	38,21	30,36	7,00	5,00	4,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,49
18.11.15	24,00	-	150,19	149,89	0,30	69,56	38,66	30,90	7,00	5,00	4,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,65
19.11.15	24,00	-	151,92	151,92	0,00	70,96	39,48	31,48	7,00	5,00	4,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,78
20.11.15	24,00	-	153,91	153,91	0,00	71,60	40,17	31,43	7,00	5,00	4,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,84
21.11.15	24,00	-	153,17	152,89	0,28	71,57	40,18	31,39	7,00	5,00	4,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,82
22.11.15	24,00	-	150,49	150,49	0,00	71,25	39,55	31,70	7,00	5,00	4,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,77
23.11.15	24,00	-	151,43	151,43	0,00	72,76	39,97	32,79	7,00	5,00	4,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,97
Среднее	24,00	-	148,67	148,47	0,20	67,04	38,26	28,78	7,00	5,00	4,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,29
Итого	744,00		4608,68	4602,42	6,26						132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	132,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.11.15 13:00	69659,86	69561,56	0,00	-	0,00	-	2158,74	-	-
	24.11.15 05:00	71400,46	71300,99	0,00	-	0,00	-	2212,03	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,98 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **132,90** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
«____» _____ г.