Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9217.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 18 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 18 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208261-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208261 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 4,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 102,58 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	147,55	147,47	0,08	67,90	46,23	21,67	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,20
25.10.15	24,00	-	147,55	147,47	0,08	67,90	46,23	21,67	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,20
26.10.15	24,00	-	147,55	147,47	0,08	67,90	46,23	21,67	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,20
27.10.15	24,00	-	147,55	147,47	0,08	67,90	46,23	21,67	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,20
28.10.15	24,00	-	147,55	147,47	0,08	67,90	46,23	21,67	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,20
29.10.15	24,00	-	147,55	147,47	0,08	67,90	46,23	21,67	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,20
30.10.15	24,00	-	147,55	147,47	0,08	67,90	46,23	21,67	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,20
31.10.15	24,00	-	147,55	147,47	0,08	67,90	46,23	21,67	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,20
01.11.15	24,00	-	147,55	147,47	0,08	67,90	46,23	21,67	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,20
02.11.15	24,00	-	147,55	147,47	0,08	67,90	46,23	21,67	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,20
03.11.15	24,00	-	147,55	147,47	0,08	67,90	46,23	21,67	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,20
04.11.15	24,00	-	147,55	147,47	0,08	67,90	46,23	21,67	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,20
05.11.15	24,00	-	147,55	147,47	0,08	67,90	46,23	21,67	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,20
06.11.15	24,00	-	147,55	147,47	0,08	67,90	46,23	21,67	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,20
07.11.15	24,00	-	147,55	147,47	0,08	67,90	46,23	21,67	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,20
08.11.15	24,00	-	147,55	147,47	0,08	67,90	46,23	21,67	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,20
09.11.15	24,00	-	147,55	147,47	0,08	67,90	46,23	21,67	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,20
10.11.15	23,00	-	147,55	147,47	0,08	67,90	46,23	21,67	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,20
11.11.15	24,00	-	161,72	160,68	1,04	65,47	45,69	19,78	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
12.11.15	24,00	-	161,52	161,52	0,00	65,14	45,52	19,62	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
13.11.15	24,00	-	161,89	161,89	0,00	65,22	45,48	19,74	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
14.11.15	24,00	-	161,42	161,42	0,00	64,76	45,12	19,64	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
15.11.15	24,00	-	159,37	159,37	0,00	64,61	44,79	19,82	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
16.11.15	24,00	-	158,62	158,62	0,00	65,66	44,78	20,88	7,00	5,00	3,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,31
17.11.15	24,00	-	160,94	160,94	0,00	69,71	47,02	22,69	7,00	5,00	3,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,66
18.11.15	24,00	-	160,96	160,96	0,00	70,69	47,64	23,05	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,71
19.11.15	24,00	-	161,22	161,22	0,00	71,35	48,30	23,05	7,00	5,00	3,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,72
20.11.15	24,00	-	39,50	39,50	0,00	67,26	45,70	21,56	7,00	5,00	0,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,85
21.11.15	24,00	-	112,46	112,45	0,01	68,26	44,63	23,63	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
22.11.15	24,00	-	158,47	158,47	0,00	71,72	47,81	23,91	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,79
23.11.15	24,00	-	160,08	160,08	0,00	72,83	48,53	24,30	7,00	5,00	3,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,89
Среднее	23,97	-	147,55	147,47	0,08	67,90	46,23	21,67	7,00	5,00	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,20
Итого	743,00		4574,10	4571,59	2,50						98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,07	0,00	0,00	99,05

85,6 кгв УУ

73,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 01:00	3179,41	3322,15	0,00	-	0,00	-	59,27	-	-
	24.11.15 07:00	7826,54	8089,76	0,00	-	0,00	-	156,14	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,98 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **99,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м. 73,45

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
30 НОЯ 2015
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____»