Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 22 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 22 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1404485-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1404485 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	64,17	61,72	2,44	65,27	41,39	23,88	7,07	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,64
25.10.15	24,00	-	63,42	60,94	2,48	57,03	37,83	19,20	6,95	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,31
26.10.15	24,00	-	63,99	61,56	2,44	66,41	42,27	24,14	7,03	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
27.10.15	24,00	-	67,80	64,43	3,37	66,52	43,34	23,18	7,26	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,72
28.10.15	24,00	-	66,87	62,63	4,24	65,69	42,94	22,75	7,19	3,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,71
29.10.15	24,00	-	66,33	63,93	2,40	65,82	42,33	23,49	7,14	3,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
30.10.15	24,00	-	63,92	61,53	2,39	65,34	41,64	23,70	7,00	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
31.10.15	24,00	-	64,72	62,35	2,37	66,11	41,98	24,13	7,09	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
01.11.15	24,00	-	64,12	61,78	2,34	65,40	41,42	23,98	7,07	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,64
02.11.15	24,00	-	64,47	62,14	2,33	66,16	42,24	23,92	7,06	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,64
03.11.15	24,00	-	64,83	62,54	2,30	66,82	43,18	23,64	7,10	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
04.11.15	24,00	-	65,02	62,71	2,31	66,81	43,54	23,27	7,11	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
05.11.15	24,00	-	65,20	62,87	2,32	67,13	43,81	23,32	7,12	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
06.11.15	24,00	-	65,34	62,99	2,35	67,22	43,76	23,46	7,15	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,64
07.11.15	24,00	-	64,95	62,61	2,34	66,43	42,86	23,57	7,12	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
08.11.15	24,00	-	64,72	62,39	2,34	66,11	42,34	23,77	7,10	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,64
09.11.15	24,00	-	64,80	62,46	2,35	65,69	42,18	23,51	7,10	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
10.11.15	24,00	-	64,74	62,38	2,36	65,03	41,95	23,08	7,10	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
11.11.15	24,00	-	64,72	62,37	2,35	65,70	42,21	23,49	7,11	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
12.11.15	24,00	-	64,43	62,35	2,09	65,36	41,99	23,37	7,09	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
13.11.15	24,00	-	64,37	62,95	1,42	65,05	41,64	23,41	7,09	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,57
14.11.15	24,00	-	64,51	63,09	1,42	65,12	41,47	23,65	7,10	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
15.11.15	24,00	-	64,28	62,86	1,42	64,66	41,01	23,65	7,08	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
16.11.15	24,00	-	63,57	55,46	8,10	64,51	40,63	23,88	7,00	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
17.11.15	24,00	-	63,45	55,35	8,10	65,53	40,69	24,84	6,99	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
18.11.15	24,00	-	64,00	58,23	5,78	69,60	42,44	27,16	7,04	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
19.11.15	24,00	-	63,87	54,87	9,00	70,58	42,97	27,61	7,04	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
20.11.15	24,00	-	63,89	62,62	1,27	71,23	43,58	27,65	7,05	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
21.11.15	23,93	-	13,85	13,42	0,44	34,06	41,69	-7,63	3,69	3,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,40
22.11.15	24,00	-	44,61	35,95	8,66	54,06	40,45	13,61	5,85	3,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
23.11.15	24,00	-	63,34	51,41	11,94	71,62	43,12	28,50	7,07	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
Среднее	24,00	-	62,33	58,87	3,47	64,78	42,09	22,68	6,93	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,65
Итого	743,93		1932,34	1824,89	107,46						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	51,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.04.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29.04.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **51,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Ф-л "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» _____ г.